



## Rapport for miljøtilsyn hos Entreprenørheden EBL, Skalhuse 27, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	12.03.2024		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	25 20 24 58	<b>CVR nr.</b>	29189420
<b>E-mail</b>	kim.peder- sen1@aalborg.dk	<b>P. nr.</b>	1008927851

<b>Virksomhedstype</b>	H51, Garageanlæg > 3 stk.
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-03-2024	Aftale	Meddelt	Vi aftalte, at virksomheden anmelder olietankene til BBR.
21-03-2024	Aftale	Meddelt	Vi aftalte, at virksomheden fremsender kvittering for den seneste tømnings af sandfang og olieudskiller.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
3.500	5	7:30-15:30		

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Oliefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden udfører ikke aktiviteter, der har nogen væsentlig miljømæssige luftemissioner.  Afkast fra oliefyr og udsugning ved svejse/slibemaskine.
Luft, støv	Der foregår slibning kun i meget begrænset omfang.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støjkilder: Transport til og fra virksomheden. Ved tilsynet var der intet at bemærke vedr. støj.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Området er separatkloakeret.
Spildevand, procesvand	Spildevand fra vaskepladsen ledes via sandfang og olieudskiller til kloak. Der er på nuværende tidspunkt ingen tilslutningstilladelse til virksomhedens vaskeplads.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra tag og befæstede areal ledes til regnvandskloak. Overfladevand fra ubefæstede arealer nedsives.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt en tilslutningstilladelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Betonbelægning med kuvertfald mod afløb.

### Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Olieudskiller og sandfang ifm. vaskeplads.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Vi aftalte, at virksomheden fremsender kvittering for seneste tømning af olieudskiller og sandfang.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.200 l olietank til oliefyr. 2.500 l dieseltank. Olietankene er ikke registreret i BBR. Olietankene skal anmeldes til Aalborg Kommune på <a href="https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke">https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke</a>
Olietanke, opstilling/placering	Olietanken er placeret i opbevaringsrum med betongulv og uden mulighed for afløb til kloak. Dieseltanken er placeret indenfor i uopvarmet hal.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Begge tanke er overjordiske.

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har oplag af: - adblue - fyringsolie - diesel - motor-, gearkasse og hydraulikolie - cement - grus - sand - sten
Råvarer, opbevaring	Motorolie, gearkasseolie, sprinklervæske mv. opbevares i kemirum på spildebakke med mulighed for at indeholde mængden af den største beholder.  Grus, sand og sten opbevares udendørs i båse.  Resterende råvarer opbevares indendørs i hallerne.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Tæt belægning uden mulighed for afløb.

## Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)
	Type	Volumen (l)	
Beton/asfalt til knusning	Container - åben		Udendørs
Blandet brændbart	Container - lukket		Udendørs
Haveaffald	Container - åben		Udendørs
Jern og metal	Container - åben		Udendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden producerer ikke selv affald af noget betydning.
Affald, farligt	Der var ikke farligt affald på virksomheden ved tilsynet.
Affald, sortering	Virksomheden har 4 containere til affald: Betonaffald - kantsten Have-/parkaffald Jern/metal Brændbart affald - fra skraldespande i Nibe og opland samt rasteplasser.
Affald, opbevaring	Affaldet opbevares i containere udendørs.
Affald, bortskaffelse	Affaldet afhentes af og køres til Materielgården på Kortinthvej inden det bortskaffes.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret jordforurening på de arealer, som var omfattet af tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomhedens bygning ejes af Anlæg Nord A/S.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 10.1.I2, der er udpeget til industriområde. Der er ingen lokalplan for området. Virksomheden er beliggende i byzone.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Vi aftalte, at virksomheden fremsender en kvittering for den seneste tømning af olieudskiller.
Jordforurening	Der foreligger ingen oplysninger vedr. jordforurening på ejendommen.