



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vognmand Henrik Sørensen Fjerritslev A/S
Fabriksvej 6
9690 Fjerritslev

Miljø
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Inger Hebsgaard
Direkte 7257 7354
inh@jammerbugt.dk

25-11-2010
Sagsnr.: 2010-19497

Spildevandstilladelse for dieselpåfyldningsplads ved Vognmand Henrik Sørensen Fjerritslev A/S, Fabriksvej 6, Fjerritslev.

Indhold:

Baggrund og oplysninger i sagen	2
Grundlag for behandling af ansøgningen	2
Tilladelsen	2
Spildevandstilladelsens vilkår	3
Spildevandsteknisk beskrivelse	5
Spildevandsteknisk vurdering	5
Generelle oplysninger og klagevejledning	6
Jammerbugt Kommunes bemærkninger	6

Kopi sendt til:

- Frandsen & Søndergaard, rådgivere, e-mail: fs@frandsen-sondergaard.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, e-mail: nord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: jf@newmail.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Jammerbugt Forsyning A/S, administration@jfas.dk

Baggrund og oplysninger i sagen

Tankanlæggets beliggenhed: Fabriksvej 6, 9690 Fjerritslev, matr. nr. 11lk, Fjerritslev By, Kollerup.

Anlægget benyttes af virksomheden Vognmands Henrik Sørensen Fjerritslev A/S. CVR-nr. 31 57 58 42

Vognmandsvirksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder.

Kontaktperson i forbindelse med virksomhedens miljøforhold er Hans Ole Sørensen. Kontaktoplysninger: Henrik-sorensen@mail.dk, tlf.: 98 21 11 29 / 40 36 65 11.

Grundlag for behandling af ansøgningen

Vognmand Henrik Sørensen Fjerritslev A/S har den 2. september 2010 søgt Jammerbugt Kommune om tilladelse til at udvide dieselanlægget på Fabriksvej 6 i Fjerritslev, herunder også om etablering af nyt olieudskilleranlæg.

Ansøgningen blev den 5. oktober 2010 suppleret med en ansøgning om spildevandstilladelse.

Oplysningerne om spildevandsforholdene er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse, og belastningen er vurderet og beskrevet i den spildevandstekniske vurdering.

Spildevandstilladelsen har været i partshøring på virksomheden og ved Jammerbugt Forsyning A/S i 14 dage.

Tilladelsen

Jammerbugt Kommune meddeler hermed tilladelse for tilledning af spildevand fra dieselanlægget til det offentlige renseanlæg for Vognmand Henrik Sørensen Fjerritslev A/S, Fabriksvej 6, 9690 Fjerritslev.

Tilladelsen meddeles i henhold til kap. 4 § 28, stk. 3 i lov om Miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, på følgende vilkår:

Spildevandstilladelsens vilkår

1. Gyldighedsområde

Spildevandstilladelsen træder i kraft dags dato og omfatter afledning af spildevand fra tankanlægget på Fabriksvej 6 i Fjerritslev, med indretning og drift som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester. Færdigmelding fra autoriseret kloakmester skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen.

2. Olieudskilleren

Spildevandet fra tankanlægget skal inden udledning til spildevandsledningen ledes gennem sandfang og olieudskiller.

Sandfanget skal have en dimension på minimum 600 liter. Olieudskilleren skal være en klasse-II udskiller¹, dimensioneret til en spildevandsstrøm på minimum 3 l/s og etableret med automatisk flydelukke og lagtykkelsesalarm.

Sandfanget og olieudskilleren skal tømmes med en hyppighed der modsvarer anlæggets faktiske belastning, dog mindst en gang årligt.

Tømning af sandfang og olieudskiller skal foretages af en registreret affalds-transportør, og det opsugede slam skal bortskaffes som farligt affald til godkendt modtageanlæg.

Hvis der konstateres skader eller andre uregelmæssigheder, skal olieudskilleren efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester.

3. Kontrolregler

Der skal etableres en målebrønd ved tankanlægget, hvor der kan udtages spildevandsprøver. Prøverne skal kunne udtages under normal drift, efter olieudskilleren og uden opblanding med sanitært spildevand.

Der fastsættes ingen analysefrekvens for kontrol af spildevandstilladelsens indhold af olie, men analyser kan senere komme på tale efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

¹ En klasse-II olieudskiller er defineret ved at udløbskoncentrationen i en nærmere defineret testsituation er max. 100 mg/l og største enkeltværdi er max. 120 mg/l i Dansk Standard "Udskillere til letflydende væsker (f.eks. olie eller benzin) – del 1", DS/EN 858-1:2002 (1. udgave).



JAMMERBUGT
KOMMUNE

4. Årsopgørelse

Virksomheden skal udarbejde en årsopgørelse, og indsende denne til Jammerbugt Kommune senest den 1. januar 2012. Redegørelsen skal indeholde følgende oplysninger for 2011:

- Resultat af eventuel spildevandsanalyse
- Tømning af olieudskilleren
- Bortskaffelse af slam

Herefter skal virksomheden løbende føre driftsjournal over oplysningerne, og samle disse i en årsrapport hver år i januar måned. Årsrapporten skal gemmes på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

5. Kemikalier / Hjælpemidler

Virksomheden må ikke aflede andre kemiske stoffer og produkter med overfladevandet fra påfyldningspladsen, end rester af add-blue og olie som oplyst i ansøgningen.

6. Uheld

Ved uheld eller driftsforstyrrelser, hvor uønskede stoffer (kemikalier, olie o.lign.) tilledes kloaksystemet, kontaktes Jammerbugt Forsyning A/S på tlf. 7257 9920.

Udenfor den normal åbningstid kontaktes driftspersonale på renseanlægget direkte på 7257 8920.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Team Miljø i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden.

Der skal af redegørelsen fremgå hvilke tiltag, der er eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

Spildevandsteknisk beskrivelse

Den ansøgte udvidelsen af tankanlægget, som har ført videre til ansøgningen om spildevandstilladelse omfatter:

- afpropning af eksisterende jordtank for dieselanlæg
- etablering af ny overjordisk 20.000 liter dieseltank
- etablering af ny overjordisk add-bluetank
- etablering af ny pumpeø med nye dieselstander , automat og add-bluestander
- reetablering af betonplade for ny pumpeø
- udførelse af afløbsinstallationer, produktrør for salgs- og påfyldningsplads
- tilslutning af afløb til eksisterende spildevandsafløb via ny olieudskiller
- fremføring af produktrør fra tanke til standere over terrænniveau

I forbindelse med regnvejr produceres der oliepåvirket overfladevand fra påfyldningspladsen ved tankanlægget. Pladsen er 20 m².

Overfladevandet fra påfyldningspladsen skal gennem sandfang og olieudskiller inden det ledes via den offentlige spildevandsledning til Fjerritslev Renseanlæg, hvor det renses før det ledes til Limfjorden.

Olieudskiller med sand/slamfang

I afløbet fra påfyldningspladsen monteres et NUTRASub olieudskilleranlæg med kapacitet 3 l/s, prøveudtagningsindretning, olieopsamlingsvolumen på 1020 liter, automatisk flydelukke og sand/slamfang.

Olieudskilleren er forsynet med alarm for olielagtykkelse samt ved høj vandstand/opstuvning.

Spildevandsteknisk vurdering

Kontrolberegning af dimensioneringen sandsynliggør, at anlægget kan behandle processpildevandet, hvis anlægget tilses og tømmes som foreskrevet i tilladelsen.

Sammenfattende vurderer Jammerbugt Kommune, at spildevandsmængden og sammensætning ikke udgør nogen væsentlig belastning af kloaksystemet, renseanlægget og vandkredsløbet.

Generelle oplysninger og klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede organisationer m.v. i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

En eventuel klage skal stiles til Miljøklagenævnet men fremsendes til Jammerbugt Kommune, der videresender klagen sammen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Jammerbugt Kommunes bemærkninger

Jammerbugt Kommune vurderer, at virksomhedens udledning af spildevand til Jammerbugt Forsyning A/S spildevandsanlæg ikke vil udgøre nogen væsentlig påvirkning af kloaknet, renseanlægget og recipienten.

Virksomhedens udledning til Jammerbugt Forsyning A/S spildevandsanlæg ligger indenfor rammerne i Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet.

Det skal bemærkes, at såfremt de i ansøgningen beskrevne forhold ændres væsentligt, bortfalder denne tilladelse, herunder hvis virksomheden udvides eller hvis der sker en ændring i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætningen af spildevandet. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand.

Jammerbugt Kommune forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene i tilladelsen, såfremt forholdene i recipienten, på renseanlægget, i kloaknettet eller renere teknologi på produktionsområdet m.v. taler for en ændring.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Eventuelle bemærkninger eller spørgsmål til spildevandstilladelsen for Vognmand Henrik Sørensen Fjerritslev A/S kan stilles til undertegnede på direkte telefon nr. 7257 7354 eller via mail: inh@jammerbugt.dk

Med venlig hilsen

Inger Hebsgaard

Bilag: Produktblad for NEUTRASub olieudskiller med sand/slamfang.
Situationsplan for nyt dieselanlæg, Fabriksvej 6, Fjerritslev