



AUTOHJÆLP - TINGHØJ BILER ApS
Stilbjergvej 52
6800 Varde

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800
vardekommune@varde.dk
www.vardekommune.dk

Tilsynsrapport

28-10-2020

Virksomhed	Autohjælp - Tinghøj Biler ApS
Adresse	Stilbjergvej 65, 6800 Varde
CVR nr.	35890858
Dato for tilsyn	28. oktober 2020
Fra virksomheden deltog	Frank Lindberg Johansen
Tilsynet udført af	Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde Kommune
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	<p><i>Overjordiske tanke</i></p> <p>Ved tilsynet oplyste Frank, at alle overjordiske olietanke er fjernet fra grunden. I skal sende en mail til Varde Kommune, hvor I skriver, hvornår I overtog ejendommen og at der ingen overjordiske olietanke var på grunden, da I overtog den (hvis dette var tilfældet – hvis I selv har sløjftet tankene, så skal I udfylde et sløjfnings-skema for hver tank og indsende det til Varde Kommune).</p>

Anne Marie Thomsen
Direkte tlf.: 7994 7459
vardekommune@varde.dk

Journalnr.: 160750/20
Sagsnr.: 20/1396

Nedgravet tank

Med hensyn til den nedgravede olietank, så skal I udfylde det vedhæftede sløjfnings-skema med de oplysninger, som fremgår af BBR om tanken:

Anlægsnr.: 3
Adresse: Stilbjergvej 65 (vejkode: 7679), Tinghøj, 6800 Varde
Beliggende på matrikel 122am
Beliggenhed (kvalitet): Usikker
Tank
Etableringsår: 1964
Placering: Nedgravet
Størrelse: 1500 L

Driftstatus: I drift
Størrelsesklasse: 1
Sløjfningsfrist: 31-12-1984
Indhold: Fyringsgasolie

Skemaet skal underskrives af en person, som rent faktisk har kendskab til, at tanken er sløjftet. Hvis personen ikke er 100 % sikker på, at den nedgra-

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



28-10-2020

vede/underjordiske olietank er fjernet fra grunden, så må personen ikke skrive under. Olietanken skal i stedet eftersøges og derefter sløjfes. Der findes forskellige firmaer, som foretager disse eftersøgninger og kan hjælpe med korrekt sløjfning.

Journalnr.: 160750/20
Sagsnr.: 20/1396
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 2 / 3

Har I spørgsmål til olietanke, kan I kontakte min kollega Christina Nielsen på:
Mail: chni@varde.dk
Tlf.: 7994 7494

Sløjfningskemaer til olietanke kan også findes her: <https://www.vardekommune.dk/olietanke>

Baggrund for tilsynet	Autoværkstedsbekendtgørelsen
Tilsynstype	Basis
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden har ikke krav om egenkontrol
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt)
Risikoscore	2,1
Brugerbetalning	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetalning for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetalning fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 3 timer.

Lovhenviisning



28-10-2020

- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019.
- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Journalnr.: 160750/20
Sagsnr.: 20/1396
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 3 / 3

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Ingeniør

E amot@varde.dk