

Afdeling: Erhverv og Miljø
Dato: 30-10-2018
Reference: Gunver Møller Madsen
Tlf.: 89 59 41 07
E-mail: gmm@norddjurs.dk
Journalnr.: 09/12087

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn på Vivild Varmeværk, Nørregade 21 og Søndermarksvej 39 i Vivild

Tilsynsdato: 24. oktober 2018
Fra virksomheden deltog: Ove Kristensen
Fra Norddjurs Kommune deltog: Gunver Møller Madsen
Virksomhedens kontaktperson: Ove Kristensen
Virksomhedens CVR-nr.: 70555018
Virksomhedens telefonnr.: 86486593
Virksomhedens mail-adresse: varme.mail.dk
Virksomhedstype: Varmeværk

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurennet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Vivild Varmeværk består af et flisfyret varmekværk på adressen Nørregade 21 og en oliekedel på adressen Søndermarksvej 39, Vivild, 8961 Allingåbro. Desuden har varmekværket et solvarmeanlæg. Virksomheden har hhv. miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.

Affald

Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:

Type	Transportør/indsamler	Modtager/behandling
Aske	Hans Henrik Jørgensen	Reno Djurs I/S
Restaffald	Brødrene Fisker I/S	Forbrænding

Pærer, lysstofrør, elektronik og jern bliver kørt til genbrugsstationen. Olien bliver ved udskiftning taget med retur af Grenaa Hydraulik.



Råvarer

Virksomheden afbrænder flis.

Støj

Norddjurs Kommune har ikke modtaget støjklager relateret til virksomheden.

Luft

Norddjurs Kommune har ikke modtaget lugt-/luftklager relateret til virksomheden.

Spildevand

Der tages jf. tilslutningstilladelsen to årlige spildevandsprøver. Resultatet af analyserne skal fremsendes direkte fra analysefirmaet til Norddjurs Kommune.

Ved en evt. overskidelse af kravværdier skal der udtages en ny spildevandsprøve til analyse jf. tilslutningstilladelsen.

Fyringsanlæg og olietanke

Virksomheden har en oliekedel på adressen Søndermarksvej 39. Denne benyttes til backup.

På adressen findes ligeledes en nedgravet olietank, som blev etableret i 2004. Jf. virksomhedens miljøgodkendelse skal der foretages en inspektion og tæthedsprøvning af denne hvert 10. år. Virksomheden bedes derfor snarest og senest 11. december 2018 foretage en inspektion og tæthedsprøvning af denne. Rapporten skal fremsendes Norddjurs Kommune.

Der er på adressen Søndermarksvej 39 i BBR endvidere registreret to nedgravede tanke. Det blev på tilsynet oplyst, at tankene allerede er sløjfede.

Tankene skal derfor afmeldes på <https://www.bygogmiljoe.dk>

Jordforurening

Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

Egenkontrol

Virksomheden følger vilkårene i hhv. miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser

Ikke aktuelt.

Øvrigt

Begge lokaliteter fremstod i ryddelig orden.

Håndhævelser

Ikke aktuelt.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.



I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2018 kr. 322,49 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til gmm@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 13. november 2018 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen

Gunver Møller Madsen
Civilingeniør

¹ Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

² Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger