

Dan Steen Vanggaard
cenijo@live.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Røllennevej 23 i henhold til miljøbeskyttelsesloven

23. maj 2016

Frederikshavn Kommune foretog den 19. maj 2016 tilsyn med miljøforholdene på Røllennevej 23, 9300 Sæby.

Center for Teknik og Miljø

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Sagsnummer: GEO-2010-02742

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Olietanke skal sløjfes senest 2018

Ved tilsynet blev du gjort opmærksom på, at ejendommens to olietanke, senest skal sløjfes i 2018

- Kontrol af gyllebeholder

Gyllebeholder anvendes ikke. Såfremt gyllebeholder skal anvendes fremadrettet, skal gyllebeholder gennemgå en 10-års beholderkontrol inden den kan tages i anvendelse.

- Kontrol af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyr anvendes ikke til sprøjtning med sprøjtemidler. Såfremt sprøjteudstyr skal anvendes til sprøjtning med sprøjtemidler, skal sprøjteudstyr gennemgå syn.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 19. maj 2016

Røllenvej 23, 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Dan Steen Vanggaard Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	8,30

Ejer	Dan Steen Vanggaard
Adresse	Røllenvej 23, 9300 Sæby

Telefon		Mobil	
E-mail	cenijo@live.dk	CVR nr.	12706294
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	5,00	0,00	119,71
St.r. ungtyre	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,51	0,00	8,67
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	0,00	4,90
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,90	0,00	37,54
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	0,00	6,43

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Kvægbrug

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	120	180	0	seperationsrist

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1992		132	528		Beholderen er kontrolleret i 2003. Kontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		15	45		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 34,07

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 16,34

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder er tom og anvendes ikke. Ejer vil ikke afvikle beholderen. Ejer blev gjort bekendt med, at beholder skal gennemgå beholderkontrol inden den må anvendes igen

Markmød./kompoststak	Dybstrøelse opbevares i korrekte markstakke. Ejer er bekendt med regler om overdækning og afstandskrav
Ensilageoplag	Ensilage findes i wrap-baller
Tilstræk. kapacitet	Kapaciteten er næsten udnyttet fuldt ud
Møddingsplads	Møddingspladsen anvendes ikke, men er godkendt med opkant og afløb til for-tank, som pumper til gyllebeholder. Fast bund på en del af møddingspladsen, som blev godkendt. Den øvrige del kan ikke anvendes, eftersom der ikke er fast bund på dette areal

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer anvender alt dybstrøelse selv og modtager gylle fra Torben Farum, Røllenvej 28

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 14,90
 Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares korrekt i aflåst fryser i maskinhus. Ejer har sprøjteudstyr, som ikke er lovligt og anvendes derfor kun til udspretning af gødning og mangan. Ejer er bekendt med, at sprøjteudstyr skal gennemgå syn før det kan anvendes til udspretning af sprøjtemidler. Ejer låner sprøjteudstyr af Tryvej 198 til sprøjtning af arealer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	To overjordiske tanke, begge fra 1988. Størrelse på henholdsvis 1200 l og 1800 l til fyringsolie og diesel. Ejer blev gjort bekendt med, at tanke skal sløjfes se-nest 2018

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie i dunke til eget forbrug, alternativt afleveres på genbrugsplads
Affald, generelt	Plast fra ensilage afleveres via dagrenovation

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilknyttet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, eftersom ejer har været i dialog med Naturgruppen omkring registrering af §3-områder