

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	25. juli 2017
<b>CVR-nummer</b>	29151466
<b>P-nummer</b>	1004126071
<b>Journal nr.</b>	MIL/00/03270, e-Doc nr.: 13/026897
<b>Virksomhed</b>	Shell Service
<b>Adresse</b>	Randersvej 164
<b>Postnummer og by</b>	8200 Århus N
<b>Telefonnummer</b>	60384556
<b>Kontaktpersoner</b>	Anders Arildsen
<b>e-mail</b>	1791@rba-dk.dk
<b>Branchekode</b>	Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	Før 1986
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Ingen ændringer eller udvidelser siden sidste tilsyn
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Anders Arildsen
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens (vaskehallens) miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomheden

Servicestation med kiosk, vaskehal og brændstofsalg. Butik og kontor opvarmes med fjernvarme. Intet værksted. Overdækket pusleplads ud mod Randersvej. Vaskehallen er etableret med automatisk lukning af porte inden vask og tørring påbegyndes.

## STØJ

I henhold til § 9 i Autobranchebekendtgørelsen er følgende gældende;

*Uddrag fra autobekendtgørelsen, som vedlægges tilsynsrapporten.*

*"Krav til drift af autoværksteder*

*Begrænsning af støjgener*

**§ 9.** *Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet.*

*Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.*

*Stk. 3. Et vaskeanlæg kan etableres, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, mindre end 20 meter fra forureningsfølsomt område, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Opmarch til anlægget og andre støjende aktiviteter i tilknytning til vaskeanlægget, herunder måttebankning og støvsugning, skal overholde kravene i stk. 1.*

*Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1-3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal.*

*Stk. 5. Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, kan der i tidsrummet kl. 7.00-22.00 foregå til- og frakørsel med henblik på transport af køretøjer direkte til autoværkstedet.”*

Da vaskehallen på adresse er etableret inden Autobranchebekendtgørelsen blev meddelt i 1986, skal eventuel regulering af lukketid ske ved påbud jf. § 20 i tilfælde af klager. Der foreligger ingen aktuelle klager over virksomheden.

## **SPILEDEVAND**

Spildevand fra vaskehal samt overfladevand fra salgsplads og påfyldningsplads afledes til kloaksystemet via sandfang og 4 olie- og benzinudskillere. Servicestationen ligger i et fælleskloakeret område, hvor både overfladevand og spildevand afledes til Marselisborg Renseanlæg.

Der er meddelt fritagelse for den kommunale tømningssordning for olie- og benzinudskillere. Ved tilsynet blev fremvist dokumentation for den årlige tømning, der udføres af Nordjysk Kloak Industri v/ Leif M. Jepsen. Men ifølge dokumentationen tømmes kun 2 af servicestationens 4 olie- og benzinudskillere.

Der foreligger spildevandstilladelse fra 1995 til afledning af spildevand fra vaskehallen. Der vaskes ca. 12.000 biler pr. år. Shell anvender udelukkende vaskekemikalier, der er svanemærket. Disse produkter er miljøvenlige og uden både A- og B-stoffer, som er uønskede i afløb til renseanlæg jf. DHI's hjemmeside [www.bilvaskehaller.dhigroup.com/](http://www.bilvaskehaller.dhigroup.com/)

## **AFFALD**

Virksomheden har containere til pap og til blandet brændbart affald, der tømmes via renovationsordning. Der fremkommer ikke farligt affald på virksomheden udover olie og benzin i udskillere.

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

### **Oversigt over olietanke i brug**

<b>Nr.</b>	<b>Placering</b>	<b>Årstal</b>	<b>Størrelse</b>	<b>Næste inspektion</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
1	nedgravet	1971	50.000 l	Inden 27.6.2025	Ingen bemærkninger
2	nedgravet	1971	50.000 l	Inden 27.6.2025	Ingen bemærkninger
3	nedgravet	1971	50.000 l	Inden 28.6.2025	Ingen bemærkninger
4	nedgravet	1971	30.000 l	Inden 27.6.2025	Ingen bemærkninger

### **Tæthedsprøvning af rør og sikring mod grundvandsforurening**

Seneste tæthedsprøvning af enkeltvæggede påfyldningsrør er registreret til at være udført i 2002. Anlægget er i 2002 blevet opgraderet i overensstemmelse med Benzinstationsbek.

### **Opbevaring af flydende råvarer**

Vaskekemikalier opbevares i plastdunke i kemirum ved vaskehallen. Virksomheden vil snarest placere dunkene på en spildbakke i rustfrit stål, der er hjemkøbt. Dunkene er mindre end 25 liter.

### **Belægninger på påfyldningsplads og salgsplads**

Servicestationens salgssteder er etableret med belægning i sf-sten, mens påfyldningspladsen er etableret med tæt belægning i beton.

Med venlig hilsen

Lene Brink  
Miljøtekniker