



Centralkommunernes Transmissionsselskab  
I/S  
Stæhr Johansens Vej 38  
2000 Frederiksberg

**Utterslev Varmecentral, miljøtilsyn 26. okt.  
2022**

31. oktober 2022

Sagsnummer  
2022-0322659

Dokumentnummer  
2022-0322659-4

Center for Miljøbeskyttelse har d. 26. okt. 2022 været på  
tilsyn:

Virksomhed:	Utterslev Varmecentral
Adresse:	Bellahøjvej 14, København
CVR nr. / P nr.	74132111 / 1010668502
Deltagere:	<b>HOFOR</b> Jimmie Petersen, kedelpasser Martin Olsen, driftsmester <b>På vegne af CTR: Rambøll</b> Jakob Kirkeskov <b>Center Miljøbeskyttelse:</b> Johan Galster
Virksomheden er:	<b>Omfattet af Miljøgodkendelse:</b> "Miljøgodkendelse af Utterslev Varmecentral, Bellahøjvej 14, 2400 København NV" fra den 27. januar 1997.
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn (basistilsyn)
Formålet med tilsynet var at:	<b>Gennemgang af:</b> Utterslev Varmecentrals vilkår i miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	ok
Konklusion på tilsynet:	CTR bedes fremsende - dokumentation for tømning af olieudskillere og - seneste emissionsrapport, Eurofins januar 2022

Bygge-, Parkerings- og  
Miljømyndighed  
Virksomheder og Byliv  
Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

Tlf 2630 0648

www.kk.dk

**Tilsyn med tanke i kammer 1 og 2**

Tanke i pæn stand, ingen tegn på skader.

Epoxybelægning på gulvet i kammer 1 er hel, men slipper fra betongulvet.

Epoxybelægningen på væggen i kammer 2 er krakeleret, men sidder fast til gulvet.

Da Kammer 1 og 2 er tætte, betonstøbte beholdere (oprindeligt har de været olietanke), vurderes systemet som helhed at være tæt.

Pumpesumpene er tætte, flyderne i begge blev testet og gav alarm i kontrolrummet. Alarmerne blev annulleret øjeblikkeligt. Var de ikke blevet annulleret, ville CTRs kontrolrum have modtaget alarmerne og kontaktet HOFORs vagthavende.

Tanke og rør er blevet rensede og pletmalet som foreskrevet i Forces inspektionsrapporter fra 14. jan. 2020 og som bekræftet i mail fra CTR, 28. jan. 2020.

Sugerøret til sumpen i kammer 2 er udskiftet.

**Drift**

Olieudskiller: Tømning sker årligt, kvittering for tømning opbevares hos CTR. Seneste kvittering bedes eftersendt.

Luftemissionsrapport for UVC forevist, Eurofins januar 2022, emissionsvilkår 14 er overholdt.

**Miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg<sup>1</sup>**

Virksomheder og Byliv erindrer hermed om at fra 1. januar 2025 skal anlægget overholde emissionskravene gældende for mellemstore fyringsanlæg, jf. detaljer i tilsynsnotat fra 2. sept. 2019.

Dette indebærer bl.a. at anlægget skal anmeldes til Københavns Kommune seneste den 1. september 2023.

**Offentliggørelse af tilsynsrapporten**

Denne rapport offentliggøres<sup>2</sup>. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

**Brugerbetaling på miljøområdet**

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>3</sup>.

Venlig hilsen

Johan Galster

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 751, af den 28. maj. 2018.

<sup>2</sup> § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

<sup>3</sup> I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

Akademiingeniør

cc. HOFOR