



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21 39 55 06
krp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Circle K Servicecenter
Laurids Skaus Gade 21
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	24.04.2025
Til stede ved tilsyn:	Ursula Jørgensen og Tina Ølgaard, Circle K. Kjeld Refstrup Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	74533550	Hjemmeside	www.circlek.dk
E-mail	uj@circlekeurope.com	CVR nr.	28142412
Fax		P. nr.	1003929646

Matrikler
1282 Haderslev

Acadre sagsnr.:	25/10345
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Stationen er (bl.a.) reguleret af: - Bekendtgørelse nr. 1254 af 23/11/2019 om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1175 af 22/9/2016 om begrænsning af udslip af dampe med benzinpåfyldning af motorkøretøjer. - Bekendtgørelse nr. 1257 af 27/11/2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 908 af 30/8/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1519 af 29/6/2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).
Godkendelse/tilladelse	Ingen relevante.
Kontaktperson ved tilsyn	Tilsynet foregik sammen med stationschef Ursula Jørgensen og souschef Tina Ølgaard.
Baggrund for tilsyn og omfang	Tilsynet var et basistilsyn, hvor alle virksomhedens relevante miljøforhold blev gennemgået. Seneste tilsyn var et prioriteret tilsyn i 2023. I forbindelse med basistilsynet blev der udført et affaldstilsyn i henhold til bekendtgørelse nr. 1221 af 22/11/2024 (Affaldstilsynsbekendtgørelsen).
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer i indretning og drift. Det eksisterende Washtech vaskeanlæg er installeret i marts 2019.
Miljøledelse/grønt regnskab	Der anvendes ikke et miljøledelsessystem.
Risikobekendtgørelsen	Ikke omfattet.
Driftstider	Stationen har døgnåbent. Det samme gælder vaskehallen.
Antal ansatte	-
Ressourcer	Opvarmning med fjernvarme.
Andet	Belægningen ved standeranlægget er intakt uden synlige skader.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning	Alt egenkontrol af dampgenvindingsudstyr, kontrol af olie- og benzin udskiller, nødstop m.v. foretages af eksternt firma, Gilbarco Veeder-Root.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Vaskemidler til bilvask opbevares i aflåst teknikrum ved siden af vaskehallen. Dunke med vaskemidler står på spildbakke. Der er gulvafløb i rummet, hvor midlerne står. Der anvendes svanemærkede vaskemidler på stationen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Gilbarco Veeder-root foretager de kvartalvise kontroller af dampgenvindingsanlægget ved standerne. De årlige tilsyn foretages også af Gilbarco Veeder-root.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Porten til vaskehallen er altid lukket under bilvask. Stationens kompressor er opstillet indendørs i det lille rum hvor vaskemidlerne også står. Det vurderes ikke, at der er væsentlig ekstern støj fra stationens drift.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Vaskevand fra vaskehallen udledes til sandfang og benzinudskiller. Der foretages cirka 10 - 13.000 bilvaske om året. Anlægget genbruger vaskevand, så der kun sker minimal udledning af spildevand. Fra påfyldningsplads, udleveringsstander og salgsplads er der afledning af vand til sandfang og benzinudskiller.
Vandforsyning	Alment vandforsyningsanlæg.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er 2 stk. sandfang og olie-/benzinudskillere på stationen. Olieudskillerne er i januar 2018 blevet tæthedstestet, og begge konstateret tætte af Sydvestsjælland's Kloakservice. Der er en fast aftale om tømning og kontrol med Norva24. Senest er der 25/3-25 tømt vejbrønde, aquadræn, udskylningsgrube og sandfang ved vaskehallen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 4 nedgravede olietanke fra 1996; samtlige på 30 m³, den ene dog opdelt i en 10 + 20 m³ tank. Alle tanke er i 2018 blevet inspiceret af TJ Stokholm, som kunne konstatere at alle tanke var i god stand uden buler eller skader i belægningen. Næste inspektion skal foretages senest i 2028. Alle 4 tanke er registreret i BBR. Desuden er der registreret 2 afblændede tanke. Pejling sker elektronisk.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Affald opbevares i den indhegnede affaldsgård. Pap presses i baller og Reitan afhenter. Madaffald opbevares i lukket container og afhentes af Marius Pedersen (MP) 1 gang om ugen. Der er en stor container til brændbart restaffald. Denne tømmes hver 14. dag af MP. Blød og hård plast samt mad- og drikkekartoner samles i en container (i separate poser), der tømmes 2 gange om ugen af MP. Tomme plastdunke afleveres på genbrugspladsen. Virksomheden blev ved seneste tilsyn oplyst om reglerne for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladsen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Der er en lukket beholder i affaldsgården til affald fra spildopsamling på forpladsen (spildt olie eller benzin) - primært ved standerområdet. Det er små mængder, og Marius Pedersen tømmer efter behov.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1).

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune vurderer at de gennemgåede miljøforhold lever op til gældende lovgivning, og har ikke yderligere bemærkninger.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen
Miljømedarbejder