



Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 11.11.2021

Navn	CTR - Gladsaxe Varmecentral
Adresse	Transformervej 9A, 2860 Søborg
CVR-nummer	74132111
P-nummer	
Virksomhedstype	G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg
Miljørisikoscore / Dato	3,40 / 11.11.2021
Baggrund for tilsynet	Miljørisikovurdering
Hvad er der ført tilsyn med	Ludanlæg til røggaskøling, påfyldningsplads, olieudskiller mm
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Ja
Konklusion	Opbevaring af kemikalier skal forbedres. Opdateret kloaktegning skal sendes til Miljøafdelingen.