



## Tilsynsrapport

<b>Virksomhed</b>	F.W. Rørteknik A/S
<b>Adresse</b>	Roustvej 175, 6818 Årre
<b>CVR nr.</b>	67296516
<b>Dato for tilsyn</b>	Den 28.11.2023
<b>Fra virksomheden deltog</b>	Ella Lambertsen og Kim Hansen, F.W. Rørteknik A/S
<b>Tilsynet udført af</b>	Jimmy Ngo, Varde Kommune

**04-01-2024**

JIMN  
Direkte tlf.: 7994 6471

**Sagsnr.:** GEO-2023-09853

### Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

#### Henstilling Affald

Virksomheden har affaldsbeholdere til affaldssortering, men på tilsynet, blev der konstateret, at sorteringen ikke var fyldestgørende.

**Varde Kommune henstiller virksomheden til at affaldssortere deres affald jf. Varde Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.**

#### Egenkontrol

Ved tilsynet blev der fremvist dato for vedligeholdelse af filtre samt dato for eftersyn af belægninger. Da der blev spurgt ind til om virksomheden fører en månedlig kontrol af filtrene blev der meddelt, at de ikke har journalført den månedlig kontrol, da de har et system som giver en fejlmelding. Ella oplyste at laseren ikke kan anvendes ved fejl på filtersystemet.

Virksomheden har angivet i deres daværende anmeldelse af maskinværkstedet, at de kan overholde vilkår til bl.a. driftjournalen.

**Varde Kommune henstiller, at der føres driftsjournal iht. § 34 Stk. 1, Nr. 2 i branchebekendtgørelsen for maskinværksteder**

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



Indskærpelser

*Olietanke*

*Fyrringsgasolietank*

Side 2 / 4

Olietanken med fyrringsgasolie har et ugyldigt typegodkendelsesnummer på mærkningskiltet jf. Miljøstyrelsens liste over godkendte tankproducenter.

**Varde Kommune indskærper, at virksomheden får fremskaffet og opbevaret et eksemplar af en tankattest, som dokumenterer tankens godkendelsesnummer eller en tankoverenstemmelseserklæring, hvor det tydeligt fremgår, hvad olietanken er godkendt til, som kommunen kan registrere i BBR jf. §§ 40 og 49 i olietanksbekendtgørelsen senest den 1. februar 2024.**

Varde Kommune anbefaler, at I kontakter Thyholm Olie på <https://www.thyholmolie.dk/tankattest.aspx> og beder om vejledning til tankens lovlighed, og om der kan skaffes en tankattest.

*Dieselolietank*

Dieselolietanken er ikke lovlig at anvende, da mærkningskiltet ikke kan aflæses, og der ikke forefindes en tankattest, som kan dokumentere tankens årgang og data. Derudover har Brande Beholder- og Kedelfabrik fremstillet dieselolietanken og de har kun fremstillet nedgravede ståltanke. Der er altså tale om en nedgravet olietank som bliver benyttet overjordisk, hvilket ikke er lovligt.

**Varde Kommune indskærper, at dieselolietanken skal sløjfes, da mærkningskiltet ikke kan aflæses, og at det er en nedgravet olietank, som ikke er godkendt til overjordisk anvendelse i henhold til typegodkendelsesnummeret senest den 1. februar 2024 jf. §§ 45, Stk. 5 og 27, Stk. 2 i olietanksbekendtgørelsen.** Sløjfningskema kan hentes her



<https://vardekommune.dk/borger/bolig-og-byggeri/min-bolig/olietanke/>.

Olietanken skal som minimum tømmes, bundsuges og afblændes.

Side 3 / 4

*Udendørs overjordisk olietank*

Ved tilsynet var der en overjordisk olietank, hvor der blev konstateret, at olietanken er taget varigt ud af brug, men stadigvæk halvfylldt.

**Varde Kommune indskærper, at virksomheden skal sløjfe olietanken jf. § 30, Stk. 3 i olietanksbekendtgørelsen senest den 12. januar 2024.** Grunden til den kortere frist er, at måleren på olietanken viser, at den er halvfylldt og taget i betragtning af olietankens tilstand og placering, skønnes der, at der er en betydelig risiko for forurening. Da olietanken betragtes som ulovlig at anvende til mineralske olieprodukter grundet dens tilstand, og at den er taget varigt ud af brug, er den muligvis ikke omfattet af forsikring.

Der skal udfyldes og indsendes et sløjfningskema.

<b>Type af virksomhed</b>	MVB
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn - Varslet
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, egenkontrol, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Se afsnit for bemærkninger/opfølgning til tilsynet.
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenede og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).
<b>Risikoscore</b>	4,67



### **Brugerbetaling**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 7,5 timer.

Side 4 / 4

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Varde Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

Med venlig hilsen

**Jimmy Ngo**  
Miljøsagsbehandler

**E [jimn@varde.dk](mailto:jimn@varde.dk)**