

OK-tank med vaskehal  
Strandvejen 7  
6840 Oksbøl

**Erhvervscentret**  
Bytoften 2  
680 Varde

Tlf. 7994 6800

[www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)  
[vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk)

**Den 12. juni 2017**

Annette M. Jensen  
Direkte tlf. 7994 7417  
[amoj@varde.dk](mailto:amoj@varde.dk)

Kvalitetssikret af:  
Henrik Oxenvad

Dok. nr. 89151-17  
Sagsnr. 17-5845

## Tilsynsrapport

<b>Virksomhed</b>	Ok-tank med vaskehal
<b>Adresse</b>	Strandvejen 7, 6840 Oksbøl
<b>CVR nr.</b>	37954918
<b>Dato for tilsyn</b>	Den 22. maj 2017
<b>Fra Virksomheden deltog</b>	Dan Bernhard
<b>Tilsynet udført af</b>	Annette M. Jensen, Varde Kommune
<b>Bemærkninger/opfølgning til tilsynet</b>	<p>Dan Bernhard oplyser, at han ikke kender til alle olietanke på ejendommen og vil prøve at finde dokumentation på hvilke olietanke, der er på virksomhedens ejendom.</p> <p>Varde Kommune indskærper i henhold til § 45 og 46 i olietanksbekendtgørelsen<sup>1</sup>, at olietanke, der enten er for gamle eller ikke er på ejendommen, sløjfes.</p> <p>Sløjfningskemaer skal indsendes til Varde Kommune senest den 1. august 2017.</p>
<b>Baggrund for tilsynet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup></li><li>• Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg<sup>3</sup></li><li>• Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup></li></ul>
<b>Tilsynstype</b>	Basis

<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Der er ført tilsyn med <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort</li> <li>- Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke</li> </ul>
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Der er ingen krav om egenkontrol
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har konstateret forurening på matriklen, og har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2)
<b>Risikoscore</b>	2,5
<b>Brugerbetaling</b>	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2017. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.
<b>Lovhenvisninger</b>	1: Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.  2: Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.  3: Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin og dieselsalgsanlæg.  4: Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Hvis der er spørgsmål til denne tilsynsrapport, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Annette M. Jensen  
Kemiingeniør