

Ryomgård Fjernvarme a.m.b.a.
Frederikslundvej 1
8550 Ryomgård

Sendes kun pr. e-mail til:

Ryomgård Fjernvarme: kontor@ryomvarme.dk

Niels Møller: nm@ryomvarme.dk

10. maj 2023
Sagsnr.: 23/7761
Kontaktperson:
Helle Kløcher
Tlf.: 87 53 52 65
hkl@syddjurs.dk

Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort fyringsanlæg – 8 MW oliekedel

Syddjurs Kommune modtog den 1. maj 2023 en fuldstændig anmeldelse af en gasoliefyret oliekedel med en indfyret termisk effekt på 8 MW på Ryomgård Fjernvarme a.m.b.a., Frederikslundvej 1, 8550 Ryomgård. Oliekedlen skal fungere som nød anlæg til den eksisterende halmkedel.

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Syddjurs Kommunes vurdering, at den anmeldte oliekedel kan installeres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i kapitel 3 til 6 i bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹ (herefter benævnt MCP-bekendtgørelsen).

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse.

Syddjurs Kommune har den 6. september 2021 truffet afgørelse om ingen VVM-pligt.

Syddjurs Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer kommunen i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventninger giver anledning til væsentlig forurening.

Offentliggørelse af registreringen

Meddelelse om registreringen af oliekedlen offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP-bekendtgørelsen:

- 1) Oliekedlens nominelle indfyrede termiske effekt er 8 MW.
- 2) Oliekedlen vil fungere som nødkedel.
- 3) Der fyres med gasolie.
- 4) Oliekedlens præcise idriftsættelsesdato kendes ikke, men er sat i drift i efteråret 2019.
- 5) Virksomhedens NACE-kode er: 35.30.00
- 6) Oliekedlen forventes at være i drift 10 timer om året.
- 7) Anmeldelsen indeholder en bemærkning om, at driftslederen med anmeldelsen underskriver, at oliekedlen ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året.
- 8) Oliekedlen ejes af Ryomgård Fjernvarme a.m.b.a., Frederikslundvej 1, 8550 Ryomgård.

Miljø og Klima
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Præstationskontrol

Oliekedlen er omfattet af reglerne om præstationskontrol, hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på nød anlægget hver gang oliekedlen har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år, jf. § 28 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen.

Aktindsigt

I har adgang til aktindsigt i sagens dokumenter, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger². Sagens dokumenter kan findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Klage

Syddjurs Kommunes registrering af det anmeldte fyringsanlæg er en konstaterende afgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 97 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen.

Brugerbetaling

Behandlingen af anmeldelsen er omfattet af brugerbetaling, jf. § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen³. Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2023.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 87 53 52 65 eller e-mail hkl@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen



Helle Kløcher

Miljøsagsbehandler

Kopi til:

Lars Baltzer Overgaard, Artelia A/S: lbov@arteliagroup.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

² Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.