



Gelsted Fjernvarme a.m.b.a
Tømmervej 3
5591 Gelsted

Dato: 9. september 2022
Sagsnr.: 2022-012151-6

Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort fyringsanlæg

Middelfart Kommune modtog den 17. august 2022 anmeldelse af en biomassefyret Faustkedel med en indfyret termisk effekt på 1,1 MW på adressen Tømmervej 3, 5591 Gelsted, Matr. Nr. 10ck, Gelsted By, Gelsted.

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Middelfart Kommunes vurdering, at den anmeldte kedel kan etableres og idriftsættes uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i §§ 5-47 i MCP-bekendtgørelsen¹.

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Middelfart Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer Natur- og Miljøafdelingen i på et senere tidspunkt, at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at fjernvarmeværkets aktiviteter mod forventninger giver anledning til væsentlig forurening.

Offentliggørelse af registreringen

Meddelelse om registreringen af den anmeldte biomassefyrede kedel offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP Bekendtgørelsen:

- 1) Faustkedlens samlede nominelle indfyrede termiske effekt er 1,1 MW.
- 2) Fyringsanlægget er et kedelanlæg til fast træbiomasse.
- 3) Den anmeldte kedel fyres udelukkende med fast træbiomasse.
- 4) Anlægget planlægges idriftsat 1. marts 2023.
- 5) Virksomhedens NACE-kode er: 403000
- 6) Det forventes at kedlen vil have ca. 4.000 ækvivalente fuldlaststimer per år, svarende til en varmeproduktion på 4.350 MWh.
- 7) Anlægget er ikke et nødanlæg.

¹ Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

- 8) Anlægget ejes af Gelsted Fjernvarme, Tømmervej 3, 5591 Gelsted. Anlægget placeres på Tømmervej 3, 5591 Gelsted.

Præstationskontrol

Den anmeldte Faustkedel er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 27 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst én gang om året. Første præstationskontrol skal dog udføres **senest 4 måneder** efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for NO_x, støv og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Middelfart Kommune så snart denne foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i MCP-bekendtgørelsens bilag 6.

Aktindsigt

I har adgang til aktindsigt i sagens dokumenter, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger². Tidspunkt for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med mig.

Klage

Middelfart Kommunes registrering af det anmeldte fyringsanlæg er en konstaterende afgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 97 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen.

Brugerbetaling

Behandlingen af anmeldelsen er jf. § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen omfattet af brugerbetaling. Middelfart Kommune fremsender derfor en regning for den del af sagsbehandlingen af anmeldelsen, der er omfattet af brugerbetaling. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2022.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Christian Hougaard Sørensen
Miljøsagsbehandler
T: 88 88 49 23
christian.hougaardsorensen@middelfart.dk

² Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger