

Forsyning Helsingør A/S
Att.: Jørgen Holler

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 21.06.2018
Sagsnr. 18/1726

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune tilså varmeværket på H P Christensens Vej. Dette brev er et referat og en opfølgning.

Virksomhedens navn	Forsyning Helsingør A/S
Virksomhedens adresse	H P Christensens vej, 3000 Helsingør
CVR	3265 4193
Listepunkt	G201
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	19. juni 2018
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	OK
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej

Formålet med tilsynet var at se, at værket er drevet og indrettet i overensstemmelse med miljøgodkendelserne og miljøbeskyttelsesloven generelt. Tilsynet var også en del af en kampagne, hvor vi særligt lægger vægt på virksomhedens sortering af affald.

Konklusion

- Jeg beder jer om at få Marius Pedersen A/S til at rette deres data om det affald, de har indsamlet hos jer i 2017 og fremover. Tjek også gerne med Avista Oil.
- Jeg minder jer om at rengøre koalescensfilteret inden den 20. juli 2018. Oplys mig venligst, når det er gjort, evt. med nogle fotos.

Miljøgodkendelsen for gas/oliekedler

Vilkår 5: I viste os dokumentation for at alle brændere var tilset af et servicefirma i januar 2018. Dette firma justerer brænderne for at sikre lave emissioner.

Emissioner

I skal hvert år måle emissionerne fra kedel 3. Næste måling skal I få gennemført senest i december 2019.

Olietanken

Olietankbekendtgørelsen

I viste mig hvordan I fører beholdningsregnskab for olietanken. I pejler beholdningen med en automatisk måler og noterer værdien hver måned. Forbruget bliver automatisk målt og overført til regnskabet. I regnskabet regner I forskellen imellem:

- a) den målte ændring af beholdningen i tanken, og
- b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.

Der er ofte en forskel på den målte og forventede beholdning, men det set ud til at dette skyldes usikkerhed på pejlingerne.

Tanken skal inspiceres hvert tiende år. I fortalte, at næste gang er i 2020.

Miljøgodkendelse af fliskedel

Emissioner

I skal hvert år måle emissionerne fra kedlen. Næste måling skal I få gennemført senest i december 2018.

I viste mig dokumentation for at I fik tjekket og justeret de automatiske målinger af CO og ilt i august 2017. Det vil I få gjort igen efter årets revision.

I skal få foretaget parallelle målinger af de automatiske instrumenter hvert tredje år. I fortalte, at næste gang skal være i år.

I viste mig jeres loggede data for emission af CO. Værdierne er meget pæne og lave i forhold til grænsen på 625 mg/Nm³ ved 10% ilt. Den 24. maj gik kranen i stykker, indfødnings af brændsel stoppede, hele kedlen lukkede og koncentrationen af CO steg. Den højeste registrerede værdi var omkring 6.000 mg CO pr. Nm³ ved 10% ilt. Men da iltten på det tidspunkt var ca. 20%, kan den ikke bruges til noget. Desuden gælder grænserne for emission ikke i forbindelse med opstart og nedlukning.

Spildevand

I har tilladelse til at lede 8.200 m³ rensede spildevand til kloak om året fra fliskedlen. Men I fortalte, at I sidste år ledte 9.600 m³ ud. Det skyldes, at varmepumpen er mere effektiv end I forventede. Vi aftalte, at jeg reviderer dette vilkår.

Olieudskillere

I viste mig, at alle fire sandfang og olieudskillere var tømt inden for det seneste år. Nogle ser ud til at blive tømt eller tilset to gange om året. Alle af den kommunale ordning, som Alfa Specialaffald står for. Den store olieudskiller på flispladsen har et koalescensfilter. Dette er ikke rengjort, da det er så stort, at slamsugeren ikke kan løfte det. Det skal I derfor selv sørge for at gøre hvert år. Jeg vil derfor bede jer om at rengøre koalescensfilteret inden den 20. juli 2018. Oplys mig venligst, når det er gjort, evt. med nogle fotos.

Affald

I sorterer pap og småt blandet brændbart i hver sin container. Affaldet bliver hentet af Marius Pedersen A/S. Men dette affald er ikke registreret i affaldsdatasystemet under jeres CVR nummer. Alle indsamlere skal indberette hvilket affald de har indsamlet fra hvilket CVR og p-nr. Affaldet er heller ikke registreret under Forsyning Helsingør Service A/Ss CVR nummer, hvor der ellers er registreret meget affald.

Efter tilsynet ringede jeg til Marius Pedersen A/S, som fortalte at de har indberettet data på kommunens CVR-nummer. Nu vil de rette det for affald, der er samlet ind i år og fremover.

Jeg påtalte også dette forhold ved sidste tilsyn i 2016. Derfor vil jeg nu bede jer om at få Marius Pedersen A/S til at rette deres data om det affald, de har indsamlet hos jer i 2017 og fremover.

I sorterer desuden

- Plastfolie
- Elektronik
- Lyskilder og
- Batterier

Som I kører til Skibstrup Affaldscenter.

Spildolie samler I sammen med spildolie fra værket på Mads Holms Vej, Olien bliver hentet af Avista oil.

Jeg så containeren, hvor I samler aske, slagge og slam fra rensning af spildevandet. I tilsætter ikke vand, hvilket fungerer uden problemer.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Har I nogen bemærkninger til dette brev, så kom venligst med dem inden den 5. juli 2018.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Malene Kamstrup

Ingeniør