

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter at virksomhedsbesøget har fundet sted jf. § 12, stk. 1 i tilsynsbekendtgørelsen.

Virksomhedens navn	CENTRAL ROJUM
Virksomhedens adresse	Kløvermarken 3, 6400, Sønderborg
CVR-nr.	32648541
P-nr.	1024329204
Karakter af virksomhed - listepunkt	G201 Kraft-varmeanlæg,effekt 5-50 MW
Dato for tilsynsbesøget	20.02.2020
Baggrund for tilsynet	varslet basis miljøtilsyn
Der er ført tilsyn med:	Udledninger til luft, affaldshåndtering, kemikalieopbevaring, forebyggelse af forurening, støj, egenkontrol, vilkår i godkendelser, tilladelser og bekendtgørelser.
Konstateret jordforurening	Ikke på dette tilsyn.
Meddelt påbud, forbud eller indskærpelser	Ja – Præstationsmåling og tæthedsprøvning af nedgravede rør
Konklusioner på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen bemærkninger

Oplysninger efter § 11, stk. 1 i tilsynsbekendtgørelsen.

Sønderborg Kommune skal oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 64 00

E: post@sonderborg.dk
W: sonderborgkommune.dk