



**Annebergs Limtræ A/S  
Att.: Christian Anneberg  
Lundtangvej 16  
6830 Nørre Nebel**

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

79947417

## **Tilsynsrapport**

06-03-2020

**Virksomhed** Annebergs Limtræ A/S

**Adresse** Lundtangvej 16, 6830 Nørre Nebel

**CVR nr.** 19371530

**Dato for tilsyn** Den 5. marts 2020

**Fra virksomheden deltog** Christian Anneberg

**Tilsynet udført af** Annette Møller Jensen, Erhvervscenteret, Varde Kommune

**Bemærkninger/opfølgning til tilsynet** Gastanken er ikke længere på ejendommen, men er registreret på BBR-meddelelsen.

**Annette Møller Jensen**  
Direkte tlf.: 79947417

**Journalnr.:** 32989/20  
**Sagsnr.:** 20/2870

Varde Kommune indskærper iht. § 30 i olietanksbekendtgørelsen, at gastanken sløjfes. Sløjfningskema på gastanken indsendes til kommunen senest den 20. marts 2020.

Ved tilsynet blev det konstateret, at pap og papir er presset i baller, og opbevares udenfor, hvor det ikke er beskyttet mod vejret. Dermed bliver kvaliteten af pap/papiret forringet. I henhold til Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald, skal pap/papir opbevares tørt, så det kan anvendes til genbrug.

Varde Kommune indskærper iht. kommunens Regulativ for erhvervsaffald, at pap/papir opbevares så det er beskyttet mod vejret.

Ved tilsynet blev der talt om, at sæbe skal begrænses, da det kan nedsætte effektiviteten af olie- og benzinudskilleren.

Såfremt der skal anvendes sæbe på vaskepladsen

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



26-02-2020

anbefales det, at finde en sæbe med scoren 1 i olieseperation. Et produkt med scoren 1 forhindrer kun i ringe grad adskillelsen af olie og vand, og olieudskillerens effektivitet bliver dermed kun nedsat i mindre grad.

**Journalnr.:** 32989/20  
**Sagsnr.:** 20/2870  
**Ref.:** Annette Møller Jensen

Side 2 / 3

Hydraulikolie opbevares i en stor tønde, der står udenfor. Der er risiko for, at jorden bliver forurenet med hydraulikolie. Farligt affald skal opbevares indendørs på fast belægning, under tag, og hvor der ikke er mulighed for påkørsel.

Varde kommune indskærper iht. § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, at hydraulikolie opbevares indendørs på fast belægning.

<b>Baggrund for tilsynet</b>	Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. E52
<b>Tilsynstype</b>	Basis
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Virksomheden har ikke krav om egenkontrol
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende adresse.
<b>Risikoscore</b>	4
<b>Brugerbetaling</b>	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5,5 timer.



26-02-2020

**Journalnr.:** 32989/20  
**Sagsnr.:** 20/2870  
**Ref.:** Annette Møller Jensen

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991.

Side 3 / 3

Med venlig hilsen

**Annette Møller Jensen**  
Kemiingeniør

**E** AMOJ@varde.dk