

## Tilsynsrapport for virksomheder

- Til digital offentliggørelse

<b>Virksomhedens navn</b>	<b>Hedensted Fjernvarme</b>
<b>Virksomhedens adresse</b>	Overholmvej 36, 8722 Hedensted
<b>Virksomhedens CVR nummer og P nummer</b>	41529911
<b>Dato for tilsyn</b>	27.10.2020
<b>Baggrunden for tilsynet (rutine tilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.)</b>	Basistilsyn
<b>Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)</b>	G202 - Kraft-varmeanlæg på faste biobrændsler, effekt 1-5
<b>Hvad der er ført tilsyn med?</b>	Der er ført tilsyn med virksomhedens relevante miljøforhold
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Der er ikke observeret tegn på jordforurening
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b>	Nej
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Emissionsmålingerne foretaget i 2018 viser, at emissionsgrænseværdien for støv er overholdt.
<b>Opfølgning fra forrige tilsyn</b>	Der var ingen håndhævelser i forbindelse med forrige tilsyn

