



Ølgod Fjernvarmeselskab AMBA  
Industrivej 9  
6870 Ølgod

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Tilsynsrapport**

09-09-2021

**Virksomhed** Ølgod Fjernvarmeselskab AMBA

**Adresse** Industrivej 9, 6870 Ølgod

**CVR nr.** 35747028

**Dato for tilsyn** 9. september 2021

**Fra virksomheden deltog** Henrik Jessen

**Tilsynet udført af** Jonas Tjørnelund, Erhvervscenteret, Varde Kommune

**Bemærkninger/opfølgning til tilsynet** Varde Kommune indskærper efter § 45 i olietanksbekendtgørelsen, at den nedgravede tank til fyringsolie på 2500 L fra 1978 skal sløjfes **straks** og senest den **1. januar 2022**, da den er over 40 år gammel. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Dette kan også gøres via: <https://www.vardekommune.dk/olietanke>

Virksomheden skal huske at få kvitteringer når der afleveres farligt affald på genbrugspladsen. Kvittering skal printes fra Din Forsynings hjemmeside, og stemples på genbrugspladsen ved aflevering.

**Baggrund for tilsynet** Godkendelsesbekendtgørelsen pkt. G201

**Tilsynstype** Basis

**Ved tilsynet er følgende gennemgået** Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.  
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.  
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

**Resultaterne af** Virksomheden udfører egenkontrol efter reglerne i

**Jonas Tjørnelund**

Direkte tlf.: 79946055

**Journalnr.:** 118477/21

**Sagsnr.:** 21/8937

**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



09-09-2021

<b>egenkontrollen</b>	miljøgodkendelserne og tilslutningstilladelsen, og fremsender løbende analyseresultaterne til Varde Kommune.	<b>Journalnr.:</b> 118477/21 <b>Sagsnr.:</b> 21/8937 <b>Ref.:</b> Jonas Tjørnelund
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt)	Side 2 / 3
<b>Risikoscore</b>	3,1	
<b>Brugerbetaling</b>	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 6,5 timer.	

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse, nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1394 af 21. juni 2021.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk



**Varde  
Kommune**

09-09-2021

**Journalnr.:** 118477/21

**Sagsnr.:** 21/8937

**Ref.:** Jonas Tjørnelund

Side 3 / 3