



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. (Hejmdals) Hejmdals Brovej 285 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	14.07.2020
Til stede ved tilsyn:	Arne Holm, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
-------------	---------------------------------------

Telefon	74542901	Hjemmeside	www.vojensfjernvarme.dk
E-mail	vojensfjernvarme@mail.dk	CVR nr.	28032617
Fax		P. nr.	1001623583

Matrikler	2018 Vojens Ejerslav, Vojens
-----------	------------------------------

Acadre sagsnr.:	2017/29081
-----------------	------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende: - bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, listepunkt G201 - "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW". - bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn. - bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en gældende miljøgodkendelse af 3. november 2004 til drift af fjernvarmeanlæg med tillæg af 2. oktober 2007 til udskiftning af kedel. Der er desuden givet en tilladelse den 6. juli 1988 til at aflede neutraliseret røggaskondensat til den offentlige regnvandsledning og videre til Billund Bæk. Virksomheden reguleres stadigvæk i henhold til miljøgodkendelsen indtil den 1. januar 2025, hvorefter godkendelsen udgår, og virksomheden reguleres efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.
Kontaktperson ved tilsyn	Værket blev gennemgået sammen med forretningsfører, Arne Holm.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Værket består af: - en kombikedel med en nominel indfyret termisk effekt på 7,7 MW. Kedlen kører kun på gas, når den bruges et par måneder hver vinter. - en gaskedel med en nominel indfyret termisk effekt på 7,4 MW. Gaskedlen har få driftstimer om året og fungerer som nød anlæg. Værket var ikke i brug under tilsynet.
Antal ansatte	Udover Arne Holm er der ansat 2 varmemestre.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Fjernvarmens årsrapport for 2019 kan afhentes på værkets hjemmeside.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der er et meget lille forbrug af råvarer på grund af de få driftstimer. Primært anvendes el, naturgas og natronlud. Natronlud anvendes til neutralisering af røggas og opbevares i mindre dunke i kælderen. Dunkene står på en sump, der kan tilbageholde spild.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Røggaskondensat fra kedlerne neutraliseres og føres til den offentlige regnvandsledning, der løber ud til Billund Bæk. Neutraliseringen af røggaskondensatet er automatiseret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Alle nedgravede olietanke på ejendommen er blevet afblændet, den sidste på 30.000 ltr. i 2019.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Det er meget begrænset, hvor meget affald, der genereres på værket. Der er en minicontainer til evt. småt brændbart affald. Containeren tømmes af Flemming Paulsen A/S.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har vurderet, at der ikke er grundlag for at registrere evt. jordforurening på ejendommen, jf. Jordforureningsloven.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ikke bemærkninger til de miljøforhold, der blev gennemgået.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder