Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Fjernvarmecentral Øst
Adresse	Aage Sørensensgade 16, 4800 Nykøbing F.
CVR-nummer	32559956 P-nummer 1015928588
Dato for tilsynet	29-10-2026
Virksomhedstype	Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.
Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Hvad er der ført tilsyn med	Drift og indretning. Der er ikke foretaget større renoveringsarbejder siden sidste tilsyn i 2023.
Konstateret jordforurening	Alle tankanlæg er kontrolleret og inspiceres hvert 3. år. Der er ikke andre oplag, som kan medføre jordforurening. Tankene indeholder rapsolie som brændstof til fyringskedlerne på varmeværket og er derfor procestanke.
Bemærkninger til egenkontrol	Der var ingen bemærkninger til egenkontrollen. Egenkontrol udføres efter miljøgodkendelse og MCP-bekendtgørelsen samt egne driftsinstrukser.
Meddelte påbud, forbud eller indskærpelser	Nej

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.
Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.