



NATURE ENERGY VAARST A/S  
Torderupvej 23  
9260 Gistrup

Sendt til: Jesper Jakobsen: [Jeja@niras.dk](mailto:Jeja@niras.dk)

28. juni 2021

## Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde før der er meddelt miljøgodkendelse - etablering af tankplads på Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23, 9260 Gistrup.

Aalborg Kommune, Miljø meddeler hermed tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før der er meddelt miljøgodkendelse. Denne tilladelse meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2.

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø har vurderet ud fra det foreliggende ansøgningsmateriale fra den 27. maj 2021, at tankpladsen kan opnå godkendelse (tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse), hvilket vil sige, at den kan etableres og drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener.

Det er forudsat, at tankpladsen indrettes og drives i overensstemmelse med de vilkår som forventes stillet i virksomhedens tillæg til miljøgodkendelse, jf. afsnittet om "nye vilkår i miljøgodkendelsen".

Nature Energy Vaarst A/S er omfattet af VVM-reglerne. Kommunen har vurderet, at den påtænkte tankplads ikke skal underkastes en nærmere VVM-screening, da tankanlægget ikke giver anledning til en forøget forurening.

Tilladelsen forudsætter, at der meddeles andre nødvendige tilladelser herunder landzone- og byggetilladelse.

Etablering af tankpladsen sker på virksomhedens ansvar og begrænser ikke efterfølgende de vilkår, der kan stilles i tillæg til miljøgodkendelsen. Mere herom senere i afgørelsen.

### **Kort redegørelse**

Aalborg kommune, Virksomhedsmiljø har modtaget en ansøgning om etablering af en tankplads på virksomheden Nature Energy Vaarst på adressen Torderupvej 23, 9260 Gistrup.

Virksomheden er omfattet af en miljøgodkendelse fra den 29. september 2015 samt et tillæg til miljøgodkendelsen fra den 12. december 2014.

Virksomheden reguleres efter Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 1, listepunkt 5.3 b i: *Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF: Biologisk behandling*

Den 27. maj 2021 har virksomheden søgt om etablering af en dieseltankplads, som erstatning for den eksisterende tankplads, som allerede er taget ud af brug.

### **MP Virksomhedsmiljø**

Miljø- og Energiforvaltningen  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
[miljoeplan@aalborg.dk](mailto:miljoeplan@aalborg.dk)  
[www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk)

Sagsnr.:  
2021-031283

Init.: HB / AMD  
EAN nr.: 5798003742977

Åbningstider:  
Mandag - onsdag  
09.00 - 15.00  
Torsdag  
09.00 - 17.00  
Fredag  
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk  
post til Aalborg Kommune

Ifølge de forelagte oplysninger i ansøgningen er der tale om en ny tankplads med tilhørende dieseltank og aftapningshane samt en Ad-Blue tank. Påfyldningspladsen er på 6 x 8 meter og indrettes med tæt belægning.

Der etableres en grube med en kapacitet på 1.400 liter under både dieseltanken og tanken til Ad-Blue. For at aflede evt. spild på påfyldningspladsen er der et fald fra arealet med tæt belægning til gruben. Evt. spild i gruben opsamles i en pumpeump mhp. tømning. Gruben er på 7 x 1 x 0,2 meter (længde, bredde og dybde).

Der vil løbende blive foretaget egenkontrol af tankpladsens tætte belægning samt for tømning af gruben. Gruben vil blive koblet på et alarmsystem for tømningniveauet.

Både påfyldningspladsen og tankpladsen etableres på et overdækket areal, og der vil være vindafskærmning på 3 sider omkring diesel-og Ad-Blue tanken, der sikrer mod vejrlig/slagregn.

Tagvand fra overdækning af pladsen afledes til den eksisterende regnvands-sø. Spild fra grube opsamles i en pumpeump og vil blive bortskaffet til godkendt modtager.

I ansøgningen er der vedlagt en beskrivelse af projektet suppleret med en facade- og snittegning for den ansøgte tankplads samt en samlet kloaktegning for hele virksomheden.

### **Nye vilkår i miljøgodkendelsen**

Virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse skal revurderes på baggrund af de nye, offentliggjorte BAT-konklusioner.

Aalborg Kommunes tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde om etablering af tankpladsen på det ansøgte sted indebærer, at projektet kan realiseres indtil der bliver gennemført en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, hvor tankpladsen vil blive en integreret del af den samlede revurdering og hvor der vil blive meddelt nye vilkår iht. Miljølovens § 33 til tankpladsen.

I revurdering af miljøgodkendelse forventes der medtaget følgende nye vilkår svarende til de standardvilkår, som gælder for indretning og etablering af tankanlæg, jf. Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019) samt supplerende vilkår fra Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 (olietanksbekendtgørelsen):

- Tankpladsen, hvorfra der afledes spild og forurenede overfladevand til gruben skal begrænses mest muligt, og arealet skal afgrænses (tydeligt med opkant/forhøjning), så overfladevand fra omkringliggende arealer ikke afledes til tankpladsen.
- Både dieseleolietanken og tanken for opbevaring af Ad-Blue skal sikres mod påkørsel.
- Der skal etableres en grube under dieselolietanken og Ad-Blue tanken.
- Gruben skal etableres med tæt belægning. Ved "tæt" forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som kan spildes på pladsen.
- Der skal etableres alarm for tømning af spildevandet fra gruben.

- Gruben skal tømmes jævnlig, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af grubens volume.
- Tankanlægget (dvs. Ad-Blue tanken, dieselolietanken og tilhørende aftapningspistol) skal etableres på et overdækket areal, således at de er beskyttet mod vejrlig,
- Påfyldningsstudse for dieselolie og Ad-Blue tank skal placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod gruben. Spild fra påfyldning eller aftapning skal derfor kunne opsamles i gruben og ikke løbe ud på de omkringliggende arealer. Ved »impermeabel belægning« forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som håndteres på arealet.
- Påfyldningsstudse skal have antidrypventil og lukke automatisk, når brændstoftanken er fuld.
- Der skal udarbejdes skriftlige procedurer for brug, vedligeholdelse og egenkontrol af tankanlægget, herunder instruktioner til chaufførerne i forbindelse med tankning.
- Impermeable arealer og grube skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder skal udbedres inden fortsat brug. Evt. skader skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
- Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Evt. opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier inkl. brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- Der skal i instruks/beredskabsplan være beskrevet, hvornår og hvordan der skal reageres, hvis der sker spild fra anlægget,
- Eksisterende og nye overjordiske olietankanlæg under 6.000 liter, der er etableret efter 1. september 2005 skal mindst overholde kravene i § 24, 25, § 26, § 27, stk. 1 og 3, § 30, § 31, § 33 og § 34, stk. 1, § 35 – 41, jf. dog §§ 51 og 52 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 (olietanksbekendtgørelsen).

#### *Driftsjournal*

- Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder gruber og følgende skal fremgå af driftsjournal:
  - Tidspunkt for og resultat af inspektion/eftersyn af tætte belægninger.
  - Der skal altid forefindes en opdateret kloakplan på virksomheden.
  - Kopi af kvittering for bortskaffelse af processpildevand til godkendt modtager.

Oplysningerne i driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende

Der tages forbehold for evt. yderligere supplerende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.

Afslutningsvis henledes opmærksomheden på, at etablering af anlægget er udelukkende på egen regning og risiko, herunder hvis kommunens afgørelse om revurdering af virksomheden f.s.v.a. forholdet om tankanlægget skulle blive påklaget og ændret af klagemyndigheden

Evt. spørgsmål til afgørelsen kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen

Hamid Manafi  
Miljøsagsbehandler

3196 4454  
[hamid.manafi@aalborg.dk](mailto:hamid.manafi@aalborg.dk)

**Kopi til:**  
Aalborg Kommune, BYG, Anders Brusen Jensen