



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Vattenfall A/S,
Støberigade 14
2450 København SV

Virksomheder
J.nr. MST-1270-00512
Ref. hechr/rukso
Den 28. maj 2014

MILJØGODKENDELSE

OG

Tilladelse til direkte udledning af spildevand

For:

Fynsværket

Havnegade 120, 5000 Odense C

Matrikel nr.: 21a og 21b, Bogø Strand, Odense Jorder

CVR-nummer: 21-31-13-32

P-nummer: 1.005.171.544

Listepunkt nummer: 1.1.a

Godkendelsen omfatter:

Forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning af kølevand på uændrede vilkår i et år frem til 1. juni 2015.

Dato: 28. maj 2014

Henning Christiansen

Annonceres den 28. maj 2014

Klagefristen udløber den 25. juni 2014

Søgsmålsfristen udløber den 28. november 2014

Godkendelsen udløber den 1. juni 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	3
2.	AFGØRELSE OG VILKÅR	5
3.	VURDERING OG BEMÆRKNINGER	7
	3.1 Begrundelse for afgørelse	7
	3.3 Udtalelser/hørings svar.....	8
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder	8
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.	8
	3.3.3 Udtalelse fra virksomheden	8
	3.3.4 Udtalelse fra øvrige	9
4.	FORHOLDET TIL LOVEN.....	10
	4.1 Lovgrundlag.....	10
	4.1.1 Miljøgodkendelsen	10
	4.1.2 Listepunkt	10
	4.1.3 Revurdering	10
	4.1.5 Risikobekendtgørelsen.....	10
	4.1.6 VVM-bekendtgørelsen.....	10
	4.1.7 Habitatdirektivet	10
	4.2 Tilsyn med virksomheden	10
	4.3 Offentliggørelse og klagevejledning	11
	Søgsmål	12
	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.....	12
5.	BILAG	13
	Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse	13
	Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000	16
	Bilag C: Oversigt over tidligere afgørelser	18

1. INDLEDNING

Fynsværket er et el og varme producerende kraftværk bestående af 2 blokke, blok 7, som er kulfyret, og blok 8, som er biomassefyret. Selv om restvarmen fra elproduktionen udnyttes mest muligt til produktion af fjernvarme, er der behov for at udlede en mindre del af varmen fra blok 7. Dette sker ved gennemstrømning af vand fra Odense Kanal. Blok 8 er bygget, så der ikke er behov for bortkøling af restvarme.

Kølevand til blok 7 tages ind fra Odense Kanal og ledes ud i Odense Gl. Kanal med lidt forhøjet temperatur. Odense Gl. Kanal løber 900 m efter udløbet ud i Odense Å. Odense Å løber 900 meter nedstrøms sammenløbet ud i Seden Strand, som er en fladvandet del af Odense Fjord. Den nederste del af såvel Odense Gl. Kanal som Odense Å samt Seden Strand er omfattet af international naturbeskyttelse, såkaldt Natura 2000 område (se bilag B).

Fynsværkets Blok 7 blev godkendt efter miljøbeskyttelsesloven af Fyns Amt i 1987 og 1990. Afgørelsen blev påklaget og Miljøklagenævnet stadfæstede i 1997 Fynsværket miljøgodkendelse med ændringer, herunder blev tilladelse til udledning af kølevand tidsbegrænset. Fyns Amt meddelte i 2002 en ny tilladelse til udledning af kølevand. Denne blev ligeledes påklaget og Miljøklagenævnet hjemviste i 2009 sagen til fornyet behandling hos Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen) og gjorde samtidig den gældende godkendelse til kølevandsudledningen tidsbegrænset i 3 år. En komplet liste over godkendelser og afgørelser findes i bilag C.

Miljøklagenævnet begrundede hjemvisningen med manglende vurdering af påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder (en såkaldt habitatvurdering) samt en mangelfuld vurdering af, hvad der er bedst tilgængelig teknik (BAT). Den af klagenævnet behandlede godkendelse blev som nævnt gjort gældende i 3 år, således ”at der i den kommende treårige periode gennemføres en habitatvurdering af kølevandsudledningen i sammenhæng med den igangværende revision af Fynsværkets miljøgodkendelse og den igangværende vandmiljø- og Natura 2000-planlægning”.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der skal laves en redegørelse med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse). Fynsværket har formelt anmeldt projektet efter VVM-reglerne den 20. juni 2011, Miljøstyrelsen har den 23. august 2011 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt og samtidig udsendt debatoplæg med indkaldelse af ideer til det videre arbejde.

Med begrundelse i de forsinkede vandplaner forlængede Miljøstyrelsen den 3. august 2012 tidsfristen i Miljøklagenævnets afgørelse til den 1. juni 2014.

De i december 2011 vedtagne vandplaner blev ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. Nye vandplaner forventes vedtaget i efteråret 2014. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Naturstyrelsen vurderet, at der ikke kan træffes afgørelse i sagen førend problemstillingen er adresseret i vandplanen. Det er derfor ikke muligt at træffe en endelig afgørelse inden den eksisterende godkendelse udløber den 1. juni 2014. Miljøstyrelsen har derfor valgt at forlænge den eksisterende godkendelse med yderligere et år frem til den 1. juni 2015.

Forlængelsen sker på uændrede vilkår. Dog har Fynværket ansøgt om reduceret varmeudledning med kølevandet i vinterrhalvåret, som er beskrevet i ansøgning om permanent miljøgodkendelse til udledning af kølevand. I den forbindelse har Miljøstyrelsen i nærværende godkendelse ændret i vilkår med tilladt udledt varmemængde.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, ansøgning om tidsfristforlængelse, godkender Miljøstyrelsen hermed at tidsfristen for afgørelsens¹ gyldighed i:

- Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 2009 (j.nr. MKN-100-00011), som er forlænget af Miljøstyrelsen 3. august 2012, og
- Vilkår E1 i Miljøcenter Odenses revurdering af miljøgodkendelse af 18. december 2009 (j.nr. ODE-431-00003) som stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet i september 2013,

ændres til den 1. juni 2015.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

I perioden frem til 1. juni 2015 skal udledningen af kølevand således overholde vilkårene 3 til 13 i Miljøstyrelsens afgørelse fra 25. oktober 2004 (jfr. Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 2009) og vilkårene E3 – E14 i Miljøcenter Odenses afgørelse af 18. december 2009. De to sæt vilkår er ordret ens. Dog ændres vilkår 3 (E4) fra:

”Varmeudledningen fra Fynsværket skal begrænses som følger:

Fynsværket kan i ugerne 1 – 13 (1. januar - 31. marts) og 44 - 52 (ca. 1. november – 31. december) maksimalt udlede en kølevandsenergimængde på 242 TJ pr. uge, svarende til i alt 5.324 TJ for ugerne 1 – 13 og 44 – 52.

Fynsværket kan i ugerne 14 – 43 i maksimalt 26 uger udlede i gennemsnit 121 TJ pr. uge og i 4 uger udlede i gennemsnit 181 TJ pr. uge, svarende til en kølevandsmængde på i alt 3.870 TJ.

På årsbasis kan der således i alt udledes en kølevandsenergimængde på 9.194 TJ.”

til:

”Varmeudledningen fra Fynsværket skal begrænses som følger:

¹ Miljøklagenævnet traf 4. august 2009 en afgørelse, som hjemsendte miljøgodkendelse til udledning af kølevand til fornyet behandling ved Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen). Udledning af kølevand under sagsbehandlingen skulle ske under vilkårene i tidligere ankeafgørelse fra Miljøstyrelsen (vilkår 3 – 13). Miljøcenter Odense revurderede den 18. december 2009 eksisterende miljøgodkendelser for Fynsværket. Vilkaere for driften fra Miljøklagenævnets afgørelse blev indarbejdet ordret i revurderingsafgørelsen (vilkår E4 – E14).

Revurderingsafgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet på baggrund af vilkår til luftemissioner, og var således ikke gældende på tidspunktet (3. august 2012), hvor Miljøstyrelsen forlængede tidsfristen i Miljøklagenævnets afgørelse til den 1. juni 2014. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede i september 2013 Miljøcenter Odenses revurderingsafgørelse uden at ændre tidsfristerne i denne.

Fynsværket kan i ugerne 1 – 13 (1. januar - 31. marts) og 44 - 52 (ca. 1. november – 31. december) maksimalt udlede en kølevandsenergimængde på 121 TJ pr. uge, svarende til i alt 2.662 TJ for ugerne 1 – 13 og 44 – 52.

Fynsværket kan i ugerne 14 – 43 i maksimalt 26 uger udlede i gennemsnit 121 TJ pr. uge og i 4 uger udlede i gennemsnit 181 TJ pr. uge, svarende til en kølevandsmængde på i alt 3.870 TJ.

På årsbasis kan der således i alt udledes en kølevandsenergimængde på 6.532 TJ.”

(Ændringer i vilkåret er anført med *kursivt*.)

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøklagenævnet hjemsendte i august 2009 miljøgodkendelse af kølevandsudledning til fornyet sagsbehandling. Samtidig blev vilkår for udledning af kølevand tidsbegrænset i 3 år. Klagenævnet anførte bl.a. at sagsbehandlingen skulle gennemføres i sammenhæng med igangværende vandmiljø- og Natura 2000-planlægning. På grund af de forsinkede vandplaner forlængede Miljøstyrelsen tidsbegrænsningen i klagenævnsafgørelsen med 2 år. Godkendelsen til kølevandsudledning udløber således nu den 1. juni 2014. Da sagsbehandlingen endnu ikke er afsluttet, har Fynsværket søgt om yderligere forlængelse af tidsbegrænsningen.

Den væsentligste grund til, at sagsbehandlingen endnu ikke er afsluttet, er, at Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke kan træffes en afgørelse i sagen, førend problemstillingen omkring kølevandsudledningen er adresseret i vandplanen. Dette er helt i overensstemmelse med formuleringen i Miljøklagenævnets afgørelse om at sagsbehandlingen gennemføres i sammenhæng med den igangværende vandmiljø- og Natura 2000-planlægning.

Vandplanerne blev vedtaget i december 2011. Disse blev imidlertid ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. I perioden frem til at vandplanerne igen vedtages, formentlig i efteråret 2014, er retningslinjer i amternes regionplaner omkring natur og miljø gældende. Regionplanerne er ophøjet til landsplandirektiv. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at en afgørelse i sagen skal afvente vedtagelse af endelige vandplaner.

Det er således Miljøstyrelsens hensigt at sende VVM redegørelse med tilhørende udkast til miljøgodkendelse i høring i efteråret 2014, således at arbejdet kordineres med vedtagelsen af vandplanerne.

På denne baggrund har Miljøstyrelsen valget mellem at forlænge den eksisterende godkendelse eller at Fynsværket må standse udledningen af kølevand den 1. juni 2014 og dermed tage blok 7 ud af drift. Miljøstyrelsen har valgt at forlænge den eksisterende godkendelse, idet der er lagt vægt på forsyningssikkerheden.

Fynsværket har i ansøgningen om forlængelse af eksisterende godkendelse henvist til sit forslag til en mere skånsom kølevandsudledning beskrevet i ansøgning dateret 1. august 2013, der er en del af den igangværende VVM proces. Miljøstyrelsen har endnu ikke forholdt sig til Fynsværkets forslag til nye vilkår, da dette nødvendigvis må ske i sammenhæng med vandplanlægningen. Miljøstyrelsen har derfor valgt i denne afgørelse ikke at ændre på vilkårenes principielle opbygning. Den mere skånsomme kølevandsudledning er derfor fastholdt gennem mindre ændringer i de nugældende vilkår. Det drejer sig om:

- Nedsættelse af den tilladte årlige udledte varmemængde fra 9.194 TJ til 6.200 TJ
- Nedsættelse af ugegennemsnittet for varmeudledningen i vinterperioden fra 242 TJ til 121 TJ

Miljøstyrelsen har afgjort, at udarbejdelse af en ny miljøgodkendelse til udledning af kølevand er VVM pligtig. Tidsfristforlængelsen meddeles med henblik på

gennem det igangværende VVM arbejdet at finde en løsning i sammenhæng med vandplanlægningen. Arbejdet med VVM er således i gang.

I forbindelse med det igangværende arbejde med VVM og miljøgodkendelse har Fynsværket fremsendt en vurdering af påvirkninger i forhold til udpegningsgrundlaget for berørte habitatområder. Vurderingen af den fremsendte rapport er endnu ikke færdig. Det har derfor ikke i denne afgørelse været muligt at vurdere i forhold til habitatbekendtgørelsen. Det konstateres dog, at miljøpåvirkningerne i den korte periode er uændrede, og at forlængelsen sker for at sikre en langsigtet løsning i forhold til kølevandsudledningen.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

I forbindelse med fremsendelse af ansøgningen har Odense Kommune ikke haft bemærkninger.

Udkast til afgørelse har været sendt til høring hos Odense Kommune. Odense Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til udkastet.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 8. april 2014.

Der er modtaget 1 henvendelse vedrørende ansøgningen.

Henvendelsen gik på at se ansøgningen om tidsfristforlængelse. Ingen har kommenteret ansøgningen eller bedt om at få tilsendt udkast til afgørelse.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Udkast til afgørelse har den 14. maj 2014 været sendt i høring hos Fynsværket.

Fynsværket har bemærket, at summen af de tilladte vinter og sommer udledninger i det reviderede vilkår 4 ikke passer med den tilladte årsudledning. Værdierne er taget fra Fynsværkets ansøgning om permanent godkendelse til udledning af kølevand. Den væsentligste forklaring på forskellen er, at det i ansøgningen er antaget, at blok 7 tages ud af drift til revision hver sommer i tre uger. Fynsværket har meddelt, at tidspunkter for revision af de enkelte værker er bestemt for 2014. Der er derfor ikke i nærværende midlertidige godkendelse fastsat tvunget tidspunkt for revision af blokken. Miljøstyrelsen har valgt at ændre årsudledningen i forhold til det udsendte udkast, således at den tilladte årsmængde svarer til summen af sommer og vinter udledninger.

Fynsværket har endvidere ønsket at få ændret vilkår 4, således at de 4 uger i sommerperioden, hvor der må udledes 181 TJ gøres mere fleksible. Miljøstyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på, hvorledes reguleringen skal ske i fremtiden, om den skal reguleres på varmemængden, resulterende temperatur i recipienten eller et helt tredje princip. I den forbindelse har Miljøstyrelsen heller ikke vurderet, hvilke konsekvenser det har for vandmiljøet, om udledningen af i alt 242 TJ (ud over de egentlige 121 TJ) sker i sammenhængende perioder (4 uger) eller fordeles helt frit over 30 uger.

Det fremsendte udkast er primært en tidsfristforlængelse i forhold til Miljøklagenævnets afgørelse fra august 2009, hvorfor vi har forsøgt at ændre mindst muligt i de vilkår, der fremgår af klagenævnets afgørelse. Miljøstyrelsen har derfor ikke imødekommet Fynsværkets ønske.

Fynsværket har spurgt om mulighed for på et senere tidspunkt at få indført den ønskede mere fleksible regulering i sommerperioden 2015. Det er som nævnt Miljøstyrelsens hensigt at træffe endelig permanent afgørelse i sagen i god tid inden fristen i nærværende midlertidige afgørelse udløber. En kommende permanent afgørelse vil i givet fald kunne erstatte nærværende midlertidige afgørelse. Miljøstyrelsen har som nævnt endnu ikke taget stilling til formulering af vilkår i den endelige permanente afgørelse.

3.3.4 Udtalelse fra øvrige

Udkast til afgørelse har den 14. maj 2014 været sendt i høring hos Odense Havn, som ejer grunden Fynsværket er beliggende på.

Odense Havn har ikke fremsendt bemærkninger.

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 18. december 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

1.1.a: Forbrænding af brændsel med en samlet nominel indfyret effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er kul og/eller orimulsion. (s)

4.1.3 Revurdering

Da denne afgørelse er tidsbegrænset til et år vil det ikke blive aktuelt at foretage regelmæssig revurdering.

4.1.5 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen. Der er tale om en tilladelse til uændret drift. Da den eksisterende drift indgår i eksisterende sikkerhedsvurderinger, er der ikke foretaget yderligere vurderinger i forbindelse med denne godkendelse.

4.1.6 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har afgjort, at det anmeldte projekt er VVM-pligtigt og derfor kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse før der kan meddeles en miljøgodkendelse til det anmeldte projekt.

Formålet med denne tidsbegrænsede forlængelse af Miljøklagenævnets afgørelse fra 2009 til udledning af kølevand er at sikre, at Fynsværket kan være i drift i den periode, som er nødvendig til at udarbejde en tilbundsgående VVM-redegørelse. Miljøklagenævnet har i 2009 taget stilling til at Fyns Amts og Miljøstyrelsens godkendelse fra 2004 skal være gældende for Fynsværkets drift under sagens fornyede behandling. VVM processen er i gang. Der har været afholdt idéfase, og en del af baggrundsmaterialet til VVM-redegørelsen er tæt på at være færdig.

4.1.7 Habitatdirektivet

Virksomheden ligger i nærheden af Natura-2000 område nr. 110, Odense Fjord og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Da det af Miljøklagenævnets afgørelse fra 2009 fremgår, at der mangler en habitatvurdering, skal der udarbejdes en sådan. Miljøklagenævnet tog i afgørelsen stilling til at Fyns Amts og Miljøstyrelsens godkendelse fra 2004 skal være gældende for Fynsværkets drift under sagens fornyede behandling. Formålet med denne forlængelse er at sikre at Fynsværket kan være i drift i den periode, som er nødvendig til at udarbejde en tilbundsgående VVM-redegørelse indeholdende en habitatredgørelse. Forlængelsen meddeles med henblik på at der i perioden gennemføres den fornødne sagsbehandling. Processen er i gang.

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 25. juni 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Odense Kommune, odense@odense.dk

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, kreds@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Odense lokalafdeling, odense@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Greenpeace Danmark, hoering.dk@greenpeace.org

Odense Havn, info@odensehavn.dk

5. BILAG

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Notat

31. marts 2014

Vattenfall A/S
Tlf. 88 27 50 00
Vores ref. EGRA
Dok. nr. 54563927

Side 1 af 2

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning af kølevand

1. INDLEDNING

1.1 Eksisterende kølevandsgodkendelse

Fynsværkets nuværende kølevandstilladelse er hvad angår reguleringen af de udledte energi- og vandmængder og øvrige vilkår for påvirkningen af vandmiljøet en uændret forlængelse af indholdet i Fyns Amts tilladelse til udledning af kølevand af 4. februar 2002 med efterfølgende stadfæstelse i oktober 2004. Efter et langstrakt sagsbehandlingsløb blev godkendelsen i 2009 forlænget til august 2012 af Miljøankensævnet og senere af Miljøstyrelsen frem til 1. juni 2014 – bl.a. fordi sagsbehandlingen i august 2011 var udvidet med krav om udarbejdelse af fuld VVM-redegørelse.

1.2 Begrundelse for ansøgning om tidsfristforlængelse

Miljøstyrelsen har i mail af 18. marts 2014 sendt en anmodning til Fynsværket om at udarbejde og indsende en ansøgning om tidsfristforlængelse. I anmodningen konstaterer Miljøstyrelsen, at den igangværende sagsbehandling af VVM og ansøgning om fornyet miljøgodkendelse af kølevandsudledning fra Fynsværket ikke kan færdiggøres, inden gældende midlertidige forlængelse af den eksisterende kølevandstilladelse udløber.

Anmodningen er en naturlig følge af, at det ikke længere er muligt at nå at gennemføre en offentliggørelses- og høringsfase for Fynsværkets VVM-redegørelse for den nye miljøansøgnings kølevandsudledning inden juni 2014, hvor den eksisterende kølevandstilladelse udløber. Samtidig er en forlængelse af tidsfristen nødvendig af hensyn til den juridiske afklaring, der endnu ikke har kunnet tilvejebringes under Miljø- og Naturstyrelsens drøftelse af sagen med juridiske eksperter. Endelig udestår de endelige natur- og miljøfaglige vurderinger af en række forhold i sagen.

Fynsværket deler derfor Miljøstyrelsens vurdering af, at det ikke vil være muligt at afslutte den igangværende sagsbehandling af VVM-redegørelse og ansøgning om fornyet kølevandstilladelse inden udløbet af den eksisterende midlertidigt forlængede kølevandstilladelse, hvorfor nærværende ansøgning fremsendes.

2. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

2.1 Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer:

Navn : Vattenfall A/S Fynsværket
Adresse : Havnegade 120
5000 Odense
Matrikelnr. : 21a og 21 b Bogø Stand, Odense Jorder
Telefon nr. : 85884444
P-enhed nr. : 1005171544

2.2 Oplysninger om virksomhedens ejer:

Navn : Vattenfall A/S
Adresse : Støberigade 14
2450 København SV
Telefon nr. : 8827 5000
CVR-nr. : 21311332

2.3 Oplysninger om virksomhedens kontaktpersoner:

Kraftværkschef	Miljøkoordinator
Klaus Winther	Egon Raun Hansen
Mobil nr.: 27875825	Mobil nr.: 27875458
e-mail: klaus.winther@vattenfall.com	e-mail: egon.raunhansen@vattenfall.com

3. ANSØGNING OM TIDSFRISTFORLÆNGELSE FOR KØLEVANDSUDLEDNING

På grund af sagens kompleksitet – både juridisk og fagligt – har det desværre ikke været muligt for de involverede parter at nå en sådan grad af afklaring, at Fynsværkets ansøgning om fornyelse af kølevandstilladelsen kan afsluttes inden 1. juni 2014, hvor den nuværende kølevandsudledning udløber.

Vi skal derfor anmode Miljøstyrelsen om, at den tidsbegrænsede tilladelse til udledning af kølevand på eksisterende vilkår frem til 1. juni 2014 forlænges med en frist, der gør det muligt at nå frem til en endelig afgørelse i sagen, der er baseret på

- en endelig afklaring af de juridiske rammer
- en faglig vurdering og kommentering af de indsendte omfattende baggrundsrapporter
- miljøstyrelsens kommentering og eventuelle rettelser til VVM-redegørelsen, resultatet af høringsfasen mv.
- en grundig sagsbehandling af Fynsværkets ansøgning om miljøgodkendelse af kølevandsudledning af 1. august 2013

4. YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DEN EKSISTERENDE OG ANSØGTE KØLEVANDSUDLEDNING

4.1 Vilkår i eksisterende kølevandstilladelse

Vilkårene i for udledte energi- og vandmængder og øvrige miljøpåvirkninger i den eksisterende kølevandsudledning, som i nærværende ansøgning søges forlænget ud over den nuværende udløbsdato pr. 1. juni 2014, fremgår af Fynsværkets revurderede miljøgodkendelses vilkår E4 til E12.

4.2 Forslag til ændrede vilkår i kommende kølevandsudledning

Fynsværkets forslag til en mere skånsom kølevandsudledning fremgår af Fynsværkets ansøgning om miljøgodkendelse af kølevandsudledning af 1. august 2013. Forslaget bygger på en balanceret afvejning af


- ønsket om at reducere miljøpåvirkningen af vandmiljøet ved det nuværende kølesystem og
- de yderligere økonomiske tab, Fynsværket udsættes for, hvis kølevandsudledningen skal reduceres ud over det ansøgte niveau.

De tekniske og økonomiske muligheder for at realisere eventuelle alternative løsninger vil blive behandlet i forbindelse med sagsbehandlingen af VVM-redegørelsen.

4.3 Yderligere oplysninger vedr. kølevandsansøgning

Nærværende ansøgning indeholder ikke en fuldstændig redegørelse for den ansøgte kølevandsudledning i henhold til samtlige oplysningskrav i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Der henvises i stedet til den allerede indsendte miljøansøgning af 1. august 2013, hvor de fuldstændige oplysninger kan findes.

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Bilag B
 Kort med angivelse af Fynsværket
 (rød prik) og nærliggende Natura
 2000 område

Målforshold 1:25000
 Dato 27/1-2012

Signaturforklaring

- Natura 2000
- Skærmkort

© Kort & Matrikelstyrelsen

Bilag C: Oversigt over tidligere afgørelser

Liste over tidligere afgørelser:

16. juli 1987 Fyns Amt giver en overordnet godkendelse af en ny blok 7 på Fynsværket.
Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen.
18. juli 1988 Fyns Amt giver en overordnet godkendelse af en ny blok 7 på Fynsværket.
Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen stadfæster amtets afgørelse.
26. november 1990 Fyns Amt giver en detailgodkendelse af samlet drift til Fynsværkets blok 7.
Afgørelsen bliver påklaget til Miljøstyrelsen.
7. august 1992 Miljøstyrelsen stadfæster Fyns Amt detailgodkendelse af samlet drift af Fynsværkets blok 7.
Afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet.
28. maj 1997 Miljøklagenævnet meddeler miljøgodkendelse af hele Fynsværket, herunder en tidsbegrænset tilladelse til udledning af kølevand.
26. april 2000 Fyns Amt forlænger miljøklagenævnets frist i den tidsbegrænsede tilladelse til udledning af kølevand til den 1. september 2001.
31. maj 2001 Fyns amt forlænger fristen yderligere til den 1. marts 2002
Afgørelsen påklages til Miljøstyrelsen
15. oktober 2001 Miljøstyrelsen stadfæster fristforlængelsen
4. februar 2004 Fyns Amt giver miljøgodkendelse til udledning af kølevand
Afgørelsen påklages til Miljøstyrelsen
25. oktober 2004 Miljøstyrelsen stadfæster Fyns Amts miljøgodkendelse til udledning af kølevand.
Afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet
4. august 2009 Miljøklagenævnet hjemsender miljøgodkendelsen til fornyet behandling hos Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen) og gør tilladelsen til udledning af kølevand tidsbegrænset i 3 år.
3. august 2012 Miljøstyrelsen forlænger natur og miljøklagenævnets frist i den tidsbegrænsede tilladelse til udledning af kølevand