



**Varde
Kommune**

Oksbøl Kaserne - Oksbøllejren
Grærup Havvej 2
6840 Oksbøl

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed	Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser - Oksbøllejren	22-11-2024
Adresse	Grærup Havvej 2, Oksbøl 6840	AMOT Direkte tlf.: 7994 7559
CVR nr.	16287180	
Dato for tilsyn	Den 13.11.2024	Sagsnr.: GEO-2024-00166
Fra virksomheden deltog	Morten Tving og andet personale på kasernen.	
Tilsynet udført af	Anne Marie Thomsen	
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	<i>Boring i beton ved Molskær</i> På oplagspladsen til opbevaring af olietanke (Molskær) var der udført en miljøboring i betonen.	

Varde Kommune **indskærper** efter § 19 i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr. 1260 af 28. oktober 2013, at det sikres, at boringen ikke medfører risiko for, at grundvandet forurenes. Indskærpelsen skal efterkommes senest den **16. maj 2025**.

Opbevaring af kemikalier

Kølervæske var opbevaret udendørs i palletanke i miljøgård bag ved bygning 57.

Ifølge Varde Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal en uden-dørs oplagsplads være overdækket og afskærmet mod nedbør.

Derudover skal oplagspladsen være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Det vil sige, at kemikalierne enten skal opbevares på spildbakker eller pladsen skal bestå af impermeabel belægning.

Belægningen på pladsen var ikke intakt.

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



Varde Kommune **indskærper** efter forskriften, at kølervæsken opbevares overdækket og på impermeabel belægning eller spildbakke senest den **13. december 2024**.

Side 2 / 5

Ved tilsynet var der i en spildbakke i en miljøcontainer en del indhold.

Ifølge forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal spild i spildbakker opsamles med det samme.

Varde Kommune **henstiller**, at spildet i spildbakker og miljøcontainere tømmes løbende.

Udendørs bag ved bygning 58 var der opbevaret en blå tromle med et ukendt indhold.

Varde Kommune **indskærper** efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og kommunens forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, at tromlen **straks** flyttes til en anden placering, hvor der ikke er risiko for spild til jord og grundvand.

Olietanke

I miljøcontainer bag ved bygning 58 blev der observeret 2 olietanke, hvoraf den ene var til diesel og den anden til kølervæske.

Det var ved tilsynet ikke muligt at aflæse mærkningsskiltene på tankene og dermed fastlægge tankenes alder.

Varde Kommune **henstiller**, at det undersøges om mærkningsskiltene på tankene er i den anden ende af tankene og at eventuelle oplysninger fra mærkningsskiltene sendes til kommunen senest den **13. december 2024**.

Varde Kommune **henstiller**, at I undersøger hvorvidt oplysningerne om olietanke på den udleverede BBR-meddelelse er korrekte. Frist for tilbagemelding til Varde Kommune er den **13. december 2024**.

Det er ejers ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte, jævnfør § 2 i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De olietanke, som ikke længere er på ejendommen, skal sløjfes og hvis I bliver bekendt med



olietanke på adressen, som ikke fremgår af BBR, så skal de anmeldes til Varde Kommune. I skal udfylde 1 skema pr. tank både ved anmeldelse og sløjfning.

Side 3 / 5

I kan finde anmeldelses- og sløjfningsskemaer her: <https://www.vardekommune.dk/olietanke>

Sammen med eventuelle anmeldelser af nye tanke skal I indsende en kopi af tankattesten. Nye tankattester kan bestilles her:

<https://www.thyholmolie.dk/tankanlaeg/tankattester.aspx>

Hvis I har spørgsmål til anmeldelse- eller sløjfning af olietanke, er I velkommen til at kontakte min kollega Christina Nielsen:

E-mail: chni@varde.dk

Tlf. 7994 7494

Spildolie

Tanken til spildolie bliver opbevaret i uoverdækket kar bag ved bygning 58. Ved tilsynet var der vand i karet. Kommunen vurderer, at der var kapacitet i karet til opsamling af spildolietankens indhold.

Ifølge kommunens forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal overjordiske tanke til spildolie være placeret på uigennemtrængelig bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den tank, der indeholder den største mængde.

Varde Kommune **henstiller**, at tanken enten overdækkes eller at spildolie opbevares på en anden forsvarlig måde, som lever op til kravene i forskriften.

Ved tilsynet blev der i olieård ved bygning 57 observeret en palletank med diesel (spildolie?).

Varde Kommune **indskærper** efter forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, at olien opbevares overdækket og på impermeabel belægning senest den **13. december 2024**.



Risiko for jordforurening

Belægninger på følgende pladser var ikke intakt:

- Påfyldnings- og oplagsplads ved Molskær.
- Oliegård ved bygning 57 (afhængig af, hvor kemikalierne opbevares).

Side 4 / 5

Varde Kommune **indskærper** efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier samt § 12 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at de tætte belægninger på pladser, hvor der opbevares olie og kemikalier gennemgås og udbedres. Frist for udbedring den **16. maj 2025**.

På værksted i bygning 55D (port 6+7) og bygning 55F (port 1+2) var epoxybelægningen nogle steder slidt og hullet. Der er beton under epoxybelægningen.

Varde Kommune **henstiller**, at epoxybelægningerne på værkstederne jævnligt gennemgås og udbedres.

Type af virksomhed	Q01
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af kasernearealet; affald, spildevand, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Ikke relevant
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har konstateret en forurening på matriklen ved Molskær og har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2).
Risikoscore	4,67
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle



opfølgning, der måtte være på tilsynet.
Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af
Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og
afrapportering indtil dags dato: 9,5 timer.

Side 5 / 5

Lovhenvvisning og andet refereret materiale

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Nr. 1260 af 28. oktober 2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land
- Miljøbeskyttelsesloven, lovebekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR), nr. 1010 af 24. oktober 2012.
- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019.
- Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, 13. august 2015, Varde Kommune. Udarbejdet efter Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Miljøsagsbehandler

E amot@varde.dk