

Tilsynsrapport

Søllested Fjernvarmeværk
Jernbanegade 25, 4920 Søllested

CVR-nr.: 31151899

P-nr.: 1014453659

28. april 2021

Bilag 1

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er et varmeværk med en halmkedel på 4,5 MW og en oliekedel på 4,6 MW, der fungerer som nødanlæg. Derudover er der et solcelleanlæg, som leverer supplerende varme til varmeværket. Varmeværket er dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Seneste tilsyn var i 2018.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet medførte 2 indskærpelser.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Miljøgodkendelsens vilkår
- Olietankbekendtgørelsen
- Bioaskebekendtgørelsen

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ikke relevant – digitalt tilsyn.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Varmeværket har sendt dato for skift af filterposer samt oversigt over kontinuerte målinger af CO-niveauet. Der er ligeledes indsendt præstationskontrol i 2020 og askeanalyser hvert år, men dog ikke egentlige askedeklarationer.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.