

Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S  
Energivej 2  
7500 Holstebro

Virksomheder  
J.nr. MST-1270-01791  
Ref. ANBRI/ulsee  
Den 10. december 2015

v/ Niels Peder Hansen og Ove Hauris

### **Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering og drift af tørkøleranlæg placeret i kølergård**

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 11. oktober 2015, modtaget ansøgning fra Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S om en udvidelse af kølerkapaciteten ved etablering af tørkølere i den eksisterende kølergård.

#### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at det pågældende projekt ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Dette skyldes kølernes placering i den allerede etablerede kølergård, hvor støjdbredelsen bliver begrænset. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

#### **Oplysninger i sagen**

I ansøgningen oplyser Måbjergværket, at køleanlægget er et tørkølarsystem, som kun anvender udeluften som til nedkøling. Måbjergværket oplyser, at der ikke anvendes hjælpstoffer og der genereres ikke affald og spildevand.

Måbjergværket har sammen med ansøgningen fremsendt en beregning af støjdbredelsen, som viser ændringer i forhold til støjeberegningen gennemført i 2006, når køleanlægget placeres i Måbjergværkets kølergård.

I støjeberegningen oplyses det, at som enkeltkilde giver de 8 tørkølere i køleanlægget en lydeffekt på 92,2 dB(A) re 1pW. Ved placeringen i kølergården vil køleanlægget ikke bidrage til forøget støj, da støjbidraget i alle 9 kontrolpunkter i omgivelserne, hvortil der er beregnet støjbidrag ligger minimum 17 dB(A) under det samlede støjbidrag fra Måbjergværkets samlede drift.

---

<sup>1</sup> Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

### **Miljøstyrelsens vurdering**

Ud fra oplysningerne i ansøgningen, vurderer Miljøstyrelsen, at projektet med etablering og drift af køleanlæg bestående af 8 tørkølere placeret i kølergården, ikke giver anledning til øget forurening eller anledning til ændring af vilkår.

Det er forudsætning at køleanlægget placeres i kølergården, da en anden placering kan medføre, at køleanlægget bidrager med betydende støj i kontrolpunkterne.

Placering af kølere lavt i terrænet, her i kølergården, er i overensstemmelse med den tværgående BREF for industrielle køleanlæg ("Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, december 2001"). BREF'en omhandler anlæg, der anvender luft og vandkøling, men henviser dog til køleanlæg med væsentlig større kapacitet end det aktuelle køleanlæg på Måbjergværket. I BREF dokumentet gøres der opmærksom på, at luftkølere og køletårne giver anledning til støjproblemer, som skal forebygges inden etablering, bl.a. ved at placere anlæggene lavt i terrænet og etablere støjsikring i form af skærme mv.

Miljøstyrelsen vurderer, at der beregningsmæssigt er et meget lille bidrag til støjen om natten ved nærmeste bolig mod vest og ved Novem centerpark mod sydvest, som er så lille, at det ikke vil være hørbart. Miljøstyrelsen er enig i, at der beregningsmæssigt slet ikke vil være et øget støjbidrag i de øvrige 7 kontrolpunkter.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at etablering af de nye køletårne ikke er godkendelsespligtigt.

I forbindelse med forestående revurdering af miljøgodkendelsen fra 3. november 2005, vil Måbjergværket få påbud med vilkår om at gennemføre en "Miljømåling – ekstern støj". I den eksisterende godkendelse er der ikke vilkår om at Måbjergværket skal kunne dokumentere at støjvilkår er overholdt. I den forbindelse vil støjen fra de nye kølere blive målt og indgå i støjdokumentationen.

### **Udtalelse fra andre myndigheder.**

Holstebro Kommune 19. oktober sendt en udtalelse jvf. § 7 i godkendelsesbekendtgørelsen til ansøgningen. Holstebro har ud fra de foreliggende oplysninger, ingen indvendinger til ansøgningen. Holstebro Kommune oplyser at de har orienteret Måbjergværket særskilt om forhold vedrørende varmforsyningsloven.

### **Annoncering**

Ansøgning er ikke annonceret jvf §16 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>

### **Høring**

Afgørelsen er den 8. december 2015 sendt i høring hos virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer at der ikke er andre parter i denne sag.

Virksomheden har den 9. december pr mail gjort opmærksom på, at der er tale om ikke 4 tørkølere, men 8 tørkølere med hver 4 blæsere. Miljøstyrelsen har rettet denne skrivfejl og vurderer, at der ikke er grundlag for at sende afgørelsen i fornyet høring.

## **Annoncering af afgørelsen**

Afgørelsen er blevet annonceret den 10. december 2015

## **Klagevejledning og offentliggørelse**

Afgørelsen kan ses på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. januar 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

**Betingelser, mens en klage behandles**

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

**Søgsmål**

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen  
Annemarie Brix

7254 4288  
anbri@mst.dk

Kopi til myndigheder og klageberettigede organisationer:  
Holstebro Kommune  
Danmarks Naturfredningsforening