



Nordic Sugar Nykøbing  
Østerbrogade 2  
4800 Nykøbing F.  
Att.: Hanne Lundsgaard

Virksomheder  
J.nr. MST-1270-01693  
Ref. alsko/haeje/benjo  
Den 11. juni 2015

### **Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udskiftning af det indvendige udstyr i hydrolysetank samt for udlægning af et ca. 2,5 km langt afledningsrør for spildevand parallelt med eksisterende afledningsrør**

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 27. maj 2015 modtaget ansøgning fra Nordic Sugar Nykøbing om miljøgodkendelse af udskiftning af det indvendige udstyr i hydrolysetank og udlægning af et ca. 2,5 km langt afledningsrør for spildevand parallelt med det eksisterende afledningsrør fra anaerobtanken til Hasselø Nor.

#### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at ændringerne i hydrolysetanken og udlægning af afledningsrør ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

#### **Oplysninger i sagen**

Nordic Sugar Nykøbing producerer i roekampagnen større mængder spildevand, som primært fremkommer i forbindelse med vask af roer. Rensning af spildevandet påbegyndes ved sedimentation af sand, silt og lerpartikler i jordbassinerne på Hasselø Nor. Spildevandet bliver efterfølgende ledt til et anaerobt rensningsanlæg på fabrikkens område for derefter at blive returneret til aerob rensning på Hasselø Nor, hvor det rensede spildvand udledes til Guldborgsund via udledning 1.

Miljøstyrelsen anmodede den 17. april 2012 Nordic Sugar Nakskov om en redegørelse med konkrete forslag til, hvordan lugtbelastningen fra spildevand og depot på Hasselø Nor kunne forbedres. I den efterfølgende redegørelse af 1. oktober 2012 foreslog virksomheden bl.a. at mindske opholdstiden i bassinerne på Hasselø Nor ved at øge vandflowet til anaerobreaktoren. Dette kunne gøres ved at installere en ny anaerobreaktor parallelt med den eksisterende reaktor. En større kapacitet i det anaerobe rensningsanlæg vil kunne reducere opholdstiden for spildevandet i anlægget og dermed mindske risiko for lugtafgivelse fra jordbassinerne på Hasselø Nor.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Virksomheden har som opfølgning på dette søgt om godkendelse til udskiftning af det indvendige udstyr i den eksisterende hydrolysetank, der procesmæssigt er placeret før anaerobtanken, med formålet at øge kapaciteten for den anaerobe rensning af spildevandet fra roeskylning. Det vil herefter være muligt at skifte vandflowet, således at al spildevand enten går gennem den nye IC-reaktor eller, alternativt, at spildevandet løber parallelt gennem både anaerobtanken og den nye IC-reaktor. Virksomheden søger samtidig om godkendelse af udlægning af et ca. 2,5 km langt afledningsrør for spildevand parallelt med det eksisterende afledningsrør fra anaerobtanken til Hasselø Nor. Det eksisterende rør er iflg. ansøgningen kalket til i en sådan grad, at det nødvendiggør udlægning af et nyt rør. Projektet ansøges om at blive udført i løbet af sommeren 2015, således at det nye anlæg vil være klar til idriftsættelse ultimo september 2015.

Nordic Sugar Nykøbing fik i 2014 efter ansøgning en ny miljøgodkendelse for udledning af spildevand, hvori udledningsperioden var blevet forlænget til den 1. maj, idet virksomheden i en årrække havde haft svært ved at nå at behandle al spildevandet indenfor den hidtidige udledningsperiode (15. september - 15. marts). Virksomheden forudser, at det, med den beskrevne forbedring af spildevandsbehandlingen, vil være muligt at reducere udledningsperioden med ca. 2 måneder, således at udledningen af det rensede spildevand kan ske inden for vilkåret i den tidligere miljøgodkendelse for udledning, dvs. inden den 15. marts.

#### *Kommunens kommentarer*

Guldborgsund Kommune har meddelt at det ansøgte ikke kræver byggetilladelse og har herudover ikke haft nogen bemærkninger til det ansøgte.

#### **Miljøstyrelsens vurdering**

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer på baggrund af oplysningerne i det beskrevne projekt fra Nordic Sugar Nykøbing, at udskiftning af det indvendige udstyr i den eksisterende hydrolysetank ikke vil føre til nogen øget forurening. Det bemærkes, at formålet med den ansøgte udskiftning er at gøre den anaerobe rensning af spildevandet mere effektiv, samt at virksomheden forventer, at projektet fører til en mindsket lugtbelastning fra jordbassinerne på Hasselø Nor.

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer samtidig, at udlægningen af et ca. 2,5 km langt afledningsrør for spildevand fra anaerobtanken til Hasselø Nor ikke vil kunne føre til noget øget forurening, idet der iflg. oplysningerne i det ansøgte projekt er tale om udlægning, som svarer til en 1 til 1 udskiftning af eksisterende udstyr.

Miljøstyrelsen Virksomheder påpeger, at det er vigtigt, at projektet bliver gennemført således, at vilkårene for udledning af processpildevand til Guldborgsund via udledning 1 i gældende miljøgodkendelse<sup>2</sup> vil kunne overholdes i roekampagnen 2015-2016.

#### *Basistilstandsrapport*

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan medføre en jord- og grundvandsforurening, og der er derfor ikke krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

---

<sup>2</sup> Miljøgodkendelse. Direkte udledning af processpildevand til Guldborgsund, udledning 1, af 10. juli 2014.

## VVM

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen<sup>3</sup>. Det beskrives projekt kunne som udgangspunkt være omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>3</sup> bilag 2, pkt. 14 "Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet". Det er Miljøstyrelsens vurdering, at hverken udskiftning af det indvendige udstyr i hydrolysetanken eller udlægningen af det ca. 2,5 km lange afledningsrør for spildevand kan være til skade for miljøet, idet der er tale om foranstaltninger, som forventes at kunne føre til en forbedret rensning af spildevandet. Projektet er derfor ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>3</sup> bilag 2, pkt. 14.

## Klagevejledning

Afgørelsen kan ses på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

*Afgørelsen om ikke godkendelsespligt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:*

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

*Meddelelsen om at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens<sup>4</sup> §§ 58 og 59.*

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning (Planloven)

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. juli 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

*Betingelser, mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttelse af afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

*Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Alf Skovgaard  
Tlf. 7254 4202  
alsko@mst.dk

**Kopi til:**

Guldborgsund Kommune, kommunen@guldborgsund.dk, uand@guldborgsund.dk  
Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
Greenpeace, info.dk@greenpeace.org  
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk