

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

2. december 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Skagen Forbrænding beliggende Buttervej 66, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2016-00675
Dokumentnummer: 3830344

Frederikshavn Kommune har den 14-11-2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jesper Østergård Christensen
Direkte telefonnummer:
+45 9845 6358

Fra virksomheden deltog Anne Dorthe Iversen og Søren Meng og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K215 Andre affaldsforbrændingsanlæg, kapacitet ≤ 3 t/ jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger og aftaler:

Forbrændingsaktiviteten har været ophørt i knap 2 år og tilslutning til fjernvarmenettet er afbrudt, hvorfor anlægget betragtes som permanent nedlukket, jf. Byrådets godkendt varmeforsyningsprojekt.

- Frederikshavn Affald A/S anmodes om, jf. miljøgodkendelsens vilkår 5 om at indsende forslag til hvad der skal ske med anlægget og hvilke foranstaltninger der iværksættes for at bringe stedet tilbage til en miljømæssig tilfredsstillende stand.
- Nuværende brug af affaldsskakt og slaggehal til mellemlagring og omlastning af mad og restaffald fra private samt brændbart erhvervsaffald vurderes som omfattet af listepunkt K212. Fortsættes brugen af anlægget til dette formål skal der indsendes ansøgning om miljøgodkendelse af aktiviteten.
- Olietanke der ikke anvendes længere skal tømmes for indhold.
- Manglende kopier af de sidste emissionsmålinger fra anlægget skal sendes til Frederikshavn Kommune.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Side 3/5

Telefon	CVR nr.	30179358
Fax	P. nr.	1013799403

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Driften af Skagen Forbrænding blev indstillet pr. 30. april 2018  Frederikshavn Kommune har i brev af 29. april 2019, jf. varmeforsyningsloven meddelt at projektforslaget for nedlukningen af Skagen Forbrænding blev godkendt af Frederikshavn Byråd den 24. april 2019. Inden nedrivning af bygning skal der indsendes ansøgning og anmeldelse af byggeaffald via Byg og Miljø. Efter at forbrændingsaktiviteten er indstillet anvendes anlægget til midlertidigt oplagring af ikke-farligt affald. Det drejer sig om: • Restaffald fra borgerindsamlingen i Skagen samt forbrændingsegnet erhvervsaffald der oplagres i tidligere forbrændingsanlægs affaldsskakt samt • madaffald fra borgerindsamlingen i Skagen der opbevares i tidligere slaggehal.
Egenkontrol (journal)	Seneste stikprøvemålinger af emissioner fra affaldskedlen blev gennemført i 2018 inden anlægget blev nedlukket, men ikke gengivet i den samlede miljøreddegørelse for Frederikshavn Affald A/S i 2018. Det blev aftalt at kopi af de sidste emissionsmålinger sendes til Frederikshavn Kommune.
Miljøgodkendelse	Tidligere aktiviteter Forbrændingsanlægget er miljøgodkendt 27. december 2005 – listepunkt K215 – "Anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end eller lig med 3 tons pr. time" Miljøgodkendelsen til forbrændingsaktiviteten bortfalder, jf. godkendelsens vilkår 3, når driften har været indstillet i 2 år. Tilslutningen til fjernvarmenettet er afbrudt og fjernet, hvorfor det vurderes at forbrændingsaktiviteten ikke kan genoptages igen og anlægget betragtes derfor som permanent nedlukket.

	Nye aktiviteter på adressen Side 4/5 De nye aktiviteter til midlertidigt oplagring af ikke-farligt affald vurderes at være omfattet af listepunkt K212.   K212 omfatter mellemlagring, omlastning, neddeling, sortering og emballering af affald, som sendes videre til andre behandlingsanlæg, når anlægget kan modtage mere end 30 tons affald om dagen. Anlægget vurderes at have denne kapacitet.
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurenet jord ved tilsynet.
I øvrigt	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Eksisterende skorsten, røggasrensningsanlæg og filter samt doseringsanlæg for kalk og aktivt kul (dioxinrensning) er ikke fjernet fra anlægget. Tilsætningsstoffer (kalk og aktivt kul) er fjernet fra anlægget. Mellemlagring af restaffald m.v. samt madaffald giver anledning til lugt emission, der set i forhold til anlæggets placering ved genbrugsplads og spildevandsrensningsanlæg ikke vurderes som væsentlig.  

Støj

Side 5/5

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen væsentlige støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	 Ved aflæsningsområdet til affaldsskakten og ved aflæsningsområdet for madaffald i den tidligere slaggehal er der afløb til spildevandskloakken.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ej relevant.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	 I BBR er der registreret en overjordisk tank fra 2010 under 6.000 liter på ejendommen. Tanken er på 2.500 liter og anvendes til fyringsolie ved nedbrud, hvor bygninger ikke kan varmforsynes. Tanken anvendes ikke længere, men havde fortsat et olieindhold på ca. 1.200 liter, som bør tømmes.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet at bemærke.
Affald, generelt	Der er ingen oplag af affald fra den tidligere forbrændingsaktivitet. Mellemlager for restprodukter fra røggasrensning (flyveaske), slagge og bundaske er tømt.