



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2020 - 65159
Ref. KABJE/ANFAG
Dato: 27. maj 2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Fredericia Rangerbanegård
Virksomhedens adresse	Vestre Ringvej 107, 7000 Fredericia
CVR nummer	18632276
Virksomhedstype	J209 Kolonne 3-virksomheder jf. risikobekendtgørelsen
Tidspunkt for tilsynet	17. april 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet
Deltagere fra virksomheden	Lotte Ebert Jensen, Nanna Borgen m.fl.
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Ane Falkenberg Gravesen & Karsten Borg Jensen
Tilsynet omfattede	Oplag af skumvæske og afløbsforhold
Materiale udleveret	Intet udleveret

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden seneste fysiske basistilsyn 2. december 2021:

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
17-01-2024	Indskærpelse	Miljøstyrelsen har den 17. januar 2024 indskærpet, at vilkår C1 og C3 i miljøgodkendelse af 6. marts 2020 samt § 7, stk. 2 i risikobekendtgørelsen skal overholdes. Dette indebærer, at sporgruppe 200 straks skal tages i brug til henstilling af farligt gods, som beskrevet i miljøgodkendelsen af 6. marts 2020 og den tilhørende sikkerhedsrapport af marts 2019.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er kun relevant i forhold til risikoplysninger, og der er foretaget særskilt opfølgning på dette.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af 6. marts 2020
- Vilkårsændring af 18. december 2020

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Sporgrupperne til henstilling af godsvogne med RID-gods er blevet etableret, og de anvendes i relevant omfang.

Indretning og drift

Der er etableret to bassiner til overfladevand fra sporgrupperne. Det ene bassin er åbent. Det andet er et rørbassin. Afløb fra bassinerne er normalt lukket og kan åbnes ved høj vandstand i bassinerne.



Banedanmark har udarbejdet en opdateret afvandingstegning jf. vilkår C4 i miljøgodkendelse af 6. marts 2020.

Der arbejdes på at finde en løsning til detektering af spild til spildbakkerne.

Der er som følge af brandvæsenets krav opstillet to palletanke med skumvæske på arealet.

Banedanmark har bestilt opsamlingsbakker til at stå under palletankene.



Spildevand

Ikke relevant

Støj

Ikke relevant

Affald

Ikke relevant

Overjordiske olietanke

Ikke relevant

Jord og grundvand

Ikke relevant

Til- og frakørsel

Ikke relevant

Indberetning/rapportering

Indberetninger om henstilling af RID-gods på sporområdet er der fulgt op på ved risikotilsyn 27. februar 2024 og 17. april 2024.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Der er foretaget særskilt risikotilsyn 27. februar 2024 og 17. april 2024.

Andet

Ikke andet relevant.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På tilsynet blev aftalt, at Banedanmark fremsender dokumentation derfor, når spildbakker er blevet opsat under palletankene med skumvæske.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

