

Tilsynsrapport

Ingo, Maribo

Østre landevej 21, 4930 Maribo

CVR-nr.: 28142412

P-nr.: 1021568860

Tilsynsdato: 27. oktober 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹, samt brugerbetalingsbekendtgørelsen². En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog Jimi Frimann, sales manager og Finn, tankpasser.

- **Virksomhedstype:**

Anlægget er en tankstation med vaskehal. Anlægget er derfor omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Olietanke

Der er følgende tanke på anlægget:

Tank nr.	Fabrikationsnr.	Størrelse	År	Produkt	Nr. i BBR	Bemærkninger
1	7644 A	20.000 l	1990	Benzin (VP 99)	1	2-kammertank med tank 3
2	7649 (7650 i inspektionsattest fra 2011)	30.000 l	1990	Diesel	5	
3	7644 B	30.000 l	1990	Benzin (BF 95)	1	2-kammertank med tank 1
4	7648	30.000 l	1990	Benzin (BF 92)	2	2-kammertank m. disponibel tank

Næste inspektion for tankene er i 2020.

Oplysninger i BBR

Tank 1 og 3 svarer til "Teknisk Anlæg 1" i BBR.

Tank 2 svarer til "Teknisk Anlæg 5" i BBR. Produktet i BBR var angivet som benzin. Tilsynsmyndigheden har ændret dette til benzin. I BBR er fabrikationsnummeret 7649 imens der i inspektionsrapporten angives nummeret 7650. Virksomheden bedes tjekke op på dette i forbindelse med næste inspektion og vende tilbage med det korrekte fabrikationsnummer.

Tank 4 svarer til "Teknisk Anlæg 2" i BBR.

¹ Bek. om miljøtilsyn, nr. 866 af 23. juni 2017

² Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 845 af 23. juni 2017

I BBR er angivet et teknisk anlæg 4, som skulle være en indendørs fyringsolietank på 1.200 l. Virksomheden mener ikke, at denne stadig findes. Der vedhæftes et sløjfningskema til denne rapport, som bedes blive udfyldt og sendt til tmm@lolland.dk

Olieudskillere

Anlægget har en tilslutningstilladelse fra 1990, som sendes til virksomheden sammen med denne tilsynsrapport.

Der er tilknyttet to olieudskillere til anlægget – den ene til vaskehallen og den anden til forpladsen. Virksomheden har fået en dispensation til at få et andet firma end det regulativ-krævede til at tømme olieudskilleren. Der blev fremvist kvittering for de seneste tømninger.

Gasretur

Der foretages egenkontrol mindst hver tredje måned. Kontrollen foretages ved, at der monteres en ring på tankpistolen. Ved tankning skal der fremkomme en fløjtelyd, hvis dampreturen fungerer korrekt. Det blev på tilsynet påvist, hvordan det fungerede.

Der foretages kontrol af et eksternt firma hver 2. år.

Opbevaring af kemikalier

Opbevaring af sæbeprodukter til bilvask sker i aflåst rum på spildbakker.

• **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

• **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Der blev fremvist kvittering for de seneste tømninger af olieudskillerne.

• **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

31. oktober 2017

Oversigt over anlægget:



Vedhæftede fotos fra tilsynet:



Sæbeprodukter på spildbakke.