

**Aarhus Kommune – Plan og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	28. november 2018
CVR-nummer	37 16 47 12
P nr.	1020827749
E-doc nr.	13/027231 (Miljøsagsnr. 2823)
Virksomhed	Østjyllands Brandvæsen
Adresse	Ny Munkegade 15
Postnummer og by	8000 Aarhus C
Telefonnummer	2968 5688 / 8676 7676
e-mail	kso@ostbv.dk
Kontaktperson	Kristina Sonniksen, miljøansvarlig stabsmedarbejder
Branchekode	H51 - Garageanlæg > 3 stk.
Opstartsdato	1996
Udvidelser/ændringer	Aarhus Kommune har i 2015 lempet kravet til kontrol af spildevand fra vaskepladsen.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Kristina Sonniksen
Aarhus Kommune	Lars Stenvang

Aarhus Kommune, Plan og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger, som Plan og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1475 af 2017), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Virksomheden er desuden reguleret af spildevandstilladelse af 20. september 1996.

Anden lovgivning m.v.

Virksomheden er ikke omfattet af kravet om at udarbejde grønt regnskab.

Relevant lovgivning siden sidste tilsyn:

- Ny miljøbeskyttelseslov (LBKG nr. 11890 af 2016)
- Ny tilsynsbekendtgørelse (BEK nr. 518 af 2016)
- Ny brugerbetalingsbekendtgørelse (BEK nr. 1475 af 2017)

Tilsyn med miljøzonermærker

Aarhus Kommune har vedtaget en miljøzoneordning, som trådte i kraft den 1. september 2010. Ordningen skal sikre bedre luftkvalitet i byen og gælder lastbiler og busser over 3.500 kg. Disse skal indenfor miljøzonen være forsynet med et miljøzonermærke. Virksomheden er beliggende i miljøzonen.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol eller indsendelse af årsrapport.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem som fx ISO 14001 eller EMAS, men er omfattet af andre certificeringsordninger.

INDRETNING OG DRIFT

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 03.01.05.OF.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomheden

Virksomheden er en brandstation med i alt ca. 16 vogne. Der foretages mindre reparationer og service på køretøjer. Væsentlige reparationer sker på værkstedet ved Kirstinesminde eller på specialværksted. Tankning og vask af køretøjer foregår udendørs på vaskepladsen beliggende ved garagens vestlige ende.

Det blev oplyst, at stabsfunktionen flytter til Bautavej i forbindelse med oprettelse af en ny brandstation på denne lokalitet. Brandstationen i Ny Munkegade 15 bibeholdes.

Virksomhedens areal

Garageanlægget er placeret i en del af bygningen.

Antal ansatte

Der er i alt ansat ca. 100 brandmænd knyttet til adressen. Driftstiden er døgndrift.

RÅVARER

Mængde pr. år	
Autoshampoo	Ca. 60 l
Motorolie	Lidt
Køler væske	Lidt
Diesellole	42.000 l

Opbevaring af råvarer/kemikalier m.v.

Opbevaring sker indendørs på tæt beton eller i container på en bakke med tæt kar under.

Der er etableret en plast dieseltank på 3.500 l fra 2006, som er dobbeltvægget og står i containeren. Godkendelses nr. G.55-5820. Tanken er fra Kingsplan Miljøcontainer.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Ingen

STØJ

Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til offentligt område. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 10 meter.

Virksomhedens væsentligste støjkloder er

- Til- og frakørsel
- Ventilation

Kompressor er placeret udendørs i støj dæmpet kasse. Udrykning tændes som regel først på vejen. Der har ikke været klager over støj fra udrykningen eller andet.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Der er etableret ca. 11 stk. punktudsug for tilslutning til udstødningsgas. Afkast er ført 2 m over tag.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved fjernvarme.

SPILEDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	MARSELISBORG
Renseanlægget afleder til følgende recipient	Aarhus Å
Fælleskloakeret eller seperatkloakeret	Fælles
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstil-ladelse af	20. september 1996

Virksomheden udleder processpildevand fra vask af køretøjer via sandfang og olieudskiller. Olieudskiller og sandfang tømmes en gang årligt jf. tømningsskema for Aarhus Kommune. Aarhus Kommune lempede i 2015 kravet til egenkontrol af spildevand fra vaskepladsen, da analyserne gennem årene generelt har vist et ret lavt indhold af olie. Kravet om spildevandskontrol kan dog genetableres, såfremt der fremkommer oplysning om væsentlige mængder olie i vandet.

Det blev oplyst, at alle køretøjer vaskes ca. 1 gang pr. uge.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Virksomheden har meget lidt farligt affald. Der foretages ikke service eller olieskift på bilerne. Olieholdigt affald og andet farligt affald fra eksterne opgaver afleveres hovedsageligt til Aarhus Modtagestation umiddelbart. Sker det, at der hjemtages mindre mængde farligt affald, stilles det i lukket container på rist med tæt kar under og afleveres snarest til Aarhus Modtagestation eller Genbrugsstationen. Husholdningsaffald og pap afhentes af HCS.



Opbevaring af farligt affald i skur med rist og kar under, tromler uden for risten er tomme, 2008



Opbevaring af farligt affald på rist og tomme beholdere uden for, 2012

Billeder er taget på tidligere tilsyn

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Virksomheden er etableret med betongulv i garagen og asfalt på pladsen. På vaskepladsen er etableret beton.

Opbevaring af flydende farligt affald og olieråvarer

Der opbevarer hverken farligt olieaffald eller olieråvarer på virksomheden i væsentlig mængde udover brændstof til køretøjer. Råvarer opbevares indendørs på beton.

Påfyldningsplads for brændstof

Der er ikke en egentlig påfyldningsplads for brændstof til kørende materiel på virksomheden, og tankning sker på vaskepladsen etableret med olieudskillere.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Belægningen vurderes at være i orden.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Oversigt over tanke

Id	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Oplysninger via BBR
	Dieselolie	3.500 l	2006	Overjordisk i container	Eksisterende
	Dieselolie	4.000 l	1985	Nedgravet	Undersøges om den eksisterer på virksomheden
	Fyringsolie	4.000 l	1964	Nedgravet	Afblændet

Det er oplyst, at det udelukkende er tanken på 3.500 l der er i brug. Der kunne ikke umiddelbart redegøres for den nedgravede dieselolietank. Da den ikke er i brug, skal den afmeldes i BBR.

Stationen fik i 1996 tilladelse til at nedgrave en 1.500 l tank til spildolie. Tanken er ikke i brug, og der kunne ikke redegøres for tankens placering eller, om den er eksisterende.



AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Tanke

Jeg skal bede jer om:

1. I skal afmelde den nedgravede 4.000 l dieselolietank i BBR, som ikke længere er i anvendelse. Tanken står som "Anlægsnr. 2" i BBR-Meddelelsen. Det er virksomhedens forpligtelse at sikre, at BBR oplysningerne er korrekte. Afmeldelse sker ved at gå ind på Aarhus Kommunes hjemmeside under "aarhus.dk/olietank" og udfylde de nødvendige oplysninger. Handlingen kræver "medarbejder NEM-ID". Tilbage melding: Tanken afmeldes i BBR hurtigst muligt.
2. I skal desuden sikre, at ovennævnte tank enten er fjernet eller tømt for olie og sløjfet efter reglerne. Tilbage melding: Tanken er tømt. Så vidt jeg kan læse er dokumentation herfor modtaget i Byggeri den 22.06.2009 – se vedhæftede fil. Jeg tjekker op på, at tanken er afblændet.
3. I skal lokalisere den nedgravede tank på 1.500 l til spildolie og sikre, at tanken enten er fjernet eller tømt for olie og sløjfet efter reglerne. Tilbage melding: Tanken er lokaliseret og er fortsat i brug. Det er en ståltank fra 1996 og har en levetid til 2026.

Jeg skal anmode om en tilbage melding på disse forhold senest den 7. januar 2019.

Jævnfør reglerne i tilsynsbekendtgørelsen, skal tilsynsrapporten offentliggøres, og virksomheden har haft 14 dage til at komme med kommentarer til denne rapport. Kommentarerne er indskrevet ovenfor.

Vedhæftet er kopi af tilladelse til nedgravet spildolietank.

Aarhus Kommune, Plan og Miljø den 11. december 2018.

Med venlig hilsen



Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler