



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vækst og Udvikling

Industri
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Inger Hebsgaard
Direkte 7257 7354
inh@jammerbugt.dk

05-03-2020
Sagsnr.: 06.01.15-P19-17-19

HØJBOGAARD - v/Jan Nygaard
Toftevej 38
9440 Aabybro

Spildevandstilladelse

Jammerbugt Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af oliebelastet spildevand fra ejendommen Teknologiparken 4, 9440 Aabybro til det offentlige spildevandssystem.

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, og består i en afgørelse om vilkår for afledning.

De nye vilkår træder i kraft straks ved meddelelsen om afgørelsen.

Vilkår

1. Gyldighedsområde

Spildevandstilladelsen træder i kraft dags dato og omfatter afledningen af olie-belastet spildevand fra klargøringsafdelingen i Bilhuset på Teknologiparken 4, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Spildevandet skal tilkobles til det eksisterende spildevandsnet. Kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

2. Olieudskilleren

Spildevandet fra værkstedet og klargøringsafdelingen skal inden udledning til kloak ledes gennem sandfang og olieudskiller. Olieudskilleren skal opfylde kravene til en klasse I-udskiller¹.

Der må kun ske udledning fra vandfasen til kloaksystemet. Anlægget skal efterses/tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt.

HØJBOGAARD har ansvaret for at aftale eftersyn/tømning, transport og bortskaffelse af affaldet, og skal på anmodning fra Jammerbugt Kommune dokumentere, at anlægget tømmes og at affaldet bortskaffes i overensstemmelse hermed.

Hvis der konstateres fejl, skader eller andre uregelmæssigheder, skal olieudskillerne efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester.

3. Kontrolregler

Der skal etableres en målebrønd ved anlægget, hvor der kan udtages spildevandsprøver. Prøverne skal kunne udtages under normal drift, efter olieudskilleren og uden opblanding med sanitært spildevand.

Der fastsættes ingen analysefrekvenser for kontrol af spildevandstilladelsens indhold af olie, men analyser kan senere komme på tale efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

4. Årsopgørelse

HØJBOGAARD skal løbende føre driftsjournal over følgende forhold:

- Forbrug af vand
- Forbrug af autoshampoo
- Oplysninger om hjælpestoffer
- Resultat af eventuel spildevandsanalyse
- Tømning af olieudskilleren og bortskaffelse af slam

¹ En klasse I-olieudskiller er defineret ved at middelværdien af udløbskoncentrationen i en nærmere defineret testsituation er max. 5 mg/l og største enkeltværdi er max. 10 mg/l i Dansk standard "Udskillere til letflydende væsker /f.eks. olie eller benzin) – del 1", DS/EN 858-1:2002 (1. udgave).

Driftsjournalen skal gemmes hos HØJBOGAARD i mindst 5 år og være tilgængelige for Jammerbugt Kommune ved tilsyn.

5. Kemikalier / Hjælpestoffer

HØJBOGAARD må som udgangspunkt ikke aflede andre kemiske stoffer og produkter med spildevandet fra produktionen efter rensning, end rester af olie og autoshampoo fra vaskepladsen og tankanlægget, som oplyst i ansøgningen.

Kemikalieaffald skal bortskaffes som farligt affald og må ikke udledes sammen med spildevandet.

Hvis virksomheden overvejer at skifte til en ny autoshampoo, skal databladet forinden sendes til Jammerbugt Kommune til vurdering.

6. Uheld

Ved uheld eller driftsforstyrrelser, hvor uønskede stoffer (kemikalier, olie og lignende) tilledes kloaksystemet, kontaktes Jammerbugt Forsyning A/S på tlf. 7257 9920.

Udenfor den normal åbningstid kontaktes driftspersonale på renseanlægget direkte på 7257 8920.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune, Plan & Miljø, i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden.

Der skal af redegørelsen fremgå hvilke tiltag, der er eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

Baggrund

Anlægget benyttes af HØJBOGAARD, CVR-nr.: 14952705.

Bilhuset med værkstedet og klargøringshallen på Teknologiparken 4 er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 13117 af 20. november 2018 om godkendelse af liste-virksomheder.

Bilhuset er omfattet af rutinemæssige miljøtilsyn efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Under miljøtilsyn vurderes forbruget af autoshampoo og øvrige hjælpestoffer, og den regelmæssige tømning af olieudskilleranlægget kontrolleres.

HØJBOGAARD har den 6. november 2020 via Byg & Miljø søgt om tilslutning af industrispildevand til kloak via nyt olieudskilleranlæg.

Oplysningerne er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse, og belastningen er vurderet og beskrevet i den spildevandstekniske vurdering.

Et udkast til spildevandstilladelsen har været i partshøring hos HØJBOGAARD og ved Jammerbugt Forsyning A/S i 14 dage. Bemærkninger der indkom inden for høringsperioden er indarbejdet i den endelige tilladelse.

Spildevandsteknisk beskrivelse

Spildevandet fra Bilhuset består alene af oliebelastet spildevand fra værkstedet og klargøringshallen.

Spildevand ledes via det offentlige kloaksystem til Pandrup Renseanlæg, hvor det renses, før det ledes til Limfjorden.

Værkstedet og klargøringshallen i bilhuset er fuldt overdækket og indrettet med impermeabel belægning og fald mod afløb. Det samlede område er på 800 m².

Spildevandet afledes via Watercare udskilleranlæg, med slamfang på 1200 liter, klasse 1-olieudskiller på 6 liter/sek med integreret flydelukke, koalescenceudskiller alarm og prøvetagningsbrønd til eksisterende spildevandsledninger.

Vurdering

Spildevandet vil indeholde rester af olieprodukter og eventuelle tilsætningsstoffer.

Sammenfattende vurderer Jammerbugt Kommune, at spildevandsmængden og sammensætningen ikke udgør nogen væsentlig belastning af kloaksystemet, renseanlægget eller vandkredsløbet.

Afledningen fra Bilhuset til Jammerbugt Forsyning A/S spildevandsanlæg ligger indenfor rammerne i Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet.

Hvis de i ansøgningen beskrevne forhold ændres væsentligt, bortfalder denne tilladelse. Det vil sige, at hvis virksomheden udvides eller hvis der sker en ændring i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætningen af spildevandet. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand.

Jammerbugt Kommune forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene i tilladelsen, såfremt forholdene i recipienten, på renseanlægget, i kloaknettet eller renere teknologi på produktionsområdet m.v. taler for en ændring.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden den 2. april 2020.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Kontakt

Bemærkninger eller spørgsmål til indholdet i dette brev, kan sendes til mig på mail: inh@jammerbugt.dk. Jeg kan også kontaktes på direkte telefon: 7257 7354 .

Venlig hilsen
Inger Hebsgaard



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Kopi sendt til:

- Kloakmester Flemming Larsen-Ledet, e-mail: kontakt@flemminglarsen-ledet.dk
- Jammerbugt Forsyning A/S, e-mail: administration@jfas.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitution Nord, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Bilag:

- Plantegning for Bilhus, Teknologiparken, Aabybro
- Plan for kloakarbejde for spildevand, Teknologiparken 4, Aabybro
- Produktblad for Watercare Sandfang
- Produktblad for Watercare Koalescensudskiller
- Produktblad for Watercare Prøvetagningsbrønd