

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Energi Ikast
Marsvej 4, 7430 Ikast

9. november 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
27-05-2025

Udført på Energi Ikast
Marsvej 4, 7430 Ikast
CVR-nr.: 44953013
P-nr.: 1003083171

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var Simon Stampe Jensesn fra Ikast Værkerne samt Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.2 Etableringsår	Anlægget er etableret i ??.
1.3 Antal ansatte	Der er ingen ansatte på anlægget, der passes af Ikast Værkerne.
1.4 Daglig driftstid	Anlægget kører i døgndrift året rundt.
1.5 Processer	Anlægget er varmeproducerende anlæg baseret på dels varme fra Herning Værket samt naturgas og olie fra egen kedel.
1.6 Maskiner og anlæg	Der er kedler til forbrænding af naturgas samt olie.
1.7 Transport	Ikke relevant.
1.8 Udendørs aktiviteter	Ikke relevant.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i kommuneplansområde 1.E2.4 - erhverv uden bolig.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Der er over 100 m til nærmeste bolig.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er miljøgodkendelsespligtig i henhold til bekendtgørelsen om Miljøgodkendelse af listevirksomheder. Listepunktet er: G201 - Kraft- og varmeanlæg, effekt 5 - 50 MW.
2.4 Vilkår i godkendelse	Der blev i 2004 givet et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse i forbindelse med udskiftning af 2 kedler. Den maksimale indfyrede effektt er på 47,3 MW. Vilkår: 1. Centralen drives i overensstemmelse med hidtidig praksis. 2. NO_x-tør emissionen må ikke overstige 125 mg/Nm³ (10 % O₂ som NO₂). 3. CO-tør emissionen må ikke overstige 75 mg/Nm³.



	4. Emissionerne skal verificeres inden udgangen af 2005, hvorefter nye emissionsmålinger skal ske efter anmodning fra tilsynet. Dog maksimalt en gang årligt. 5. Støj Virksomhedens samlede ækvivalente korrigerede støjbidrag - målt i dB(A) - må ikke på noget tidspunkt - uden for egen grund - overstige nedenstående værdier: Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00: 55 dB(A) Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00: 45 dB(A) Mandag - fredag kl. 22.00 - 07.00: 40 dB(A) Lørdag kl. 07.00 - 14.00: 55 dB(A) Lørdag kl. 14.00 - 22.00: 45 dB(A) Lørdag kl. 22.00 - 07.00: 40 dB(A) Søn- og helligdage kl. 07.00 -22.00: 45 dB(A) Søn- og helligdage kl. 22.00 -07.00: 40 dB(A) 6. Risiko Inden ibrugtagen skal brænderanlægget være godkendt af gaslevendøren Naturgas Midt/Nord og Dansk Gasmateriel Prøvning. Ligeledes skal der fremlægges fuld dokumentation af anlægget, inklusiv EU-overensstemmelseserklæring. 7. Tilsyn og kontrol vil ske gennem det normale årlige tilsyn med Ikast Værkernes anlæg og de i den forbindelse krævede emissionsmålinger og driftsrapporter. Efterfølgende er MCP-bekendtgørelsen kommet, som fastsætter miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg. Grænsen for CO er 125 mg/Nm³. Da området omkring anlægget har ændret karakter er støjgrænsen nu 60 dB(A) døgnet rundt alle ugens 7 dage.
2.5 Renere teknologi	Ved indkøb af materiel er energiforbrug og miljø parametre, der vurderes sammen med produktionstekniske egenskaber.
2.6 Risiko forhold	Ikke relevant.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	Ikke relevant.
2.8 Miljøledelse	Nej
2.9 Færdigvareproduktion	Anlægget er energiproducerende.



3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Anlægget er baseret på naturgas.
3.2 Oplag af råvarer og hjelpestoffer	Olien opbevares i 50 m3 tank med grav om.
3.3 Olietanke	Der er en 50 m3 overjordisk olietank fra 1997. Tanken er placeret over en grav, der kan rumme indholdet af tanken.
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Ikke relevant.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Kemikalier til blødgøring af vandet samt blandt andet lækage-sporing findes i produktionen.
3.7 Opbevaring af olie	Der er en 50 m3 overjordisk olietank fra 1997. Tanken er placeret over en grav, der kan rumme indholdet af tanken.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der er i maj 2006 foretaget emissionsmålinger. Der er monteret termometre for skorstenstemperaturer.
4.2 Punktudsug	ikke relevant.
4.3 Ventilationsafkast	Ikke relevant.
4.4 Svejsning	Ikke relevant.
4.5 Maleanlæg	Ikke relevant.
4.6 Energianlæg	Anlægget er varmeproducerende anlæg baseret på dels varme fra Herning Værket samt naturgas og olie fra egen kedel.



4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Der er i maj 2006 foretaget emissionsmålinger. Der er monteret termometre for skorstenstemperaturer.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Der har ikke været klager over støj. Der er ikke foretaget støjmålinger.
5.2 Støjkilder	Motorer vil kunne være mulige støjkilder.
5.3 Kompressor	Ikke relevant.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Ikke relevant.
6.2 Sanitært spildevand	Ikke relevant.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Ikke relevant.
6.5 Olieudskillere	Olieudskilleren er omfattet af tømningsordning. Det er Marius Christensen, der står for det.
6.6 Sandfang	Sandfanget er omfattet af tømningsordning. Det er Marius Christensen, der står for det.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Virksomheden har følgende affaldsfraktioner: - Tom spraydåser samles sammen og afleveres på Genbrugspladsen. - Skrot og andet jernaffald afleveres til Herning Produktforretning. - Almindelige batterier og elektronok afleveres på Genbrugspladsen. - Tom emballage fra diverse kemikalier til ledningsvandet med mere afleveres tilbage til leverandøren.



7.2 Farligt affald	Brugt smøreolie fra gasmotorerne opsamles i spildolietank og afhentes af Dansk Olie Genbrug A/S.
7.3 Affaldstransportører	Affaldet transporteres af firmaet selv.
7.4 Håndtering farligt affald	Spild opsamles med kattegrus og bortskaffes som brændbart affald.

Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		



Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Energi Ikast
Virksomhedens adresse	Marsvej 4, 7430 Ikast
Virksomhedens CVR-nummer	44953013
Virksomhedens P-nummer	1003083171
Dato for tilsyn	27-05-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg (5-50 MW)
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 24. november 2025**.

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast