

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	3. april 2018
CVR-nummer	61082913
P-nummer	1013720858
Journal nr.	13/026856
Virksomhed	Q 8
Adresse	Randersvej 162
Postnummer og by	8200 Århus N
Telefonnummer	86165516
Kontaktpersoner	
e-mail	q8015@q8.dk
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Før 1986 og før 1/10 2001
Udvidelser/ændringer	Ingen ændringer ved vaskehal
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens (vaskehallens) miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomheden

Servicestation med kiosk, vaskehal og brændstofsalg. Butik og kontor opvarmes med fjernvarme. Intet værksted. Overdækket pusleplads ud mod Randersvej. Vaskehallen er etableret med automatisk lukning af porte inden vask og tørring påbegyndes.

STØJ

I henhold til § 9 i Autobranchebekendtgørelsen er følgende gældende;

Uddrag fra autobekendtgørelsen, som vedlægges tilsynsrapporten.

"Krav til drift af autoværksteder

Begrænsning af støjgener

§ 9. *Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet.*

Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Stk. 3. Et vaskeanlæg kan etableres, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, mindre end 20 meter fra forureningsfølsomt område, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Opmarch til anlægget og andre støjende aktiviteter i tilknytning til vaskeanlægget, herunder måttebankning og støvsugning, skal overholde kravene i stk. 1.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1-3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal.

AFFALD

Virksomheden har containere til pap og til blandet brændbart affald, der tømmes via renovationsordning. Der fremkommer ikke farligt affald på virksomheden udover olie og benzin i udskillere.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Oversigt over olietanke i brug

Nr.	Placering	Årstal	Størrelse	Næste inspektion	Evt. bemærkninger
1	nedgravet	1979	15.000	-	Sløjfet
2	nedgravet	1972	40.000	2027	
3	nedgravet	1972	40.000	2027	
4	nedgravet	1985	20.000	2018/2027	2 kamre

Tæthedsprøvning af rør og sikring mod grundvandsforurening

Seneste tæthedsprøvning af enkeltvæggede påfyldningsrør er registreret til at være udført i okt. 2017. Anlægget er i 2004 blevet opgraderet i overensstemmelse med Benzinstationsbek.

Opbevaring af flydende råvarer

Vaskekemikalier opbevares i plastdunke i kemirum ved vaskehallen. Virksomheden placerer dunkene på en spildbakke i rustfrit stål, der er placeret i produktionen. Dunkene er mindre end 25 liter.

Belægninger på påfyldningsplads og salgsplads

Servicestationens salgssteder er etableret med belægning i beton, mens påfyldningspladsen er etableret med tæt belægning i beton.

Med venlig hilsen

Lene Brink
Miljøtekniker