



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 02.09.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Horsbred 201, 2625 Vallensbæk.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Finn W. Carlsen og Søren Simonsen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

G201 = Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.02.08-K08-2-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
17z	21651	VALLENSBÆK BY, VALLENSBÆK

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
VALLENSBÆK KOMMUNE	Vallensbæk Stationstov 100	2665 Vallensbæk Strand

Betaleradresse	Vallensbæk Fjernvarmeværk A.M.B.A (NORD), Horsbred 201, Vallensbæk Attention: CVRnr: 51718011
Tlf. / mobil / e-mail	43646116 / / fwc@vallensbaek-fjernvarme.dk
CVR- / P-nummer	51718011 / 1001973692
Etableringsdato	02.05.1967
Godkendelsesdato §33	17. december 1996
Spildevandstilladelse	23. august 2007
Kort beskrivelse	Vallensbæk Fjernvarmeværk er en del af VEKS. Tidligere var værket spidsbelastningsanlæg. I dag fungerer det som back up-anlæg. Der er installeret en veksler og en kedel på værket. Virksomheden har to ansatte der holder dagligt opsyn med stedet. Varmen fra anlægget leveres til den nordøstlige del af Vallensbæk Kommune.
Antal ansatte:	2
Produktionsareal (m ²):	315
Kommune-/lokalplanlægning	Byplanvedtægt 13
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☒ < 20 m



Dato for vurdering	17-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
		Ingen håndhævelser.

Oplag af affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Brændbart affald	Minicontainer	Udendørs	Renoflex	Løbende
Øvrigt – sorterer, f.eks. pap, plast og batterier		Indendørs	Genbrugsstation	Løbende

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden skal være opmærksom på at der kan forekomme farligt affald i form af olie ved rensning af tank. Farligt affald skal opbevares og bortskaffes efter gældende regler.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
17z	V1		Den sydlige del af matriklen.		

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Virksomheden benytter Tannifos, der opbevares på tæt belægning bag opkant. Der anvendes også i mindre omfang EXPO (natriumklorid), der er på fast form og ligger på en træpalle. Derudover opbevarer virksomheden også blandede kemikalier som f.eks. rengøringsmidler og sprinkler væske, der opbevares på spildbakke. Ingen bemærkninger på tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	EXPO i opløst tilstand benyttes i en dobbeltvægget beholder, så der ikke kan ske uheld ved udledning til kloak. Ingen bemærkninger på tilsynet.

Udskillere

Udskil-lernr	Produ-cent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diameter (mm)	Godken-delsesdato	Tilmel-dings-dato	Tøm-ningsin-terval (mdr)	Type	Alarmty-pe
--------------	-------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------------------	------	------------



01		Foran bygning - vest for olietan- ken		1.250		23-08-2007				
----	--	---	--	-------	--	------------	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vestforbrænding tømmer en gang årligt.

Tanke (BBR)

Fabr.år	Type	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf.frist/Sløjfet
2000	Dobbeltvægget	2000	Fyringsolie	75.000 l	Nedgravet	

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk