

Center for By Land og Vand

F24
Att.: Lars Ludwig og Gut Tidemann
Kongevejen 274
3490 Kvistgård
Q8153@q8.dk

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 21.06.2019
Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos jeres benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du sender mig kopi af beholdningsregnskabet for de tre gamle tanke.
- Du sender mig dokumentation for at I overvåger vakuum mellem de to vægge i den dobbeltvæggede tank
- Du sender mig dokumentation for at I tjekker alarmerne for denne overvågning.
- Du sender mig en opgørelse over vandforbrug pr. vask i vaskehallen
- Du tjekker op på om jeres vaskemidler i vaskehallen er miljømærkede.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 21. juli 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Du fortalte, at portene i vaskehallen altid er lukkede, når den er i brug.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i tromler, der er placeret i plastsække, der fungerer som spildbakker. Risikoen for spild til kloak var derfor minimal.

Sandfang og olieudskillere

Marius Pedersen A/S tømte jeres sandfang og olieudskillere sidst i maj 2019.

En gang om året tjekker Wennestrøm alarmer i olieudskillere. Du viste mig dokumentationen fra august 2018.

Gasretur

Wennestrøm tjekker at gasretursystemet fungerer mindst hvert kvartal. Du viste mig dokumentationen.

Wennstrøn måler desuden at systemet fungerer effektivt nok, og rapporterede de målte data i august 2018.

Olie- og benzintanke

Du har følgende tanke i brug:

40m³, diesel, fra 1981, næste inspektion: 2026

40m³, diesel, fra 1985, næste inspektion: 2026

30m³, benzin, fra 1981, næste inspektion: 2026

15 + 15 benzin, fra 2009, måske dobbeltvægget

Du kunne ikke vise mig beholdningsregnskabet nogen af tankene. I beholdningsregnskabet skal I noteret forskel mellem målt og forventet beholdning hver måned.

Du viste mig inspektionsrapporter for de tre gamle tanke.

Du kunne hverken vise mig at I overvåger vakuum mellem de to vægge i den dobbeltvæggede tank eller at I tjekker alarmerne for denne overvågning. Der er ellers et felt i Wennstrøms skema til dette, men feltet er ikke udfyldt.

Spildevand

I din tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om at du hvert år skal gøre op

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at du skal have fokus på vandforbruget pr. vask.

Du fortalte, at du aflæser disse data hver måned, men ved ikke hvor du kan finde en oversigt. Jeg minder dig også om at du skal lave denne opgørelse hvert år fremover.

Næste prøve af spildevandet skal du få taget i sommeren 2020.

Du fortalte, at du for Istobal leverer vaskemidler til vaskehallen. I din spildevandstilladelse er der et krav om at der ikke må være A eller B-stoffer i vaskemidlerne. Det er de mest miljøskadelige stoffer. Du fortalte, at jeres vaskemidler er miljømærkede, men det kunne man ikke se på dunkene. Generelt anbefaler vi, at alle

bruger miljømærkede vaskemidler til automatiske vaskehaller. Miljømærket med den nordiske svane eller EU's blomst. Vi aftalte derfor, at du tjekker op på dette.

Affald

Du sorterer pap fra det blandede brændbare affald, og skaffer det bort til en genbrugsplads. Det brændbare affald henter Remondis.

Virksomhedens navn	F24
Virksomhedens adresse	Kongevejen 274, 3490 Kvistgård
CVR	61082913
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	21. juni 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 5. juli 2019.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør