

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	17.04.2018
<b>CVR-nummer</b>	26390923
<b>P-nummer</b>	1008856210
<b>e-Doc journal nr.</b>	13/027276
<b>Virksomhed</b>	Auto Test I/S
<b>Adresse</b>	Lilleringvej 18
<b>Postnummer og by</b>	8462 Harlev J.
<b>Telefonnummer</b>	8694 1706
<b>e-mail</b>	info@autotest-harlev.dk
<b>Kontaktperson</b>	Svend Leth Jensen
<b>Branchekode</b>	Br. Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	01.01.1975
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Ingen udvidelser siden sidste miljøtilsyn i 2015
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Svend Leth Jensen
<b>Aarhus Kommune</b>	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og oplag af olie gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

### Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
Spildolie	1.000 liter	2004	Overjordisk	Dobbeltvægget tank med alarmindikator
Motorolie	1.200 liter	2008	Indendørs	2-rums tank (500 liter + 700 liter)
Fyringsolie	2.500 liter	1975	Nedgravet	Tanken er taget ud af brug, men er fortsat registreret som "i drift" i BBR.
Fyringsolie	2.500 liter	1984	Nedgravet	Skal skiftes senest 2024. Delvist nedgravet
Fyringsolie	1.200 liter	2016	I skur	Tanken er ikke anmeldt og derfor ikke i BBR

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

### Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.


### Egenkontrol

Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontroloplysninger om bl.a. bortskaffelse af affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelse skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

### AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet er udført som et "lille eftersyn" med virksomhedens olietanke idet en tank fra 1975, der skulle være sløjfet i 2016 fortsat er registreret som "i drift" i BBR. Ved tilsynet kunne det konstateres, at den pågældende tank er taget ud af brug og erstattet med en ny overjordisk tank på 1.200 liter. Den nye tank er ikke anmeldt til kommunen og er derfor ikke registret i BBR. På baggrund heraf skal virksomheden hurtigst muligt og inden den 18. maj 2018 sørge for at anmelde den nye tank som beskrevet på denne hjemmeside [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank) samt sørge for, at tanken fra 1975 bliver tømt, afblændet og sløjfet som beskrevet i den udliveredede pjece, så BBR kan blive opdateret og der ikke kan ske forurening fra den gamle tank.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 18. april 2018.



Jens Tikær Andersen  
Biolog