

Borup varmeanlæg, Borup Varmeværk AMBA

Bækgårdsvej 16

4140 Borup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Borup varmeanlæg, Borup Varmeværk AMBA, Bækgårdsvej 16, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Borup varmeanlæg, Borup Varmeværk AMBA
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 16, 4140 Borup
CVR nummer	14898018
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Dato for tilsynet	10.07.2025
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
18-07-2019	Henstillinger	1. Ved tilsynet konstaterede jeg, at gruset under oiletankens påfyldningsstuds lugtede lidt af olie, men ellers var der ikke tegn på forurening. Vi aftalte, at I sikrer, at jeres olieleverandør fra nu af placerer en spildbakke under påfyldningsstudsden, når tanken påfyldes for at samle dryp.	Efterkommet
18-07-2019	Henstillinger	2. Tanken har lækagedetektion ud over pejleudstyr. Jeres tidligere medarbejder oplyste til os, at han årligt funktionsafprøvede lækagedetektionen. I bedes sikre, at lækagedetektionen fortsat afprøves hvert år. Resultatet af funktionsafprøvningen skal registreres i en journal.	Efterkommet

Opfølgninger	Ingen bemærkninger.
Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik ved det samlede miljøforhold.
Jordforurening	En del af ejendommen er V2 kortlagt.



	Ved tilsynet konstaterede jeg ikke som i 2019, at gruset under olietankens påfyldningsstuds lugtede af olie. På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg heller ikke konstateret synlige tegn på ny jordforurening. Kommunen har en rapport i arkivet om jordforurening på ejendommen.
Indretning og driftKonklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger.
Olie/kemikalieaffald	Ingen bemærkninger.
Støj	Ingen bemærkninger.
Spildevand	Ingen bemærkninger.
Luft	Ingen bemærkninger.