

Rødby Varmeværk A M B A
Grønvej 7B
4970 Rødby

Dato: 3. marts 2021
Sags ID: 431250

Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndighed

Postadresse
Fruegade 7
4970 Rødby

Tlf.: 54 67 67 67

lolland@lolland.dk
www.lolland.dk

Kontaktperson
Lasse Birch Højrup
Natur og Miljø

lahj@lolland.dk
Tlf.: 54676456

Endeligt påbud om årlig kontrol af alarm på tank

Med henvisning til Lolland Kommunes brev med varsel af påbud meddeles hermed følgende påbud:

- 1) Alarmen, som er monteret på tanken med ammoniakvandsopløsning, skal kontrolleres én gang årligt.
- 2) Resultatet af kontrollen skal indskrives i virksomhedens driftsjournal.

Påbuddet meddeles efter MCP-bekendtgørelsens¹ § 50.

Partshøring

I forbindelse med varselsbrevet oplyste Lolland Kommune jer om jeres ret til at udtale jer i sagen, så jeres synspunkter kunne indgå i kommunens overvejelser, inden afgørelsen om påbud blev besluttet. Det skulle især oplyses, hvilke omkostninger, fordele og ulemper en påbudsbeslutning vil have for jer. I blev gjort opmærksom på, at I havde ret til at søge om aktindsigt i sagen.

Jeres eventuelle bemærkninger skulle være sendt til undertegnede senest **d. 1. marts 2021**. Kommunen har ikke modtaget nogen bemærkninger.

Sagsforløb

MOE A/S har d. 29. april 2020 på vegne af Rødby Varmeværk anmeldt et nyt 8 MW halmvarmeværk efter MCP-bekendtgørelsen til Lolland Kommune. I forbindelse med anmeldelsen har MOE A/S oplyst, at der vil blive etableret en 30 m³ dobbeltvægget lagertank med 24,5 % ammoniakvandopløsning. Opløsningen skal doseres ind i fyringsanlægget for at reducere udledningen af NO_x. Tanken påtænkes opstillet udendørs og vil være påmonteret lækageovervågning, så en alarm går ved eventuelle utætheder. Tanken vil derudover være overfladebehandlet i klasse C4 og blive opstillet så den sikres imod påkørsel.

Vurdering og begrundelse for påbud

Ifølge MCP-bekendtgørelsens § 43 skal kemikalier og hjælpestoffer opbevares i egnede og tætte beholdere. Derudover skal beholderne være

¹ Bek. om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 9. december 2019

placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares på det.

Det er kommunens vurdering, at der i MCP-bekendtgørelsen ikke er taget højde for den type tanke, som ønskes etableret. Ud fra virksomhedens beskrivelse af tanken er det kommunes forståelse, at miljøbeskyttelsen vil være på mindst det samme niveau, som kræves af MCP-bekendtgørelsens § 43. Her lægges det især til grund, at der er tale om en tank, der er egnet til at stå udendørs og som er dobbeltvægget med en overvågningsalarm. Det er derfor kommunens vurdering, at den faktiske opbevaring svarer til en overdækket oplagsplads, hvor eventuelt spild vil blive opsamlet. Dette kræver dog, at overvågningsalarmen er funktionel.

MCP-bekendtgørelsens § 50 giver kommunen mulighed for at meddele påbud om supplerende krav ud over kravene, der fremgår i bekendtgørelsen. På baggrund af dette vurderer kommunen, at der skal stilles påbud om, at overvågningsalarmen skal kontrolleres mindst en gang årligt, så det jævnligt sikres, at indholdet i tanken opbevares miljømæssigt forsvarligt. Resultatet af kontrollen skal noteres i virksomhedens driftsjournal, så det kan indgå som en del af miljøtilsynet.

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres på DMA, jf. MCP-bekendtgørelsens § 93 stk. 1.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klagefrist

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse skal indgives **senest d. 31. marts 2021**.

Hvem er klageberettigede

Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Sådan klager du

Du klager via klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive

fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Opsættende virkning

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 95 har en klage over denne afgørelse opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Civilt søgsmål

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen



Lasse Birch Højrup

Miljøsagsbehandler

lahj@lolland.dk

54676456