



Andelselskabet Oksbøl Varmeværk  
Industrivej 18A  
6840 Oksbøl

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort  
fyringsanlæg**

07-06-2022

Varde Kommune modtog den 8. april 2022 anmeldelse af flisfyret kedel med en indfyret termisk effekt på 7 MW, samt 1,5 MW fra røggaskondensering, altså samlet grundlast på 8,5 MW på Industrivej 18A, 6840 Oksbøl, matrikel 1fl, Hesselmed Hgd., Ål.

**Jonas Tjørnelund**

Direkte tlf.: 79946055

Den flisfyrede kedel vil blive opført i en ny bygning på adressen Industrivej 18A, 6840 Oksbøl, og vil blive forbundet til det eksisterende varmeværk på Industrivej 10, 6840 Oksbøl, ved hjælp af en forbindelsesledning på cirka 500 meter.

**Journalnr.:** 58406/22

**Sagsnr.:** 22/4511

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Varde Kommunes vurdering, at de anmeldte aktiviteter kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen, den fremsendte OML-beregningen samt kravene i §§ 5-47 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Varde Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer at kommunen på et senere tidspunkt meddeler påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventninger giver anledning til væsentlig forurening.

**Offentliggørelse af registreringen**

Meddelelse om registreringen af det flisfyret kedel offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelsen:

1. Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt er 7 MW med op til 1,5 MW røggaskondensering, så grundlasten samlet er 8,5 MW.
2. Fyringsanlægget er en flisfyret kedel.

**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



07-06-2022

**Journalnr.:** 58406/22

**Sagsnr.:** 22/4511

**Ref.:** Jonas Tjørnelund

Side 2 / 3

3. Fyringsanlægget fyres udelukkende med rent fast træbiomasse.
4. Anlægget præcise idriftsættelsesdato kendes ikke, dog forventes det, at anlægget sættes i drift 1. januar 2024.
5. Virksomhedens NACE-kode er: D-35.30.00
6. Fyringsanlægget vil være i sammenhængende drift med resten af virksomhedens varmeanlæg, herunder solvarmeanlæg og elkedel. Der er tale om et grundlastanlæg, der vil være i drift døgnet rundt. De reelle driftstimer kan variere, men i værste tilfælde vil der være drift døgnet rundt. Varmeproduktionen fra anlægget forventes at ligge på cirka 29.597 MWh/år (hvilket svarer til ca. 3.500 fuldlastækvivalent timer).
7. Anlægget er ikke et nødanlæg.
8. Anlægget ejes af Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk, Industrivej 10, 6840, Oksbøl. Anlægget placeres på Industrivej 18A, 6840 Oksbøl.

### **Præstationskontrol**

Det anmeldte varmekværk er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 27 stk. 1 i bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst én gang om året. Første præstationskontrol skal dog udføres senest 4 måneder efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for NOX, støv og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Varde Kommune så snart denne foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 6.

### **Klage**

Det er ikke muligt at klage over registreringen til anden administrativ myndighed.

### **Brugerbetaling**

Behandlingen af anmeldelsen er omfattet af § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2019. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på anmeldelsen indtil dags dato: 4,5 timer.



07-06-2022

**Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 9. december 2019.
- Bekendtgørelse, nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

**Journalnr.:** 58406/22

**Sagsnr.:** 22/4511

**Ref.:** Jonas Tjørnelund

Side 3 / 3

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**

Miljøsagsbehandler

**E** jtjr@varde.dk