

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby - 205f

CVR / RID: 10866111

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7571

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (01-09-2023 10:38)

Projekt: Anmeldelse af bygning 415 spidslastcentral

Ansøgningstyper: Anmeldelse af bestående mellemstort fyringsanlæg

Sted(er)

Matrikler: Matrikel nr.: 205f, Ejerlav: Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Gordon Kofod Isberg (Indsendt af)	Projektejer	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup gkoi@vestfor.dk +45 24805164

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer (Obligatorisk)

UDFYLDT

CVR-nummer

10866111 - I/S VESTFORBRÆNDING

P-nummer

1026091760 - DTU Kedelcentral B415

Energivej 415
2800 Kongens Lyngby

Fyringsanlæggets anlægstype (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Listepunkt MCP, Nyt mellemstort fyringsanlæg

Anvendelsesområde(r):

- Mellemstore kedelanlæg

Oplysninger om listepunkt (Obligatorisk)

UDFYLDT

jm Angiv en af følgende oplysninger

Virksomhedens mellemstore fyringsanlæg er omfattet af anmeldeligt efter § 61, stk. 1, i MCP-bekendtgørelsen. (Bemærk, hvis virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt G 201 eller G 202, fx offentligt fjernvarme- eller kraftvarmeværk, så er virksomhedens mellemstore fyringsanlæg omfattet af anmelderegler efter § 61, stk. 1.)

jm Hvis fyringsanlægget er omfattet af reglerne i § 82, stk. 1, så skal oplyse listepunktet for den virksomhed, som fyringsanlægget er teknisk forureningsmæssigt forbundet med

Andet listepunkt end 1.1 a og 1.1 b. Indtast listepunkt

Eventuelle yderligere bemærkninger

Anmelder og ejerforhold (Obligatorisk)

UDFYLDT

Anmelders navn I/S Vestforbrænding

Adresse Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Virksomhedens navn I/S Vestforbrænding

Adresse Energivej 415, 2800 Kongens Lyngby

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 205a

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Eventuel bemærkning

Kontaktperson	Gordon Kofod Isberg
Adresse	Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Telefonnummer	24805164
Mailadresse	gkoi@vestfor.dk
Er der tale om flytbare anlæg	Nej
Indsæt kontaktoplysninger på ejer	Se ovenstående
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oversigtsplan af virksomhedens placering

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Redegørelse:

Skal ikke udfyldes for bestående anlæg jævnfør bekendtgørelsen. Stamoplysninger punkt: 8

Andre forurenende aktiviteter på virksomheden

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Giv en kort beskrivelse af det mellemstore fyringsanlæg

Der er tre kedler med lov NOx brændere der både kan brænde gas og olie.

Hver kedel har en kapacitet på 10,2 MW indfyret effekt.

Olietankene der tidligere har været koblet kedlerne er ikke tilkoblet længere, og Vestforbrænding ikke adgang eller råderet over dem.

Beskriv eventuelle andre forurenende aktiviteter på virksomheden

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over virksomhedens indretning



(Obligatorisk)

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Punkt skal ikke udfyldes for eksisterende anlæg.pdf](#)

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Skal ikke udfyldes for bestående anlæg jævnfør bekendtgørelsen. Stamoplysninger punkt: 9

Tegninger med placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Skal ikke udfyldes for bestående anlæg jævnfør bekendtgørelsen. Stamoplysninger punkt: 9

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

 (Obligatorisk)

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag

[Punkt skal ikke udfyldes for eksisterende anlæg.pdf](#)

Oplysninger om råvarer og affald (Obligatorisk)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Skal ikke udfyldes for bestående anlæg jævnfør bekendtgørelsen. Stamoplysninger punkt: 10, 11 og 12.

Oplysninger om jord og grundvand (Obligatorisk)

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Skal ikke udfyldes for bestående anlæg jævnfør bekendtgørelsen. Stamoplysninger punkt: 13

Virksomhedens driftstid og støjende aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Redegørelse:

Skal ikke udfyldes for bestående anlæg jævnfør bekendtgørelsen. Stamoplysninger punkt: 14

Oplysninger om bestående kedler (Obligatorisk)

UDFYLDT

Eventuelle bemærkninger

Indsæt oplysninger om mellemstore fyringsanlæg

Anlægsnavn	Bemærkninger	Anlæggets driftform: Normal drift, nød anlæg eller spidslastanlæg
Kedel 1		3. Spidslastanlæg
Kedel 2		3. Spidslastanlæg
Kedel 3		3. Spidslastanlæg

Indsæt oplysninger om den eller de bestående kedler

Anlægsnavn	Nominal indfyret termisk effekt (MW)	Dato for idriftsættelse af kedlen	Forventede årlige antal driftstimer	Den gennemsnitlige belastning ved brug
Kedel 1	10,2	1998	90	92%
Kedel 2	10,2	1998	90	92%
Kedel 3	10,2	1998	90	92 %

Indsæt oplysninger om den eller de bestående kedler

Anlægsnavn	Brændselstype I	Andel af brændselstype I (%)	Brændselstype II	Andel af brændselstype II (%)	Brændselstype III	Andel af brændselstype III (%)
Kedel 1	Naturgas	100 %				
Kedel 2	Naturgas	100 %				
Kedel 3	Naturgas	100 %				

Indsæt NACE-koder for øvrige mellemstore fyringsanlæg

Anlægsnavn	NACE-kode for elproduktion	NACE-kode for varmeproduktion
Kedel 1		35.30.00
Kedel 2		35.30.00

Støvrensning på træfyrede anlæg med røggaskondensering



UDFYLDT

Redegørelse:

Der er ingen træfyring

Bilag

[Punkt skal ikke udfyldes for eksisterende anlæg.pdf](#)

Midlertidig lempelse af grænseværdien for støv

UDFYLDT

Søges der om midlertidig lempelse af støvgrænseværdien? Nej

Eventuelle bemærkninger

Midlertidig lempelse af grænseværdien for SO₂

UDFYLDT

Søges der om midlertidig lempelse af emissionsgrænseværdien for SO₂? Nej

Eventuelle bemærkninger

Midlertidig lempelse af grænseværdien for NO_x

UDFYLDT

Skal der søges om midlertidig lempelse af emissionsgrænseværdien for NO_x? Nej

Eventuelle bemærkninger

Beregning af forureningsbidrag til luften (Obligatorisk)

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[OML-beregninger bygn 415.pdf](#)

Dispensation fra iltkrav

UDFYLDT

Søges der om dispensation fra iltkravet i § 57? Nej

Beskriv hvorfor der søges om dispensation for iltkravet på mindst 4 % for biomassefyrede kedler, og vedlæg dokumentation for at kedlen kan overholde en emissionsgrænseværdi for dioxin på 0,1 ng I-TEQ/normal m³ ved 6 % ilt og en emissionsgrænseværdi for PAH-stoffer på 0,007 mg benz[a]pyrenækvivalenter/normal m³ ved 6 % ilt.

Dispensation fra støjkrav

UDFYLDT

jm Søges der om dispensation fra støjkrav i § 53?

Nej

Beskriv hvilke støjkrav der søges om dispensation fra, og begrund det ansøgte.

Øvrige bemærkninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (01-09-2023)

[Punkt skal ikke udfyldes for eksisterende anlæg.pdf](#)

[OML-beregninger bygn 415.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Ansøgning: Støvrensning på træfyrede anlæg med røggaskondensering

Ansøgning: Beregning af forureningsbidrag til luften

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner