

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.08-K08-12-13

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dato for tilsyn | 03.06.2019 |
| Tilsynstype | Samlet tilsyn (basis) |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Virksomhedens navn | Bredsten-Balle Varmeværk |
| Virksomhedens adresse | Engvej 2 7182 Bredsten |
| Virksomhedens CVR nummer | CVR-nr. 34938717 P-nr. 1001727276 |
| Virksomhedstype | G201 Kraftvarmeanlæg, effekt 5-50 MW |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Deltagere fra virksomheden | Leif O. Rasmussen, Driftsleder |
| Tilsynet blev udført af | Lone Hansen, Vejle Kommune |

| | |
|---|---|
| Hvad er der ført tilsyn med? | Virksomhedens samlede miljøforhold. |
| Er der konstateret jordforurening? | Der blev ved tilsynet ikke set synlige tegn på jordforurening. |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol | Virksomheden har ikke udført præstationskontroller på kedler og gasmotoren rettidigt. Emissionsgrænseværdier overholdes. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden? | Ja |