

# Tilsynsrapport - 17. august 2021

**Shell Express**

**Perlestikkergade 28, 4900 Nakskov**

**CVR-nr: 36563028**

**P-nr.: 1023866583**

**SagsID: 437650**

**Sagsnummer: 09.20.02-K08-22-21**

**Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed**

**Team Natur og Miljø**

**"Virksomhed og Spildevand" – [virksomhedogaffald@lolland.dk](mailto:virksomhedogaffald@lolland.dk)**

**Telefon: 5467 6767**

**Fruegade 7, 4970 Rødby**

## **Bilag 1**

### **Virksomhedstype**

Virksomheden er en servicestation med vaskehal, og er dermed omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

### **Baggrund for tilsynet**

Tilsynet var et varslet prioriteret tilsyn. Seneste tilsyn var i 2020.

### **Håndhævelser medført af tilsynet**

Tilsynet medførte ingen nye håndhævelser, men indskærpelser meddelt d. 6. april 2021 er fortsat ikke efterkommet.

### **Punkter, der er ført tilsyn med**

- Belægninger
- Mistanke om jordforurening/regler om jordflytning
- Spildevand herunder olieudskillere
- Olietanke

### **Jordforurening konstateret på tilsynet**

Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynstidspunktet, men der er hul i belægningen flere steder på benzinsalgslæggeren, som giver risiko for nedtrængning af benzin/diesel og dermed jordforurening. Derudover er der udeståender i forhold til vurdering af en utæt rørledning.

### **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser**

Tidligere meddelt indskærpelse vedrørende belægningens tilstand er fortsat ikke efterkommet. Desuden er tidligere indskærpelse omkring etablering af separat olieudskiller til vaskehallen heller ikke efterkommet.