

Thyregod Bygningsindustri A/S
Nordre Ringvej 7-15
Thyregod
7323 Give

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Vejle Kommune har den 25. juni 2020 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til udskiftning af en eksisterende oliefyret kedel til gaskedel hos Thyregod Bygningsindustri A/S, Nordre Ringvej 7-15, 7323 Give. Ansøgningen er udarbejdet af Velux A/S.

Afgørelse

Vejle Kommune vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening og at det kan udføres inden for eksisterende miljøgodkendelse. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Oplysninger i sagen

Thyregod Bygningsindustri A/S fik den 11.06.2004 en miljøgodkendelse til fremstilling af vinduer samt afledning af spildevand. Miljøgodkendelsen omfatter også virksomhedens 9 gas- og oliefyrede kedler, som i dag anvendes i produktionen samt til bygningsopvarmning (se bilag 1).

Der søges om tilladelse til følgende ændring:

- 1 eksisterende oliefyret kedel på 760 kW udskiftes til en 575 kW gasfyret kedel. Kedlen skal anvendes både til procesformål og til bygningsopvarmning.

Med projektet vil der være 185 kW mindre end der er i dag.

Kedlerne opstilles i særskilt kedelcentral.

Spildevand bestående af kondensat vil blive neutraliseret og afledt til rensningsanlæg.

Vejle Kommunes vurdering

Den nye gaskedel skal anvendes til både bygningsopvarmning og i processen. Dermed er anlægget teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en

14-07-2020

Side 1 af 4

J. nr.:

09.02.04-P19-7-20

Kontaktperson:

Gitte Wisby Møller

Lokaltlf.: 76 81 24 13

E-post: giwmo@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets Lovbekendtgørelse nr. 681 af 02.07.2019 om miljøbeskyttelse

miljøgodkendelsespligtig aktivitet.

Virksomhedens energianlæg, som er procesrelateret, udgør samlet 5,028 MW og er dermed fortsat omfattet af listepunkt G201 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen². Listepunktet omfatter anlæg med en samlet effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW. Der er udarbejdet standardvilkår for listepunkt G201³. Jf. standardvilkårsbekendtgørelsen afsnit 11 om G201 skal standardvilkårene anvendes i forbindelse med *"nyetablering, ændring eller udvidelse af særskilte fyringsanlæg med en nominal indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kW og mindre end 1 MW på en virksomhed omfattet af G201."*

Virksomhedens miljøgodkendelse er fra før indførelsen af standardvilkår for listepunktet G201. Ved revision af virksomhedens miljøgodkendelse, skal disse standardvilkår derfor på sigt indarbejdes i virksomhedens miljøgodkendelse.

Med udskiftningen af den oliefyrede 760 kW kedel til en 575 kW gasfyret kedel vil virksomhedens samlede indfyrede effekt være mindre end i dag. Det vurderes derfor, at dette sammen med at der fremover anvendes gas i stedet for olie på kedlen, vil give anledning til en mindre forurening. Det vurderes således, at virksomhedens samlede luftemissioner også vil blive mindre.

Det vurderes derfor, at det ansøgte kan udføres inden for virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse. Vejle Kommune vil på et senere tidspunkt tage miljøgodkendelsen op til revision med det formål at indføre standardvilkårene for G201.

Afledning af spildevand vurderes ikke at medføre en øget belastning af forsyningsselskabets spildevandsanlæg. Afledning af spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg er omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse.

Den nye kedel opstilles i særskilt kedelcentral. Det vurderes derfor, at det ikke vil give anledning til en øget støj- og vibrationsbelastning fra virksomheden. Støjpåvirkning af virksomhedens omgivelser er omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse.

Da det ansøgte ikke medfører en øget miljøbelastning men derimod en lidt mindre miljøbelastning, vurderes det, at det ansøgte ikke kræver miljøgodkendelse, men at det kan udføres inden for den eksisterende miljøgodkendelses rammer. Det vurderes endvidere, at den nye gaskedel kan leve op til kravene i Miljøstyrelsens 6. supplement til luftvejledningen af 12.02.2019 (om energianlæg).

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Godkendelsesbekendtgørelsens §56 stk. 1.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser) den 15.07.2020.

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 09.12.2019 om godkendelse af listevirksomhed

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1537 af 09.12.2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens §101, stk. 1, skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

I er velkomne til at kontakte mig, hvis der skulle opstå spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Gitte Wisby

Kopi til:

- Velux A/S, Att.: Niels Erik Jensen, niels.erik.jensen@velux.com
- Thyregod Bygningsindustri A/S, Att.: Thomas Birkelund Lindhardtzen, thomas.lindhardtzen@velux.com
- Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvejle-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening: natur@dof.dk, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet: kreds@friluftsraadet.dk, trekantomraadet@friluftsraadet.dk

Bilag 1

Thyregod Bygningsindustri

jf. ansøgning modtage 25.06.2020 om udskiftning af oliefyret kedel til naturgasfyret

Anlægsnr.	Bygn.	Effekt	Brændsel	Skorstenshøjde	Type	Bemærkninger	Effekt fremover (kW)			
							Bygning	Proces	Proces + Bygning	
1	7A	760	Olie	7 m	Bygn + Proces	Konverteres til gas			575	
2	7B	248	Gas	8 m	Bygn.				248	
4	9A	670	Olie	6,5 m	Proces			670		
5	9A	930	Olie	8 m	Proces			930		
7	9C	525	Gas	8 m	Proces			525		
8	9C	1460	Gas	10 m	Bygn + Proces				1460	
9	11A	270	Gas	8 m	Bygn.		270			
10	11B	620	Gas	10 m	Bygn + Proces				620	
12	11C	185	Gas	7 m	Bygn.		185			
5483							455	2125	3088	
							Total	5483 kW		
							Procesrelateret	5028 kW		