



Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 11.11.2021

Navn	CTR Varmecentral GRC
Adresse	Tobaksvejen 4, 2860 Søborg
CVR-nummer	74132111
P-nummer	1010668480
Virksomhedstype	G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg
Miljørisikoscore / Dato	3,14 / 11.11.2021
Baggrund for tilsynet	Miljørisikovurdering
Hvad er der ført tilsyn med	Miljøgodkendelsens vilkår
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Nej
Konklusion	Emissionsgrænseværdier overholdes. Det skal sikres, at eventuelt spild fra beholder, hvori der sker pH justering af spildevand fra røggaskondensering, ikke kan løbe til kloak.