



Hovedgård Fjernvarmeværk AmbA  
Frydsvej 18  
8732 Hovedgård

CVR: 22724118

**Teknik og Miljø**  
Byg og Erhverv

Rådhusstorvet 4  
8700 Horsens  
Telefon: 76292929  
Telefax: 76292010  
horsens.kommune@horsens.dk  
www.horsenskommune.dk

Sagsnr.: 09.02.08-K08-4-09

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 25.11.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 65 på Hovedgård Fjernvarmeværk AmbA.

Denne tilsynsrapport viser de registreringer som tilsynsmyndigheden skal offentliggøre jf. tilsynsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 14, stk.1.

Virksomhedens listepunkt: G201, Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW

Baggrund for tilsynet	Der er pga. corona udført et Digitalt tilsyn. Dvs. et tilsyn, Hovedgård Fjernvarme Amba har indsendt materiale til Horsens Kommune og materialet er så gennemgået telefonisk med virksomheden. Tilsynet tæller som et basis tilsyn jf. Miljøministerens skrivelse af 30. juni 2020 omkring Godkendelse af adgang til at fravige bestemmelser i miljøtilsynsbekendtgørelsen (Covid-19). Der er ikke lavet et tilsyn over virksomhedens samlede miljøtilstand, men over de væsentligste forhold.
Blev der konstateret jordforurening?	Der blev ikke konstateret visuelle tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på egenkontrol	Virksomheden har en overskridelse i deres udledning af CO. Der er med tilsynsrapporten givet varsel om påbud om præstationskontroller.

Tilsynet er udført af: Anne Lucia Jansen

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.

<sup>1</sup> Miljøministeriets [lbk nr. 1218](#) af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> Miljøministeriets [bek. nr. 1536](#) af 9. december 2019 om miljøtilsyn.