



Miljøgodkendelse til elkedel

For:

I/S Vestforbrænding



MILJØGODKENDELSE til elkedel

For: I/S Vestforbrænding

Adresse: Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Matrikel nr.: EJBY 7 Ai og 7e
CVR-nummer: 10866111
P-nummer: 1003387416

Listepunkt nummer: 1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med en
samlet en nominel indfyret termisk effekt på 50 MW
eller derover:
b) Hvor brændslet er andet end kul og/eller
orimulsion.

J. nummer: 2025 - 54757

Miljøgodkendelsen omfatter:

Etablering af en 50 MW elkedel til produktion af fjernvarme som supplement til
spidslastcentralen.

Dato: 25. september 2025

Godkendt: Preben Christophersen

Annonceres den 25. september 2025

Klagefristen udløber den 23. oktober 2025

Søgsmålsfristen udløber den 25. marts 2025

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens
dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3
på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion
i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
A	Generelle forhold	3
B	Indretning og drift	3
C	Støj	4
D	Indberetning/rapportering	4
3.	Vurdering og bemærkninger	5
3.1	Begrundelse for afgørelse	5
3.2	Vurdering	5
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	6
C	Støj	6
D	Indberetning/rapportering	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	7
4.	Forholdet til loven	9
4.1	Lovgrundlag	9
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	11
4.3	Tilsyn med virksomheden	11
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	13

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag D. Liste over sagens akter
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Elkedlen skal fungere som supplement til de eksisterende spidslastkedler på I/S Vestforbrænding, ved at levere varmeenergi til fjernvarmenettet, når forsyningen fra kedlerne på affaldsforbrændingsanlægget ikke dækker behovet. Det vil typisk være, når lave temperaturer øger behovet for varme i fjernvarmenettet kombineret med lave elpriser.

I/S Vestforbrænding estimerer, at antallet af driftstimer på elkedlen vil være 2.700 timer pr år, men at det er et usikkert estimat, da driften er styret af udetemperatur og elpriser.

Elkedlen vil blive placeret indendørs på terrændæk ca. 8 meter over terræn, hvor der tidligere har stået elfiltre. Der bliver ikke udført bygningsmæssige ændringer. Elkedlen bliver derved placeret i affaldsforbrændingsanlæggets bygning som drives af VF Affaldsenergi ApS. VF Affaldsenergi ApS er dog ejet af I/S Vestforbrænding.

Affaldsforbrændingsanlægget (VF Affaldsenergi ApS) og spidslastcentralen (I/S Vestforbrænding) er samlet blevet miljøgodkendt med revurdering af miljøgodkendelse meddelt den 16. januar 2025. Det skyldes, at de to virksomheder er teknisk og miljømæssigt forbundet og begge styres og overvåges fra kontrolrummet på affaldsforbrændingsanlægget.

Elkedlen ejes af I/S Vestforbrænding og er som sagt et supplement til spidslastcentralens drift.

BTR

Sammen med ansøgningen er medsendt BTR trin 1-3. På den baggrund har Miljøstyrelsen vurderet, at projektet ikke kræver supplerende BTR. Der er sammen med nærværende miljøgodkendelse truffet særskilt afgørelse herom som vedlægges som bilag E.

VVM

Projektet er omfattet af følgende punkter i bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹.

Pkt. 3a): *Industriallæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 4 af 03/01/2023

Samt

Pkt. 13a): Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)

Virksomheden har valgt ikke at ansøge efter miljøvurderingsloven da virksomheden vurderer, at projektet ikke er omfattet af reglerne for VVM.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning da projektet ikke medfører nogen væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne hverken i form af luftforurening, spildevand eller støj.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed miljøgodkendelse til at etablere en 50 MW elkedel.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag C.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

B1 Elkedlen må være i drift alle dage og tidspunkter på året.

B2 Der skal som minimum udføres ét årligt eftersyn og vedligehold af elkedlen.

B3 Til vilkår X15 i revurdering af miljøgodkendelse af 16. januar 2025 tilføjes:

18) Eftersyn og vedligehold af elkedlen

C Støj

- C1 Udluftsventilen må maksimalt aktiveres én gang i døgnet i max. 2 sekunder.
- C2 Udluftsventilen skal være udstyret med logning af driftstidspunkt og varighed og tilgå SRO anlæggets registrerings- og afrapporteringssystem med henblik på straksindberetning jf. vilkår A2, hvis vilkår C1 overskrides.

D Indberetning/rapportering

- D1 Til vilkår X14 i revurdering af 16. januar 2025 tilføjes følgende punkt:
- 20) Driftstimer af elkedlen for kalenderåret

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Følgende forhold er ikke relevant for etablering og drift af elkedlen og er derfor ikke vurderet nærmere og der er ikke sat nogen særskilte vilkår hertil:

- Luftforurening
- Lugt
- Spildevand
- Jord- og grundvand
- Affald
- Til- og frakørsel

3.2 Vurdering

Det er Miljøstyrelsens vurdering at elkedlen ikke vil medføre nogen form for miljømæssig påvirkning eller risiko for jord- eller grundvandsforurening. Væsentligste potentielle forurening kan være støj fra udluftningsventilen. Der stilles derfor krav om overvågning og afrapportering for at sikre, at støj ikke går ud over forudsætningerne i denne godkendelse om, at elkedlen ikke må medføre en stigning af støj i omgivelserne.

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Glostrup Kommune har udarbejdet lokalplan for Vestforbrænding EL8.2, juni 2023. Lokalplanen dækker hele Vestforbrændings matrikel og alle aktiviteter inkl. spidslastcentralen.

Ny lokalplanen er under udarbejdelse da der er ansøgt om ændringer til det kommende CO2 fangstanlæg som kræver ændring af lokalplanen.

Miljøstyrelsen forventer ikke at dette har nogen indflydelse på plangrundlaget for nærværende afgørelse.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige

for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Vilkåret fastsætter den driftstid som ligger til grund for godkendelsen. Virksomheden har oplyst, at man estimerer en årlig driftstid på 2.700 timer, men at dette er behæftet med stor usikkerhed, da driften er styret af udetemperatur og elpriser. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at fastsætte en begrænset driftstid. I stedet fastsættes det i vilkår D1 at årets driftstimer skal indberettes, som led i det samlede billede af virksomhedens drift.

Vilkår B2

Der stilles vilkår om at elkedlen skal efterses og vedligeholdes for at forebygge, lækager i kedlen eller rørføringer.

Vilkår B3

Eftersyn og vedligehold skal indgå i virksomhedens miljøledelsessystem og dokumentation for eftersyn og vedligehold af elkedlen skal være tilgængelig på virksomheden jf. vilkår X15 i revurdering af miljøgodkendelse af 16. januar 2025. Vilkåret (X15) fastsætter også hvilken dokumentation bla. for eftersyn og vedligehold der skal være tilgængelig på virksomheden. Elkedlen tilføjes listen.

C Støj

Vilkår C1

Der er på kedlen en udluftningsventil der aktiveres med henblik på at undgå dannelse af brandbare gasser i kedlen. Ventilen har udblæsning i ydergården 10 meter over terræn.

I starten af kedlens drift vil der blive udluftet i 2 sekunder pr. døgn og efterfølgende vil der for hver 21. døgn med fulldrift blive målt for gas (brint) for at opnå erfaring med niveauet. Der forventes ingen eller meget små mængder hvilket bekræftes af målinger på en anden tilsvarende kedel der ikke har påvist brint over detektionsgrænsen jf. oplysninger fra leverandøren.

Virksomheden har oplyst, at udluftningsventilen bliver udstyret med en timer der vil sikre, at ventilen ikke aktiveres oftere end én gang i døgnet.

Leverandøren har oplyst et lydtryksniveau på 90 dB(A) i 1 meters afstand i 1-2 sekunder. I/S Vestforbrænding har med ansøgningen fremsendt vurdering af støj fra akkrediteret støjlaboratorie dk-akustik.

Kriteriet har været, at udluftningsventilen ikke må bidrage med et øget støjniveau i referencepunkterne om natten og at støjbidraget derfor ikke må være større end 15 dB(A). dk-akustik har beregnet støjbidraget i alle referencepunkter til under 15 dB(A) og konkluderer, at støjkilden vil medføre nogen stigning i støjniveauet i nogen immissionspunkter beregnet om natten i 1/2-times midlingstid ved 2 sekunders drift.

Akkrediterede rådgiver har desuden oplyst, at udluftningsventilen ikke forventes at medfører 5 dB(A) tillæg for tydeligt hørbare toner eller impulser.

På denne baggrund fastsættes vilkår om, at udluftningsventilen max. må være i drift én gang i døgnet i max. 2 sekunder.

Vilkår C2

Vilkåret skal sikre, at kontrolrummet får besked og der sendes en straksindberetning til tilsynsmyndigheden hvis vilkåret om max. én udluftning i døgnet i mere end 2 sekunder overskrides.

D Indberetning/rapportering

Vilkår D1

Der er sat vilkår om, at den årlige driftstid af kedlen skal oplyses med årsrapporten for at kunne føre tilsyn med den driftstid der ligger til grund for godkendelsen.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Glostrup Kommune har den 10. juli 2025 fremsendt udtalelse efter godkendelsesbekendtgørelsens §7:

Kommunens planlægning

El-kedlen bliver placeret i eksisterende byggeri og derved ingen bemærkninger.

Trafikale forhold

Ingen bemærkninger i forhold til trafik.

Natur og bilag 4-arter

Der er registreret spidssnudet frø i den vestlige del af Ejby Mose mere end 300 meter fra Vestforbrænding. Etablering af en indendørs el- kedel vil ikke have nogen negativ påvirkning af spidssnudet frø.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område er Vadsby og Sengeløse Moser og ligger ca. 9 km fra Vestforbrænding. Kommunen vurderer, at Natura 2000 området ikke vil blive påvirket af en indendørs el-kedel.

Spildevand

Etablering af el-kedel vil ikke medføre en øget spildevandsmængde og det vil ikke kræve en fornyet tilslutningstilladelse.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 8. august 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Udkast til miljøgodkendelse er den 15. september 2025 sendt i høring hos I/S Vestforbrænding og VF Affaldsenergi ApS.

Virksomheden har den 22. september 2025 anmodet om, bortfald af vilkår om, at elkedlen først må tages i drift når der er udført støjdæmpning på forbrændingsanlægget så virksomhedens samlede støjkrav kan overholdes.

I/S Vestforbrænding anfører, at det tidsmæssigt er uhensigtsmæssigt da elkedlen skal tages i drift i 2025 mens støjdæmpning kan strække sig ind i 2027.

Miljøstyrelsen accepterer dette da det er dokumenteret af et akkrediteret støjlaboratorie, at støj fra elkedlens udluftningsventil ikke vil medføre nogen stigning af støj om natten under forudsætninger om meget begrænset hyppighed og varighed af drift af ventilen. Disse forudsætninger fastsættes i vilkår.

I/S Vestforbrænding har også anmodet om, at vilkår om månedlig afrapportering af ventilens drift (tidspunkt og varighed) kan ophøre hvis det efter 3 måneders drift kan dokumenteres, at forudsætningerne kan overholdes. Virksomheden foreslår at ventilen udstyres med en timer der vil sikre, at ventilen kun aktiveres max. én gang i døgnet.

Miljøstyrelsen accepterer på den baggrund at der ikke skal indrapporteres og tilføjer i stedet, at registrering i SRO skal sikre, at det straksindberettes, hvis vilkåret om max. én udluftning i døgnet i max. 2 sekunder overskrides.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populære navne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 16. januar 2025 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Spidslastcentralen (I/S Vestforbrænding) er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. 1.1.:

- Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet en nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover:
 - b) Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion

Affaldsforbrændingsanlægget (VF Affaldsenergi ApS) er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. 5.2.:

- Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg:
 - a) For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (s)
 - b): For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s)

Med biaktiviteterne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2:

- K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.....
- K 203 Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er udarbejdet en basistilstandsrapport dateret juli 2020 for hele anlægget d.v.s. både spidslastcentralen og affaldsforbrændingsanlægget.

I forbindelse med nærværende afgørelse, har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport for hele virksomheden, inkl. det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Spidslastcentralen er omfattet af BAT-konklusioner for store fyringsanlæg. Affaldsforbrændingsanlægget er omfattet af BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg.

Miljøstyrelsen har ikke fundet BAT-konklusioner der direkte vedrører etablering og drift af elkedler.

Begge anlæg er den 16. januar 2025 revurderet i overensstemmelse med de respektive BAT-konklusioner.

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Projektet er omfattet af lovens bilag 2:

Pkt. 3a):

Industrieanlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

og

Pkt 13 a):

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Virksomheden har valgt ikke at ansøge efter miljøvurderingsloven da virksomheden vurderer, at projektet ikke er omfattet af reglerne for VVM.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning, da projektet ikke medfører nogen væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne hverken i form af luftforurening, spildevand eller støj.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Virksomhederne blev revurderet den 16. januar 2025, hvor alle gældende vilkår fra godkendelser og påbud blev skrevet ind.

Vilkår i nærværende miljøgodkendelse er et supplement til vilkår i godkendelsen fra 16. januar 2025.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Glostrup Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for spildevand bortset fra olieudskillere.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat

- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 23. oktober 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Glostrup Kommune, glostrup.kommune@glostrup.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Etablering af Elkedel

Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219 i Glostrup ønsker at etablere en 50 mw. elkedel til produktion af fjernvarme som supplement til den nuværende spidslastcentral. Elkedlen vil bruge strøm til at generere varmt vand til Vestforbrændings fjernvarmesystem. Den eksisterende spidslastcentral der drives på gasolie eller naturgas, forventes forsat benyttet, men i mindre grad end tidligere. De samlede emissioner fra matriklen forventes derfor mindsket med projektet.

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Elkedlen etableres og ejes af I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.
CVR: 10866111
P-nummer: 1003387416
Tlf. 44857000

Kontaktperson:

Gordon Isberg

Tlf. 24 80 51 64.

Mail: gkoi@vestfor.dk

Projektets art

Kedlen etableres på affaldsforbrændingsanlægget under affaldsenergi A/S, men driften af kedlen er principielt adskilt fra driften af forbrændingsanlægget på samme vis som spidslastcentralen er. Spidslastcentralen er godkendt efter godkendelsesbekendtgørelsen¹ bilag 1, punkt 1.1 b. "Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover: Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.

Elkedlen skal fungere som supplement til de eksisterende spidslastkedler, ved at levere varmeenergi til fjernvarmenettet, når forsyningen fra kedlerne på forbrændingsanlægget ikke dækker behovet. Det vil typisk være når lave temperaturer øger behovet for varme i fjernvarmenettet kombineret med lave elpriser. Ejer og driftsansvarlig vil være I/S Vestforbrænding. Et bud på antallet af driftstimer er 2700 timer i 2026, men det er dog usikkert, da driften er styret af udetemperatur og elpriser.

Vestforbrænding er som virksomhed ikke omfattet af "Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer". I forbindelse med drift af elkedlen vil der ikke blive brugt stoffer som er nævnt på bilag 1 i bekendtgørelsen.


Placering

Elkedlen skal placeres indendørs på terrændækket på kote 21,5, hvor der tidligere har stået elfiltre, ca. 8 meter over terræn. Det er umiddelbart over slaggegraven. Der bliver ikke udført bygningsmæssige ændringer.


¹ BEK nr 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed.



Figur 1: Oversigt med placering.



Figur 2: Placering på dækket over slaggegraven set fra sydvest mod nordøst.



Figur 3: Tegning af kedel.

Hjælpestoffer

Ved drift bruges spædevand, en 2 % NaOH opløsning (natronlud) der tilsættes rent vand. Ved alm. drift forventes et forbrug af spædevand på $<1 \text{ m}^3$ per måned. Derudover bruges N_2 fra den eksisterende nitrogentank.

Der anvendes ikke andre hjælpestoffer i driften af elkedlen.

Forebyggelse af spild

Opbevaring af 2 % NaOH opløsning vurderes at høre under vilkår W14 i miljøgodkendelsen:

”Hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område, og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.”

Opløsningen vil blive opbevaret i en palletank med en spildbakke under, eller tilsvarende beskyttelsesniveau, så ovenstående vilkår overholdes.


Støj

El-kedlen opstilles som beskrevet indendørs hvorfor den ikke vurderes, at den under normal drift vil bidrage til støjbilledet fra anlægget. Der etableres udluftningsventiler på kedlen, hvor luften føres via rør ud til facaden i ydergården. Leverandøren angiver, et støjniveau fra ventilen på 90 dB over 1-2 sekunder. I beregningen udført af dk-Akustik er der antaget 5 sekunder for at sikre en konservativ vurdering. Bidrag i immissionspunkt 1 er beregnet til at være 17,2 dB. Det eksisterende støjniveau er i støjkortlægning trin 6, fra 2022 angivet til 36,7 dB. En tilføjelse med 17,2 dB vil øge det samlede beregnede støjbidrag i punktet om natten med 0,04 dB.

På kedlen etableres også en nødventil, der skal sikre, at kedlen ikke bliver skadet hvis der ved uheld, havari eller lignende, opstår en trykstigning i systemet. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 foreskriver, at der måles eller beregnes ved virksomhedens mest støjende drift, da støjgrænserne skal overholdes ved alle forekommende driftssituationer. Dette gælder dog ikke nødsituationer, hvor alarmer eller nødanlæg er i gang. Støjen fra nødventilen er derfor ikke medtaget i vurderingen.

Driften af el-kedlen forventes at reducere driften af spidslastcentralen, hvilket dog ikke er indregnet i det vedlagte støjnotat.

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 4 af 03/01/2023

Godkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1027 af 02/09/2024

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1093 af 11/10/2024

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr 1098 af 21/08/2023

Store Fyringsanlæ

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, BEK nr 1940 af 04/10/2021

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, BEK nr 1271 af 21/11/2017

Bilag D. Liste over sagens akter

8. juli 2025	Ansøgning fra Byg & Miljø med bilag
10. juli 2025	§7 udtalelse fra Glostrup Kommune
11. juli 2025	BTR Trin 1-3
12. august 2025	Opdateret ansøgning uden VVM anmeldelse
9. september 2025	Besvarelse af spørgsmål om støj og opdateret støjnotat
22. september 2025	Udtalelse fra virksomheden til udkast til miljøgodkendelse

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

Virksomheder
J.nr. 2025 - 54757
Ref. PRECH / ANELB
Den 25. september 2025

Sendt som digital post til CVR 10866111

Og på mail til
Gordon Kofod Isberg; gkoi@vestfor.dk
Kim Crillesen; kc@vestfor.dk

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for I/S Vestforbrænding

Miljøstyrelsen har fra I/S Vestforbrænding den 8. juli 2025 modtaget ansøgning om at etablere en 50 MW elkedel.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

I/S Vestforbrændings spidslastcentral er omfattet af bilag 1, listepunkt 1.1 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den juni 2020.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

I/S Vestforbrænding har den 11. juli 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte projekt. Se bilag A.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

I/S Vestforbrænding er ikke omfattet af kravet om at udarbejde supplerende basis-tilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Afgørelsen meddeles til både I/S Vestforbrænding og VF Affaldsenergi ApS da el-kedlen placeres på affaldsforbrændingsanlægget (VF Affaldsenergi ApS)
I/S Vestforbrænding er ejer af både elkedlen og af VF Affaldsenergi ApS

Partshøring

Der er den 15. september 2025 foretaget høring af I/S Vestforbrænding og VF Affaldsenergi ApS i henhold til forvaltningsloven.

Der er modtaget høringssvar den 22. september 2025. Virksomheden har ikke fremsendt kommentarer til BTR afgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1014. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Preben Christophersen

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Bilag A: Virksomhedens oplysninger

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

NOTAT

Redegørelse for BTR trin 1-3 i forbindelse med etablering af EL-kedel

I forbindelse med etablering af EL-kedel på Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, Glostrup, redegøres her for de forhold der er relevante i forhold til trin 1-3 i *"Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, jf. artikel 22, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner"*.

EL-kedlen placeres på betondækket 8 meter over terræn, over slaggegraven hvor bunden er 8 meter under terræn.

Vi vurderer derfor, at aktiviteter på betondækket ikke vil kunne have indflydelse på jordbundens eller grundvandets forurening. Etableringen vil ydermere ikke påvirke muligheden for i fremtiden af tilgå slaggegraven.

Siden fastlæggelse af basistilstanden i juli 2020, har betondækket ikke været i brug til drift med eller oplag af kemikalier mm.

I forbindelse med drift af EL-kedel på betondækket over slaggegraven vil der ikke blive anvendt farlige stoffer, som er relevante i forhold til trin 1-3.

Der vil blive anvendt en Natriumhydroxid opløsning på <2%. Opløsningen klassificeres ikke som et farligt stof. Stoffet er ikke bioakkumulerbart og nedbrydes let ved reaktion med CO₂. Vi finder derfor, at det ikke har relevans i forhold til en BTR redegørelse trin 1-3.

Sikkerhedsdatablad vedlægges dette notat.