

DM Auto Service v/Djiki Maturin
c/o Port nr 4
H C Ørsteds Vej 20
3000 Helsingør

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 17. november 2022
Sagsnr. 21/36086

Tanja Jerlang
Miljømedarbejder
Tlf. 49 28 25 29
Mobil 25 31 25 29
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn 17.11.2022 med DM Auto Service, H.C. Ørstedsvej 20, 3000 Helsingør.

Helsingør Kommune, Erhverv og Miljø var på et prioriteret tilsyn den 17. november 2022 på din virksomhed DM Auto Service, H C Ørsteds Vej 20, 3000 Helsingør.

Tilstede ved tilsynet var Djiki Maturin fra virksomheden og Christina Moltke og Stine Rosenkrands fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvis formål var at følge op på påbud om sløjfning af spildolietanken fra sidste tilsyn.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkning:

- Den gamle spildolie bordtank er tømt..
- Den nye spildolietank står i værkstedsrummet i den sidste port i bygningen.
- I rummet med spildolietanken opbevares en del dunke (60 liter) med blandinger af benzin og diesel, fra kunder, der har fyldt forkert brændstof på.

Man må ikke opbevare mere end 25 liter brændstof løst i dunke. Har man over denne mængde skal kravene i Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker overholdes (BEK nr. 1639 af 06/12/2016).

Hvis der opstår brand i bygningen, når man har et større oplag, så dækker forsikringselskaberne ikke nødvendigvis skaderne.

Du skal derfor bortskaffe affaldet til godkendt modtager hurtigst muligt og senest den 10. januar 2023.

Du skal have dokumentation for afleveringen. Du oplyser, at du vil køre det på genbrugsstationen. Husk at få en kvittering på, at du har afleveret dem.

Luftemission

Virksomheden har udsugning med afkast.

Støj

Kompressor står indendørs i værkstedet. Støjende arbejde skal foregå indenfor for lukkede porte.

Helsingør Kommune har ikke modtaget klager over støj fra din virksomhed.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

Øvrige olie blev opbevaret på værkstedet. Der var spildbakke under aftapningssteder.

Aftappede blandinger af benzin og diesel blev opbevaret i dunke på 60 liter i sidste rum af bygningen. Der var flere fyldte dunke. Man må kun opbevare op til 25 liter på denne måde. Hvis man opbevarer mere end 25 liter skal retningslinjerne for opbevaring i Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker overholdes (BEK nr. 1639 af 06/12/2016).

Derfor **skal du bortskaffe dunkene til godkendte modtagere hurtigst muligt og senest den 10. januar 2023**. Hvis der opstår brand, er det ikke sikkert forsikringen dækker, da opbevaringen er ulovlig.

Dunkene stod på en palle i værkstedet. Alle kemikalier og farligt affald i et autoværksted skal opbevares på spildbakke.

Der er installeret ny spildolietank, som står i det sidste rum for enden af bygningen.



Ny spildolietank. Spildolie afhentes af Avista oil.

Affald

Vær opmærksom på at affald skal sorteres, så mest muligt kan genanvendes. Det vil sige at pap og plast blandt andet skal frasorteres og afleveres til genanvendelse.

Fra 2023 skal du sortere det i de samme fraktioner som husholdningerne, dvs. op til 10 fraktioner.

Hvis du aflevere affaldet på genbrugsstationen skal din virksomhed være tilmeldt genbrugspladsen. Det gøres via Helsingør Forsynings hjemmeside <http://www.fh-webshop.dk/>. Du kan spørge Avista Oil, som henter din spildolie om de også kan medtage dine dunke med benzin og diesel.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger, så skal du sende dem til mig inden den 1. december 2022.

Varsel af nyt tilsyn.

Jeg vil komme på et opfølgende **tilsyn torsdag den 19. januar kl 10**. Her vil jeg tjekke at benzin/ diesel blandingerne er fjernet og om det øvrige affald sorteres og bortskaffes til godkendte modtagere.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive på tajer@helsingor.dk.

Stamdata om tilsynet

Virksomhedens navn	DM Auto Service v/Djiki Maturin
Virksomhedens adresse	på H C Ørsteds Vej 20, 3000 Helsingør
CVR	34147450
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Dato for tilsynet	17. november 2022
Der er ført tilsyn med:	Spildolietank og oplag
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ingen

Med venlig hilsen

Tanja Jerlang