



Miljø- og
Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse uden nye vilkår af køler ved bygning 8Y

Supplement miljøgodkendelse af 20. september 2007

For:
Novo Nordisk A/S – Site Bagsværd



Ref. jeppj

MILJØGODKENDELSE

uden nye vilkår til køler ved bygning 8Y

Supplement miljøgodkendelse af 20. september 2007

For:

Novo Nordisk A/S – Site Bagsværd

Adresse: bygning 8Y, Krogshøjvej 30A, 2880 Bagsværd
Matrikel nr.: 2hv
CVR-nummer: 24256790
P-nummer: 1006455042
Listepunkt nummer: Virksomhedens hovedlistepunkt er 4.5:
fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder
mellemprodukter.

Virksomhedens primære aktiviteter er omfattet af
bilag 2, listepunkt D 210a:

Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk
proces fremstiller:

- a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, pro-
dukter og mellemprodukter, herunder enzymer
til vaskemiddelindustrien, hvor fremstillingen
kan give anledning til væsentlig forurening, og
som ikke er omfattet af listepunkt 4.1 til 4.5 eller
6.4 i bilag 1. (s)

Nærværende aktivitet knytter sig til virksomhedens
primære aktivitet.

J. nummer: 2020-12297



Miljøgodkendelsen omfatter:

Etablering og drift af en køler ved bygning 8Y, Krogshøjvej 30A, 2880 Bagsværd.

Den 20. maj 2020

Godkendt: Jeppe Jensen

Annonceres den 25. maj 2020

Klagefristen udløber den 22. juni 2020

Søgsmålsfristen udløber den 25. november 2020

Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Indledning

Novo Nordisk A/S ønsker at placere et nyt køleanlæg i nord-enden af bygning 8Y i Bagsværd. Køleanlægget, en såkaldt chiller, skal erstatte et køleanlæg placeret i kælderen i bygning 8Y. Udskiftningen skyldes nedbrud af eksisterende køleanlæg, hvorfor det er nødvendigt hurtigst muligt at opstille en chiller, der kan sikre køl til server-enheden til Novo Nordisks vagtcentral.

Novo Nordisk A/S i Bagsværd er reguleret af en hovedgodkendelse dateret 20. september 2007 for aktiviteterne i Bagsværd, og det nye køleanlæg vil dermed også være reguleret af denne. Hovedgodkendelsen sætter grænser for virksomhedens samlede emissioner, og denne aktivitet er således allerede omfattet af vilkår for bl.a. støj, som Miljøstyrelsen vurderer, er den eneste væsentlige miljøpåvirkning fra anlægget.

Den 3. april 2020 meddelte Miljøstyrelsen tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, inden der er meddelt miljøgodkendelse til projektet.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af bilag 1 til IE-direktivet og er heller ikke knyttet sammen med andre bilag-1-aktiviteter på Novo Nordisk A/S Bagsværd. Anlægget er derfor ikke omfattet af kravet i § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen om basistilstandsrapport.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den nye køler ved bygning 8Y kan etableres og drives uden væsentlig indvirkning miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering og drift af en køler ved bygning 8Y.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3.

Godkendelsen gives som et tillæg til Miljøgodkendelse af Novo Nordisk A/S i Bagsværd – Hovedgodkendelse af 20. september 2007. Da det er vurderet, at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til etablering og drift af en køler ved 8Y, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 30. marts 2020 via Byg og Miljø modtaget jeres ansøgning om etablering og drift af køler. Ansøgningen omfatter en køler ved bygning 8Y hos Novo Nordisk A/S på adressen Krogshøjvej 30A, 2880 Bagsværd, til erstatning for

et tilsvarende køleanlæg i bygningens kælder. I har i ansøgningen beskrevet, at støjniveauet for anlægget i 1 m afstand er $L_p=53$ dB(A), som svarer til et lydeffektniveau på ca. $LW=68$ dB(A), og at støjbidraget fra chilleren derfor vil blive $L_p=31,7$ dB(A) i nærmeste skel, hvilket betyder, at den samlede støj fra Novo Nordisk vil blive $35,2$ dB(A) i nærmeste skel.



Figur 1. Kortudsnit af området ved bygning 8Y, hvor køleanlægget placeres i nordenden. Placeringen er markeret med en blå prik (omtrentlig).

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 29. august 2019 afgørelse om, at virksomheden ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1-aktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal. Køleanlægget, som denne miljøgodkendelse omhandler, har ikke teknisk eller forureningsmæssig sammenhæng til virksomhedens bilag 1-aktivitet, og køleanlægget er derfor ikke underlagt krav om basistilstandsrapport, jf. § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen om basistilstandsrapport.

Vurdering

Ansøgningen omfatter en køler i nordenden af bygning 8Y hos Novo Nordisk A/S på adressen Krogshøjvej 30A, 2880 Bagsværd, til erstatning for et tilsvarende køleanlæg i bygningens kælder. Miljøstyrelsen vurderer, at den væsentligste miljøpåvirkning fra køleren er støj. Virksomheden har oplyst, at støjbidraget fra Novo Nordisks aktiviteter efter etablering af køleren bliver $35,2$ dB(A) i nærmeste skel mod nabo. Bygning 8Y er omfattet af virksomhedens hovedgodkendelse fra 20.

september 2007, hvor det fremgår, at bygningen og de nærmeste naboer (matriklerne 3ev, 3da og 2ac) er placeret i Kommuneplan 2005, område 2C9, som er udlagt til "centerformål" med støjgrænserne 40/45/55.

Gladsaxe kommune oplyser i deres høringsvar til Miljøstyrelsen vedr. nuværende og planlagte anvendelse af området: Krogshøjvej 30A ligger i et udpeget byomdannelsesområde og er omfattet af kommuneplanramme 18.BE.1 i Bagsværd Bypark, der udlægger anvendelsen til blandet bolig og erhverv i form af Kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign. Boligandelen skal udgøre mindst 40%. Stueetagerne skal så vidt muligt, og især mod områdets diagonalforbindelse, forbeholdes udadvendte publikumsorienterede aktiviteter. I områdets nordlige del skal et areal friholdes til etablering af en gang- og cykelforbindelse. Der ligger et forslag til et kommuneplantillæg for området, hvor høringen sluttede den 1. april 2020. (forslag til tillæg 11 for Bagsværd Bypark) Tillægget medfører ikke ændringer i forhold til mulige anvendelser i området.

Området er omfattet af Byplanvedtægt 15. Det fremgår af byplanvedtægten, at området må anvendes til blandet bebyggelse. Derudover gælder temalokalplan 230 for området. Temalokalplanen har til formål at fastlægge bestemmelser om ubebyggede arealer og hegn i Bagsværd Bypark, der sikrer en åben, grøn karakter i området. Gladsaxe Kommune vurderer samlet, at ansøgningen er i overensstemmelse med plangrundlaget, da der ikke angives at være yderlige fysiske ændringer i området.

Områdets faktiske og planlagte anvendelse falder under "Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)", som har støjgrænserne:

55 dB: Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14

45 dB: Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22

40 dB: Alle dage kl. 22-07

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af virksomhedens oplysninger om støj fra anlægget og Gladsaxe Kommunes oplysninger om området, at køleren og virksomheden samlet vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. Miljøstyrelsen vurderer derudover, at støjgrænserne for det konkrete område i virksomhedens hovedgodkendelse fra 20. september 2007 fortsat er tidsvarende ift. den planlagte og faktiske anvendelse.

Natur og habitatområder

Gladsaxe Kommune har i deres udtalelse beskrevet nærliggende naturområder: *"Smørmosen er beskyttet mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er ikke Natura 2000 område, men der er bilag IV arter. Det er Spidssnudet frø og stor vandsalamander, og flere flagermusarter som vandflagermus, skimmelflagermus og dværgflagermus. Af arter på den danske gulliste kan nævnes padderne skrubtudse, butsnudet frø, grøn frø og lille vandsalamander, samt snog. Af planter er fundet svømmende sumpskærm og liden blærerod, der vokser i rene svagt sure brunvandede områder. Af smådyr på den danske gulliste kan nævnes vandbillerne Haliplus flavicollis og Rhantus suturellus, samt lille kærguldsmed.*

Det er derfor vigtigt, at virksomhedens aktiviteter, specielt i forbindelse med fyldning af nedgravede tanke, ikke forurener overfladevandet på grunden, da overfladevandet ledes til Smørmosen, og dermed påvirker disse dyrs levesteder i mosen.

I vandområdeplan Sjælland 2015 – 2021 er der målsatte søer i Smørmosen, og afledningen af vandet sker til målsat vandløb – Tibberup Å. Søen i Smørmosen er vurderet til at have en samlet god økologisk tilstand.

I Smørmosen findes endvidere et større område (ca. 2 ha) med habitatnaturtypen ”Skovbevokset tørvemose (91D0)”. Naturtypen er meget følsom overfor tilførsel af næringsstoffer. Selvom området ikke indgår i et habitatområde, skal naturtypen stadig opnå gunstig bevaringsstatus.”

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at køleanlægget vil kunne påvirke hverken naturområder eller natura2000-områder, da miljøpåvirkningen fra anlægget primært er støj, som holdes under de vejledende støjgrænser for området.

Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

Listepunkt

Virksomhedens hovedlistepunkt er på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s). I bygning 1S forekommer kommerciel produktion af et mellemprodukt til lægemiddel ca. hvert 2. år i 6-8 uger. Mellemproduktet fra produktionen sendes til videre oprensning i produktionsanlæg på Novo Nordisk A/S, site Gentofte. Produktionen af lægemiddel er en godkendelsespligtig aktivitet på bilag 1, listepunkt 4.5. Produktion af lægemiddel (listepunkt 4.5) er adskilt fra pilot og udviklingsaktiviteter (Listepunkt D 210a) ved, at de ikke foregår samtidig.

Virksomhedens primære aktivitet (hovedaktiviteten), som er særskilt godkendelsespligtig i henhold til bilag 2, listepunkt D210 a): Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af listepunkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1 (s).

Miljøstyrelsen vurderer, at køleanlægget ved bygning 8Y vedrører virksomhedens hovedaktivitet og i øvrigt ikke indgår som en del af et bilag 1-anlæg på en sådan måde, at de er omfattet af IED-reglerne, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 6.

BAT

Bilag 2 aktiviteten er ikke omfattet af EU BAT-konklusioner.

Revurdering

Revurdering af virksomhedens hovedgodkendelse påbegyndes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelse fortsat: Hovedgodkendelse for Novo Nordisk A/S i Bagsværd af 20. september 2007.

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66. Gladsaxe Kommune er tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledning af spildevandet til det kommunale spildevandsrens anlæg.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. juni 2020.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Novo Nordisk A/S, tsnk@novonordisk.com samt digitalt til CVR 24256790

Gladsaxe Kommune, kommunen@gladsaxe.dk; tfmlkr@gladsaxe.dk

Novozymes A/S

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Gladsaxe Kommune

Indsendt af

Novo Nordisk A/S
Krogshøjvej 44
2880 Bagsværd

E-mail: tsnk@novonordisk.com

Telefon 30753373

CVR / RID CVR:24256790-RID:40726433

Indsendt: 25-03-2020 16:53

BOM-nummer: MaID-2020-3972

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ anmeldelse

Projekt:	Nyt køleanlæg, bygning 8Y, Krogshøjvej 30A
Klassifikation:	Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper	Miljøgodkendelse/ anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser	Krogshøjvej 30A, 2880 Bagsværd
Ejendomme	Ejendomsnr.: 077322
Matrikler	Bagsværd - 2hv

Ansøgere

Novo Nordisk A/S
Krogshøjvej 44
2880 Bagsværd
E-mail: tsnk@novonordisk.com
Telefon: 30753373

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Ansøger og ejerforhold	1
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	2
Beskriv det ansøgte projekt	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed?	3
Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder	3
Støj- og vibrationskilder	5
Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger	5
Beregning af samlede støjniveau	5
Basistilstandsrapport	5
Andre relevante oplysninger	5
Fortrolighed	5
Tidligere indsendelser	5

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
8Y.PNG SHA1:B9E1686A947C4A67D89C33920864C0DF272335FF	Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
x			Støj- og vibrationskilder
x			Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
x			Beregning af samlede støjniveau
x			Basistilstandsrapport
x			Andre relevante oplysninger
x			Fortrolighed

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

24256790 - NOVO NORDISK A/S

P-nummer

1019126583 - NN2

Krogshøjvej 44
2880 Bagsværd

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Novo Nordisk
Vejnavn	Krogshøjvej
Vejnummer	44

Postnummer	2880
By	Bagsværd
Virksomhedens navn	Novo Nordisk
Vejnavn	Krogshøjvej
Vejnummer	44
Postnummer	2880
By	Bagsværd
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Tine Sørensen Karup
Vejnavn	Krogshøjvej
Vejnummer	44
Postnummer	2880
By	Bagsværd
Telefonnummer	30753373
Mailadresse	tsnk@novonordisk.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Ja [Kode: true]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Novo Nordisk ønsker at placere et nyt køleanlæg i nord-enden af bygning 8Y i Bagsværd. Køleanlægget, en chiller, skal erstatte køleanlæg placeret i kælder i bygning 8Y.

Udskiftningen skyldes nedbrud af eksisterende køleanlæg, hvorfor det er nødvendigt hurtigst muligt at opstille en chiller, der kan sikre køl til server-enhed til Novo Nordisks vagtcentral.

Databladet for den valgte chiller viser, at støjniveauet i 1m afstand er $L_p=53$ dB(A). Dette svarer til et lydeffektniveau på ca. $LW=68$ dB(A)

Støjbidraget fra chilleren vil blive $L_p=31,7$ dB(A) i nærmeste skel og den samlede støj fra Novo Nordisk vil blive 35,2 dB(A). Den eksisterende støjbelastningen fra resten af Novo Nordisk er 32,6 dB(A) i nærmest skel mod boligen vest for 8Y.

Grænseværdien for støj i skel i centerområdet mod vest og nord for 8Y er 40 dB(A) i natperioden. Der er dermed god luft til den vejledende og vilkårsfaste grænseværdi på 40 dB(A) i natperioden.

Bilag


[8Y.PNG](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Formularfelt	Udfyldt værdi
Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Matrikel oversigt



Placering på matrikel

Kort

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signatur

- Matrikler
- Indtegninger
- Supplerende information

Geometrier Fil

<https://dokument.bygomiljoe.dk/geometribilag/1/bb8ee416-ac17-45d3-9cf2-843fc6402353>

Støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Redegørelse:

Der er ikke planlagt støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger, da støjbidraget fra det nye køleanlæg ikke medfører overskridelser af eksisterende støjvilkår.

Beregning af samlede støjniveau

Redegørelse:

Se tidligere beskrivelse

Basistilstandsrapport

Redegørelse:

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Da Novo Nordisk ønsker at opstille det nye køleanlæg hurtigst muligt søges om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 til at igangsætte bygge- og anlægsaktiviteter før godkendelse foreligger.

Fortrolighed

Redegørelse:

Der er ikke nogen af de vedhæftede bilag, der betragtes som fortrolige.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Bilag B. Lovgrundlag

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 241 af 13. marts 2019.

Planloven (PL):

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1317 af 20. november 2018.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018.

Brugerbetalingssbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Støjvejledningen:

Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>

Supplement til støjvejledningen:

Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.