

Høng Varmeværk a.m.b.a.
Banemarken 8
4270 Høng
CVR nr.: 29096716

16. november 2023

Til Kalundborg Kommune
Miljøstyrelsen

Vedr.: Erklæring vedr. driftstid på nødanlæg

Høng Varmeværks nødanlæg "Oliekedel 2", anlægs Id: 238-2, Banemarken 8, 4270 Høng, har i en 5-årig periode 2018 – 2022 været i drift i sammenlagt 21,01 timer:

2018	0,51 timer
2019	7,72 timer
2020	0,00 timer
2021	2,78 timer
2022	9,20 timer

Gennemsnitligt har anlægget været i drift i 4,2 timer pr. år i perioden, hvilket er det "normale" niveau.

I 2023 har anlægget fra 1. januar og til d.d. været i drift i sammenlagt 0,80 timer.

Anlæggets driftstid er således langt under den fastsatte grænse på gennemsnitligt 500 timer pr. år

På vegne af Høng Varmeværk a.m.b.a. bekræftes ovenstående



Høng Varmeværk a.m.b.a.
Henrik Rohde
driftschef

HØNG VARMEVÆRK
Banemarken 3