



HØRINGSNOTAT

ARDO A/S, BELIGGENDE HAVNEGADE 5, OREHOVED, 4840 NØRRE ALSLEV.

(Cvr-nr: 25565266, Pnr: 1003073566)

Virksomheden har i dag et ammoniak anlæg (køle- fryseanlæg) på mere end 5 tons (omkring 15 tons). På det grundlag er det vurderet, at virksomheden er omfattet bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer, jf. Særreglen for ammoniak og klor i risikobekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Baggrund for vurderingen

I risikobekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2, litra b fastsættes en særlig tærskelværdi på 5 tons for ammoniak i anlæg eller oplag, der ligger mindre end 200 meter fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig. I Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag af 27. august 2007 til risikobekendtgørelsen, er følsomme områder defineret under afsnittet "Risikofølsom anvendelse" (vedhæftet som bilag).

26. MAJ 2011

Boliger beliggende indenfor 200 meter zonen omkring ARDO A/S er udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde, med en overvægt af boliger inden for den nævnte afstand, og som sådan en risikofølsom anvendelse. Der findes ingen institutioner i området. På vedhæftede kortbilag er medtaget de boliger, der ligger indenfor samt hvor 200 meter grænsen skærer matriklen. Kortbilaget har en nøjagtighed på +/- 2 meter. Der er udarbejdet et nyt lokalplanforslag for virksomheden (Lokalplan 150), idet virksomheden ønsker at udvide. Det medfører ikke, at der bliver flere boliger inddraget i 200 meter zonen.

Vedhæftet skema viser adresserne på de berørte ejendomme / parceller (opgørelse fra medio maj d.å.). Det fremgår af opgørelsen, at der p.t. er 105 personer indenfor denne 200 meter zone. Der er et ubebygget grundareal, der er seks ubenyttede boliger, en ubenyttet lejlighed samt fire virksomheder.

Det skal dog bemærkes, at virksomheder ikke betragtes som værende risikofølsom anvendelse.

Der er således 50 boliger tilbage, og det vurderes, at der her kan opholde sig 150 personer eller mere.

I henhold til bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlig stoffer, § 1, stk. 4, sendes denne vurdering i høring hos Beredskabet og politiet.

Det skal videre bemærkes, at Arbejdstilsynet (AT) ikke ønsker at deltage i denne vurdering, idet tærskel værdien for ammoniakoplæg er 50 tons, i

SIDE 2

henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 20. af 12. januar 2006, og som sådan har AT ikke særlige tilsynsforpligtelser.

Bilag:

Særreglen for ammoniak og klor i risikobekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Kort med 200 meter zone

Skema med adresser

Sagsid: 11/19942

Jørgen Lønberg-Jensen
Natur, Miljø & Plan